

2020年5月13日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について
(2019年度)

川内原子力発電所の2019年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	63.4億kWh	81.2%	第24回定期検査 (2019年7月27日～11月1日) 第25回定期検査 (2020年3月16日～)
川内2号機	89.0万kW	66.6億kWh	85.1%	第23回定期検査 (2019年10月18日～ 2020年1月23日)

2 トラブル情報^{※1}
なし

3 保全品質情報^{※2}
なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上