

# お知らせ

2019年5月15日  
九州電力株式会社  
川内原子力発電所

## 川内原子力発電所の運転状況等について (2018年度)

川内原子力発電所の2018年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	68.2億kWh	87.4%	第23回定期検査 (2018年1月29日~6月29日)
川内2号機	89.0万kW	52.4億kWh	67.3%	第22回定期検査 (2018年4月23日~9月28日)

### 2 トラブル情報<sup>※1</sup> なし

### 3 保全品質情報<sup>※2</sup>

- (1) 川内原子力発電所1号機1次冷却材中のよう素濃度の上昇について  
(定期検査中における漏えい燃料集合体の調査結果：2018年4月5日お知らせ済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上