

お知らせ

平成29年5月10日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (平成28年度)

川内原子力発電所の平成28年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	66.9億kWh	85.8%	第22回定期検査 (平成28年10月6日~ 平成29年1月6日)
川内2号機	89.0万kW	64.2億kWh	82.4%	第21回定期検査 (平成28年12月16日~ 平成29年3月24日)

2 トラブル情報¹ なし

3 保全品質情報²

- (1) 川内原子力発電所1号機1次冷却材中のよう素濃度の上昇について
(平成29年3月23日 お知らせ済み)

- 1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報
- 2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以上