

# お知らせ

平成28年5月11日  
九州電力株式会社  
川内原子力発電所

## 川内原子力発電所の運転状況等について (平成27年度)

川内原子力発電所の平成27年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度累計)	設備利用率 (年度累計)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	50.8億kWh	65.0%	第21回定期検査 (平成23年5月10日~ 平成27年9月10日)
川内2号機	89.0万kW	35.5億kWh	45.4%	第20回定期検査 (平成23年9月1日~ 平成27年11月17日)

### 2 トラブル情報 なし

### 3 その他

全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報（保全品質情報）

#### (1) 定期検査中に発生した保全品質情報：1件

- ・川内原子力発電所1号機の出力上昇の延期について(復水ポンプ出口の電気伝導率の上昇)  
(平成27年8月21日 お知らせ済み)

以上