

2023年11月26日
九州電力株式会社

苓北発電所1号機の運転を停止しました
—当社の電力需給に問題はありません—

苓北発電所1号機（石炭：70万kW）は、11月26日（日）発電機出力45万kW付近で運転中、ボイラーのバーナー付近で外装板の赤熱を確認したことから、同日2時22分に運転を停止しました。

今後、速やかに点検を実施し、原因究明のうえ早期復旧を目指して参ります。

以上

〔参 考〕

○ 苓北発電所1号機

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091番6
- ・定格出力 70万kW（発電所総出力：140万kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 1995年12月14日
- ・運転時間 約20万1千時間
- ・起動回数 192回