エリア	番号	意見	回答
九州	1	調相運転電源の公募について、下記を意見として扱って頂けないでしょうか。 募集要項を見る限りだと、応募可能な電源は水力発電所に限定されるように見受けられますが、蓄電池所や、パワコンを使用している変動電源の発電所でも、無効電力供給機能がある為、応募が水力発電所に限定されるような仕組みや記載方法を訂正して貰えないでしょうか。	今回の公募においては、特定地域における電圧調整を要するタイミングや必要時間が、電力需要や再エネ出力の状況等によって不確定であることから、ご提示いただいた蓄電所等への要件定義が困難と考えており、任意での運転が可能な水力発電所を対象とさせていただいております。 今回頂いたご意見は今後の公募の参考とさせていただき、蓄電所等へ要件の拡大ができないか引き続き検討を進めてまいります。