

玄海原子力発電所  
1号炉  
廃止措置実施方針

2024年4月  
九州電力株式会社

玄海1号炉は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」に基づき2022年12月28日に廃止措置計画の変更認可申請を行い、2023年9月1日に認可を受けたことから、玄海1号炉の廃止措置実施方針は変更認可を受けた廃止措置計画とする。

なお、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に定める廃止措置実施方針の記載項目」と「玄海1号炉廃止措置計画の記載項目」の対比を添付2に示す。

添付1 玄海原子力発電所1号炉 廃止措置計画

添付2 廃止措置実施方針と廃止措置計画の記載項目対比

玄海原子力発電所

1号炉

廃止措置計画

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名

氏名又は名称 九州電力株式会社

住 所 福岡市中央区渡辺通二丁目1番82号

代表者の氏名 代表取締役社長執行役員 池辺 和弘

二 工場又は事業所の名称及び所在地

名 称 玄海原子力発電所

所 在 地 佐賀県東松浦郡玄海町大字今村

三 発電用原子炉の名称

名 称 玄海原子力発電所 1号原子炉

## 四 廃止措置対象施設及びその敷地

### 1. 廃止措置対象施設の範囲及びその敷地

廃止措置対象施設の範囲は、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（以下「原子炉等規制法」という。）に基づき、原子炉設置許可又は原子炉設置変更許可を受けた1号炉の発電用原子炉及びその附属施設（以下「原子炉施設」という。）である。

なお、2号、3号又は4号炉との共用施設については、2号、3号又は4号炉にて施設管理を実施する。また、3号又は4号炉との共用施設は、1号炉の廃止措置終了後も3号又は4号炉の原子炉施設として引き続き供用する。

廃止措置対象施設の範囲を第4.1表に示す。

玄海原子力発電所の敷地面積は、約84万 $\text{m}^2$ であり、東側の敷地境界に隣接する地役権設定地域等の面積は、約6万 $\text{m}^2$ である。この敷地に1号炉から4号炉までの4基の原子炉施設が設置されており、3号及び4号炉は発電用として現在も使用中である。

玄海原子力発電所の敷地付近地図を第4.1図に示す。

### 2. 廃止措置対象施設の状況

#### 2.1 廃止措置対象施設の概要

1号炉は、濃縮ウラン、軽水減速、軽水冷却加圧水型原子炉であり、熱出力は約1,650 MW、電気出力は約559 MWである。

#### 2.2 廃止措置対象施設の運転履歴

1号原子炉施設は、昭和45年12月10日に原子炉設置許可を

受け（原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯を第 4.2 表に示す。）、昭和 50 年 1 月 28 日に初臨界に到達した。第 28 回定期検査を実施するために平成 23 年 12 月 1 日に原子炉を停止するまで、約 37 年間の運転実績を有している。

原子炉内に装荷されていた燃料集合体は、平成 25 年 4 月 12 日に原子炉からの取出しを完了した。

## 2.3 廃止措置対象施設の状況

### (1) 核燃料物質の状況

1 号原子炉施設の使用済燃料は、1 号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵中である。また、一部の使用済燃料は 4 号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット：1 号、2 号及び 4 号炉共用）に搬出し貯蔵中である。新燃料は、1 号炉原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵中である。

核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量を第 4.3 表に示す。

### (2) 放射性廃棄物の状況

原子炉施設から環境に放出する放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物は、それらの性状に応じて放射性物質の濃度及び放出量を低減する措置を講じ、玄海原子力発電所原子炉施設保安規定（以下「保安規定」という。）に定める放出管理目標値以下になるよう放出管理している。

また、放射性固体廃棄物は、廃棄物の種類ごとに原子炉施

設内の使用済樹脂貯蔵タンク（1号及び2号炉共用並びに1号、2号、3号及び4号炉共用）及び使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット：1号炉並びに1号、2号及び4号炉共用）並びに発電所内の固体廃棄物貯蔵庫（1号、2号、3号及び4号炉共用）及び蒸気発生器保管庫（1号、2号及び3号炉共用）に貯蔵又は保管中である。放射性固体廃棄物の貯蔵又は保管場所ごとの種類及び数量を第4.4表に示す。

### (3) 廃止措置対象施設の汚染状況

1号原子炉施設は、平成23年に原子炉を停止するまでの約37年間の運転により、設備及び建屋の一部が放射化又は放射性物質で汚染されている。

原子炉からの中性子照射による放射化により、原子炉容器及び原子炉容器周囲のコンクリート壁を含む領域には、放射能レベルが比較的高い汚染がある。

廃止措置対象施設の汚染は、原子炉格納施設及び原子炉補助建屋等の内部に限られ、これらの施設は全て管理区域としている。

廃止措置対象施設の管理区域全体図を第4.2図、主な廃止措置対象施設の推定汚染分布を第4.3図に示す。

第 4.1 表 廃止措置対象施設の範囲（1 / 3）

施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称
原子炉施設の一般構造	その他の主要な構造	原子炉補助建屋※ <sup>1</sup>
原子炉本体	炉心	炉心支持構造物
	燃料体	燃料集合体
	原子炉容器	原子炉容器
	放射線遮へい体	原子炉容器周囲のコンクリート壁 原子炉格納容器外周のコンクリート壁
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	核燃料物質取扱設備（燃料取扱設備）	燃料取替装置
		燃料移送装置※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
		除染装置※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
	核燃料物質貯蔵設備	使用済燃料輸送容器※ <sup>1</sup>
		新燃料貯蔵設備
		使用済燃料貯蔵設備※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup> 使用済燃料乾式貯蔵施設※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
原子炉冷却系統施設	1次冷却設備	蒸気発生器
		1次冷却材ポンプ
		1次冷却材管
		加圧器
	2次冷却設備	タービン
	非常用冷却設備	高压注入系
		低压注入系
		蓄圧注入系
	その他の主要な事項	化学体積制御設備
		余熱除去設備
		タービンバイパス設備
		主蒸気安全弁及び大気放出弁

※1：2号炉との共用施設

※2：当該施設のうち一部が3号又は4号炉との共用施設

※3：当該施設のうち全てが3号又は4号炉との共用施設

※4：3号炉との共用の運用開始前までは2号炉にて、共用の運用開始後は3号炉にて施設管理を実施



第 4.1 表 廃止措置対象施設の範囲（2 / 3）

施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称
計測制御系統施設	計装	核計装
		その他の主要な計装
	安全保護回路	原子炉停止回路
		その他の主要な安全保護回路
	制御設備	制御材
		制御材駆動設備
	その他の主要な事項	1 次冷却材温度制御設備
		加圧器制御設備
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（気体廃棄物処理設備）	ガス圧縮装置※ <sup>1</sup>
		ガス減衰タンク※ <sup>1</sup>
		原子炉補助建屋排気筒
	液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄物処理設備）	ほう酸回収系
		廃液処理系※ <sup>1</sup>
		洗浄排水処理系※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
		復水器冷却水放水口※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
	固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備）	アスファルト固化装置※ <sup>1</sup>
		セメント固化装置※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
		ペイラ※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
		雑固体焼却設備※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
		燃焼式雑固体廃棄物減容処理設備※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
		雑固体熔融処理設備※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
		使用済樹脂貯蔵タンク※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
		使用済樹脂処理装置※ <sup>1</sup>
		固体廃棄物貯蔵庫※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
	蒸気発生器保管庫※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup> ※ <sup>4</sup>	

※ 1 : 2 号炉との共用施設

※ 2 : 当該施設のうち一部が 3 号又は 4 号炉との共用施設

※ 3 : 当該施設のうち全てが 3 号又は 4 号炉との共用施設

※ 4 : 3 号炉との共用の運用開始前までは 2 号炉にて、共用の運用開始後は 3 号炉にて施設管理を実施

第 4.1 表 廃止措置対象施設の範囲（3 / 3）

施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称
放射線管理施設	屋内管理用の主要な設備	放射線監視設備※ <sup>1</sup>
		放射線管理設備※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
	屋外管理用の主要な設備	排気モニタ
		排水モニタ
		気象観測設備※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
		敷地内外の固定モニタ※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
		放射能観測車※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>
環境試料の放射線測定装置※ <sup>1</sup> ※ <sup>3</sup>		
原子炉格納施設	構造	原子炉格納容器
	その他の主要な事項	原子炉格納容器空気再循環設備
		原子炉格納容器換気設備
		アニュラス空気再循環設備
		原子炉格納容器スプレイ設備
その他原子炉の附属設備	非常用電源設備	受電系統※ <sup>1</sup> ※ <sup>2</sup>
		ディーゼル発電機
		蓄電池
その他主要施設	建物及び構築物	タービン建屋

※ 1 : 2 号炉との共用施設

※ 2 : 当該施設のうち一部が 3 号又は 4 号炉との共用施設

※ 3 : 当該施設のうち全てが 3 号又は 4 号炉との共用施設

※ 4 : 3 号炉との共用の運用開始前までは 2 号炉にて、共用の運用開始後は 3 号炉にて施設管理を実施

第 4.2 表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（1 / 3）

許可年月日	許可番号	備 考
昭和 45 年 12 月 10 日	45 原第 7661 号	1 号原子炉施設の新設
昭和 46 年 12 月 21 日	46 原第 8091 号	・原子炉施設の変更 (1) 気体及び液体廃棄物処理設備の一部変更
昭和 47 年 11 月 13 日	47 原第 9442 号	・原子炉施設の変更 (1) 制御棒吸収材変更 (2) バーナブルポイズン本数変更 (3) 廃液蒸発装置増設
昭和 48 年 9 月 11 日	48 原第 6996 号	・原子炉施設の変更 (1) 燃料最高温度変更 (2) 安全保護回路一部変更
昭和 49 年 11 月 12 日	49 原第 9068 号	・原子炉施設の変更 (1) 原子炉施設の位置の記載の変更
昭和 51 年 1 月 28 日	50 原第 9168 号	・原子炉施設の変更 (1) 使用済燃料貯蔵ラックの増設 (2) 固体廃棄物の処理方法の記載の明確化
昭和 51 年 5 月 7 日	51 安第 2114 号	・原子炉施設の変更 (1) 第 5 領域以降取替燃料濃縮度の変更
昭和 51 年 12 月 13 日	51 安（原規） 第 158 号	・原子炉施設の変更 (1) 取替炉心におけるバーナブルポイズンの使用に係る変更
昭和 52 年 11 月 8 日	52 安（原規） 第 268 号	・原子炉施設の変更 (1) 使用済樹脂貯蔵タンクの増設
昭和 53 年 5 月 8 日	53 安（原規） 第 86 号	・原子炉施設の変更 (1) B 型燃料の使用に伴う変更
昭和 54 年 7 月 21 日	54 資庁第 2393 号	・原子炉施設の変更 (1) 新燃料ラックの増強 (2) 雑固体焼却設備の新設 (3) 固体廃棄物貯蔵庫の増設
昭和 54 年 7 月 28 日	54 資庁第 10262 号	・原子炉施設の変更 (1) 安全保護回路の変更

第 4.2 表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（2 / 3）

許可年月日	許可番号	備 考
昭和 55 年 12 月 19 日	55 資庁第 14677 号	・使用済燃料の処分の方法の変更 (海外の再処理委託先確定による)
昭和 57 年 7 月 16 日	57 資庁第 4368 号	・原子炉施設の変更 (1) 取替燃料濃縮度変更 (2) キャスク保管建屋設置
平成 4 年 8 月 6 日	3 資庁第 9296 号	・原子炉施設の変更 (1) 敷地の変更 (2) 燃料集合体最高燃焼度の変更 (3) 取替燃料の濃縮度の変更 (4) ガドリニア入り燃料の使用 (5) 蒸気発生器取替え (6) 出力分布調整用制御棒クラスタの撤去 (7) ベイラの共用化 (8) 蒸気発生器保管庫の設置 ・使用済燃料の処分の方法の変更 (再処理委託先の変更)
平成 5 年 8 月 3 日	4 資庁第 13635 号	・原子炉施設の変更 (1) 敷地の変更 (2) 使用済樹脂処理の変更
平成 7 年 1 月 24 日	6 資庁第 9918 号	・原子炉施設の変更 (1) 洗浄排水処理系の設置
平成 8 年 3 月 12 日	7 資庁第 8491 号	・原子炉施設の変更 (1) 4 号炉の核燃料物質取扱設備及び使用済燃料貯蔵設備の一部の 1 号炉及び 2 号炉との共用化
平成 11 年 11 月 15 日	平成 11・02・10 資第 1 号	・原子炉施設の変更 (1) 出力分布調整用制御棒クラスタ駆動装置の撤去 (2) 蒸気発生器保管庫の貯蔵保管能力の変更、共用化及び保管対象物の変更 ・使用済燃料の処分の方法の変更 (再処理委託先確認方法の一部変更)

第 4.2 表 原子炉設置許可及び原子炉設置変更許可の経緯（3 / 3）

許可年月日	許可番号	備 考
平成 15 年 6 月 4 日	平成 14・10・30 原第 2 号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉施設の変更</li> <li>(1) 気体及び液体廃棄物の廃棄設備の 共用化及び一部撤去</li> <li>(2) 雑固体溶融処理設備の設置</li> <li>(3) 使用済樹脂貯蔵タンクの共用化及 び増設</li> <li>(4) 固体廃棄物貯蔵庫の増設</li> </ul>
平成 16 年 3 月 19 日	平成 15・08・29 原第 1 号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・原子炉施設の変更</li> <li>(1) 高燃焼度燃料の使用</li> <li>(2) 制御棒クラスタ増設及び炉内構造 物取替え</li> <li>(3) 蒸気発生器保管庫の保管対象物の 変更</li> </ul>
平成 28 年 11 月 2 日	原 規 規 発 第 16110235 号	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用済燃料の処分の方法の変更 (再処理等抛出金法公布に伴う変更)</li> </ul>

第 4.3 表 核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量

平成 28 年 9 月 30 日現在

貯蔵場所	種 類	体 数
1 号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）	使用済燃料	240 体
	新燃料	16 体
1 号炉原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵設備	新燃料	64 体
4 号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）	使用済燃料	112 体

第 4.4 表 放射性固体廃棄物の貯蔵又は保管場所ごとの種類及び数量

平成 28 年 9 月 30 日現在

廃棄物の貯蔵又は保管場所	廃棄物の種類	貯蔵又は保管量
使用済樹脂貯蔵タンク	使用済樹脂	181 m <sup>3</sup> ※ <sup>1</sup>
使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）	使用済制御棒クラスタ	92 体
	使用済バーナブルポイズン	192 体※ <sup>2</sup> ※ <sup>3</sup>
	使用済プラグングデバイス	155 体
固体廃棄物貯蔵庫	均質固化体（ドラム缶）	1,377 本
	雑固体廃棄物（ドラム缶）	4,242 本※ <sup>4</sup>
	雑固体廃棄物（その他）	642 本※ <sup>4</sup>
蒸気発生器保管庫	蒸気発生器	2 基
	保管容器	310 m <sup>3</sup> ※ <sup>5</sup>


※ 1 : 2 号、3 号及び 4 号炉で発生した廃棄物を含む。

※ 2 : 192 体の内 114 体は減容済である。

※ 3 : 4 号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵中の 28 体を含む。


※ 4 : 200L ドラム缶相当での保管数量である。

※ 5 : 原子炉容器上部ふた及び炉内構造物を含む。




第4.1図 玄海原子力発電所の敷地付近地図  : 防護上の観点から公開できません。





第4.2図 廃止措置対象施設の管理区域全体図 □：防護上の観点から公開できません。



第 4.3 図 主な廃止措置対象施設の推定汚染分布

## 五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法

### 1. 廃止措置の基本方針

廃止措置は、安全確保を最優先に、次の基本方針の下に、「原子炉等規制法」、「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令」（以下「原子炉等規制法施行令」という。）、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則」（以下「実用炉規則」という。）等の関係法令及び「核原料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則等の規定に基づく線量限度等を定める告示」（以下「線量告示」という。）等の関係告示を遵守する。

また、旧原子力安全委員会決定「原子炉施設の解体に係る安全確保の基本的考え方（平成13年8月6日一部改訂）」を参考とする。

- (1) 施設周辺の一般公衆及び放射線業務従事者に対し、「線量告示」に基づき定められている線量限度を遵守すると共に、国際放射線防護委員会（ICRP）が1977年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ALARA：as low as reasonably achievable）の基本的考え方に基づき、合理的に達成可能な限り放射線被ばくを低減するよう、適切な解体撤去手順及び方法並びに核燃料物質による汚染の除去方法を策定して実施する。  
また、解体等に伴い発生する汚染された物の廃棄についても同様とする。
- (2) 保安のために必要な施設を適切に維持管理すると共に、放射線管理及び放射性廃棄物管理は、関係法令及び関係告示を遵守する。
- (3) 廃止措置期間中の保安活動及び品質保証に必要な事項は、「保安規定」に定めて実施する。

- (4) 廃止措置の実施に当たっては、3号及び4号炉の運転に必要な施設（可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートを含む。）の機能に影響を及ぼさないことを確認した上で工事を実施する。また、3号及び4号炉を運転する上で廃止措置計画の変更が必要となった場合は、変更認可を受ける。
- (5) 解体撤去工事に当たっては、隣接する2号炉への影響を防止するために、対象となる配管・機器等の解体撤去が2号炉の廃止措置に必要な機能に影響を与えないことを確認した上で、工事を実施する。

## 2. 廃止措置の全体概要

解体の対象となる施設は、廃止措置対象施設のうち、3号又は4号炉との共用施設並びに放射性物質による汚染のないことが確認された地下建屋、地下構造物及び建屋基礎を除く全てである。解体対象施設を第5.1表に示す。また、解体対象施設の配置を第5.1図に示す。

廃止措置の工事は、汚染状況の調査等の解体工事準備を行うこと及び放射線業務従事者の被ばく低減のために放射能の減衰を考慮すること等から、解体工事準備期間、原子炉周辺設備等解体撤去期間、原子炉等解体撤去期間及び建屋等解体撤去期間の4つの期間に区分して行う。

1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）及び新燃料貯蔵設備（以下「1号内燃料貯蔵設備」という。）外への核燃料物質の搬出は、解体工事準備期間から原子炉周辺設備等解体撤去期間の中で行い、1号内燃料貯蔵設備の解体

は、それぞれの貯蔵設備から核燃料物質の搬出後に行う。なお、燃料集合体の保管については、「八 核燃料物質の管理及び譲渡し」に示す。

廃止措置期間中の保安のために必要な設備については、その機能を廃止措置の進捗に応じて維持管理する。核燃料物質の貯蔵設備については、核燃料物質が貯蔵されている期間は、臨界防止、水位及び漏えいの監視、浄化、給水の機能を維持管理する。放射性物質を内包する系統及び機器を収納する建屋等については、これらの系統及び機器が撤去されるまでの期間は、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮へい体としての機能を維持管理する。換気設備については、管理区域解除までの期間は、換気機能を維持管理する。放射性廃棄物の廃棄施設は、放射性廃棄物の処理を完了するまでの期間は、処理機能を維持管理する。これらの機能確保に関連する放射線管理設備、非常用電源設備等については、関連する設備の供用が終了するまでの期間は、その機能を維持管理する。

汚染の除去は、解体工事に当たって講じる安全確保対策等を目的として行う。

### 3. 廃止措置の主要な手順

廃止措置の工事は、次の4つの期間に区分し、この順序で行う。解体の主な手順を第5.2図に示す。

#### (1) 解体工事準備期間

解体工事準備期間では、安全確保のための機能に影響を与えない範囲内で、供用を終了した施設のうち、汚染のない設備

(2次系設備)の解体撤去に着手すると共に、核燃料物質の1号内燃料貯蔵設備外への搬出、汚染状況の調査、汚染の除去及び汚染された物の廃棄を実施する。これらの工事等の実施に際しては、原子炉周辺設備又は原子炉本体等の改造、試料採取等を実施する場合においても、安全上必要な機能に影響を与えないことを確認した上で実施する。また、核燃料物質の1号内燃料貯蔵設備外への搬出が完了するまでは、炉心への燃料集合体の再装荷を不可にする措置を講じる。

なお、放射能レベルの比較的高い原子炉本体等の時間的減衰を図るため安全貯蔵を実施する。

解体工事準備期間中に実施する工事等に係る着手要件及び完了要件を第5.2表に、系統除染における汚染の除去方法を第9.1表に示す。

## (2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間

原子炉周辺設備等解体撤去期間では、汚染状況の調査後に安全確保のための機能に影響を与えない範囲内で、供用を終了した施設のうち、原子炉本体等以外の安全貯蔵を行わない低線量設備の解体撤去に着手する。解体撤去は、熱的切断又は機械的切断により行う。具体的な工法は、解体する機器の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使用条件、解体に伴い発生する放射性粉じんの影響等を考慮し選定する。また、解体工事準備期間に引き続き、放射能レベルの比較的高い原子炉本体等の安全貯蔵、汚染のない設備の解体撤去、核燃料物質の1号内燃料貯蔵設備外への搬出、汚染の除去及び汚染された物の廃棄を実施する。核燃料物質の1号内燃料貯蔵設備外への搬出が完了す

るまでは、解体工事準備期間に引き続き炉心への燃料集合体の再装荷を不可にする措置を講じる。

なお、原子炉周辺設備等解体撤去期間以降については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

### (3) 原子炉等解体撤去期間

原子炉等解体撤去期間では、汚染状況の調査及び安全貯蔵終了後、放射能レベルの比較的高い原子炉本体等の解体撤去を実施する。解体撤去は、熱的切断又は機械的切断により行う。具体的な工法は、解体する機器の構造及び汚染状況、解体に使用する工具の使用条件、解体に伴い発生する放射性粉じんの影響等を考慮し選定する。特に放射能レベルの高い炉内構造物等の解体においては、水中又は遠隔操作による切断等、被ばく低減を考慮した工法を採用する。また、原子炉等解体撤去期間以前に着手した設備の解体撤去、汚染の除去及び汚染された物の廃棄を引き続き実施する。

### (4) 建屋等解体撤去期間

建屋等解体撤去期間では、汚染のない設備の解体撤去、汚染の除去及び汚染された物の廃棄を引き続き行うと共に、低線量設備の解体撤去及び原子炉本体等の解体撤去完了後、建屋内に汚染がないことを確認した上で管理区域を順次解除し、建屋等を解体撤去する。建屋の解体は、圧砕機やブレーカ等を用いて行う。

解体対象施設の解体撤去、核燃料物質の譲渡し、汚染の除去及び汚染された物の廃棄が終了した後、廃止措置を終了する。

#### 4. 安全確保対策

解体工事に当たっては、事前に工事対象範囲の汚染状況の確認を行い、その結果に基づき、安全確保対策として次に示す放射性物質の漏えい及び拡散防止対策、放射線業務従事者の被ばく低減対策並びに事故防止対策を講じる。

これらの安全確保に係る事項は、「保安規定」に定める。

##### 4.1 放射性物質の漏えい及び拡散防止対策

解体工事によって発生する気体状の放射性物質に対しては、既設の建屋又は構築物並びに換気設備により施設外への漏えい及び拡散防止機能を維持すると共に、この機能が損なわれないように工事方法を計画する。汚染のある施設又は設備を解体撤去する場合、汚染状況に応じて施設外への拡散防止機能を持った装置を導入する。

また、液体状の放射性物質に対しても同様に、既設の液体廃棄物の廃棄設備を用いて処理を行うことで漏えい防止機能を維持するように工事方法を計画する。

工事の実施に当たっては、施設外への放射性物質の漏えい及び拡散防止対策が適切に行われていることを確認するため、放出管理及び周辺環境に対する放射線モニタリングを行う。

##### 4.2 放射線業務従事者の被ばく低減対策

外部被ばく低減のため、線量当量率を考慮し、放射線遮へい、遠隔操作装置の導入及び立入制限等を行う。内部被ばく防止のため、汚染レベルを考慮し、マスク等の防護具を用いる。また、外



部被ばく低減及び内部被ばく防止のために、線量当量率及び汚染レベルを考慮し、「九 核燃料物質による汚染の除去」に従って汚染の除去を行う。

工事の実施に当たっては、目標線量を設定し、実績線量と比較し改善策を検討する等して、被ばく低減に努める。また、工事区域内の線量当量率を測定し、表示すると共に、線量当量率が著しく変動するおそれがある工事については、作業中の線量当量率を監視する。

#### 4.3 事故防止対策

解体工事に当たっては、1号及び2号炉で維持管理している周辺施設並びに3号及び4号炉の運転に必要な施設（可搬型重大事故等対処設備の保管場所及びアクセスルートを含む。）への影響を回避する工事方法を計画する。

地震及び台風等の自然事象に備え、内包する有意な汚染を除去するまで、放射性物質の外部への漏えいを防止するための障壁及び放射線遮へい体として建屋等の機能が損なわれないようにする。

火災、爆発に対する安全対策として、難燃性の資機材の使用、可燃性ガスを使用する場合の安全管理の徹底等の措置を講じる。

また、重量物の取扱いによる人為事象に対する安全対策として、重量物に適合した揚重設備の使用等の措置を講じる。

事故発生時には、事故拡大防止等の応急措置を講じると共に、早期の復旧に努める。

なお、使用済燃料を1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している間において、使用済燃

料貯蔵設備から冷却水が多量に漏えいする事象を評価した結果、使用済燃料の健全性は確保されることから、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し臨界を防止するために必要な設備は不要である。

#### 4.4 労働災害防止対策

一般労働災害防止対策として、高所作業対策、石綿等有害物対策、感電防止対策、粉じん障害対策、酸欠防止対策及び騒音防止対策等を講じる。

#### 5. 解体撤去物等の取扱い

解体撤去に伴って発生する廃棄物のうち、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物は、関係法令、関係告示及び「1. 廃止措置の基本方針」等に基づいて適切に処理を行い管理放出する。また、放射性固体廃棄物は、関係法令、関係告示及び「1. 廃止措置の基本方針」等に基づき、放射能レベル区分や性状に応じた処理を行い、廃止措置が終了するまでに「原子炉等規制法」に基づき廃棄の事業の許可を受けた廃棄施設に廃棄する。

放射性固体廃棄物の処理に当たっては、分別、減容及び除染等により放射性固体廃棄物の発生量を合理的に達成可能な限り低減する。

放射性物質として扱う必要のないものは、「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出し、可能な限り再利用に供する。

放射性廃棄物の処理処分の詳細は、「十 核燃料物質又は核燃料

物質によって汚染された物の廃棄」に示す。

第 5.1 表 解体対象施設（1 / 3）

施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称
原子炉施設の一般構造	その他の主要な構造	原子炉補助建屋※ <sup>1</sup> ※ <sup>4</sup>
原子炉本体	炉心	炉心支持構造物
	燃料体	燃料集合体※ <sup>2</sup>
	原子炉容器	原子炉容器
	放射線遮へい体	原子炉容器周囲のコンクリート壁 原子炉格納容器外周のコンクリート壁※ <sup>1</sup>
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設	核燃料物質取扱設備（燃料取扱設備）	燃料取替装置
		燃料移送装置※ <sup>3</sup>
		除染装置※ <sup>3</sup>
		使用済燃料輸送容器※ <sup>4</sup> ※ <sup>5</sup>
	核燃料物質貯蔵設備	新燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵設備※ <sup>3</sup>
原子炉冷却系統施設	1次冷却設備	蒸気発生器
		1次冷却材ポンプ
		1次冷却材管
		加圧器
	2次冷却設備	タービン
	非常用冷却設備	高压注入系
		低压注入系
		蓄圧注入系
	その他の主要な事項	化学体積制御設備
		余熱除去設備
		タービンバイパス設備
		主蒸気安全弁及び大気放出弁

※ 1 : 放射性物質による汚染のないことが確認された地下建屋、地下構造物及び建屋基礎は解体対象施設から除く。

※ 2 : 燃料集合体は、再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。

※ 3 : 3号又は4号炉との共用施設については解体対象施設から除く。

※ 4 : 2号炉のみとの共用施設については解体対象施設に含む。

※ 5 : リース終了後は返却する。

第 5.1 表 解体対象施設（2 / 3）

施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称
計測制御系統施設	計装	核計装
		その他の主要な計装
	安全保護回路	原子炉停止回路
		その他の主要な安全保護回路
	制御設備	制御材
		制御材駆動設備
	その他の主要な事項	1 次冷却材温度制御設備
		加圧器制御設備
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の廃棄設備（気体廃棄物処理設備）	ガス圧縮装置 <sup>※4</sup>
		ガス減衰タンク <sup>※4</sup>
		原子炉補助建屋排気筒
	液体廃棄物の廃棄設備（液体廃棄物処理設備）	ほう酸回収系
		廃液処理系 <sup>※4</sup>
		復水器冷却水放水口 <sup>※3※4</sup>
	固体廃棄物の廃棄設備（固体廃棄物処理設備）	アスファルト固化装置 <sup>※4</sup>
		セメント固化装置 <sup>※3※4</sup>
		ペイラ <sup>※3※4</sup>
		使用済樹脂貯蔵タンク <sup>※3※4</sup>
		使用済樹脂処理装置 <sup>※4</sup>

※ 1 : 放射性物質による汚染のないことが確認された地下建屋、地下構造物及び建屋基礎は解体対象施設から除く。

※ 2 : 燃料集合体は、再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。

※ 3 : 3 号又は 4 号炉との共用施設については解体対象施設から除く。

※ 4 : 2 号炉のみとの共用施設については解体対象施設に含む。

※ 5 : リース終了後は返却する。

第 5.1 表 解体対象施設（3 / 3）

施設区分	設備等の区分	設備（建屋）名称
放射線管理施設	屋内管理用の主要な設備	放射線監視設備 <sup>※4</sup>
		放射線管理設備 <sup>※3※4</sup>
	屋外管理用の主要な設備	排気モニタ
		排水モニタ
原子炉格納施設	構造	原子炉格納容器 <sup>※1</sup>
	その他の主要な事項	原子炉格納容器空気再循環設備
		原子炉格納容器換気設備
		アニュラス空気再循環設備
	原子炉格納容器スプレイ設備	
その他原子炉の 付属設備	非常用電源設備	受電系統 <sup>※3※4</sup>
		ディーゼル発電機
		蓄電池
その他主要施設	建物及び構築物	タービン建屋 <sup>※1</sup>

※ 1 : 放射性物質による汚染のないことが確認された地下建屋、地下  
構造物及び建屋基礎は解体対象施設から除く。

※ 2 : 燃料集合体は、再処理事業者又は加工事業者へ譲り渡す。


※ 3 : 3号又は4号炉との共用施設については解体対象施設から除く。

※ 4 : 2号炉のみとの共用施設については解体対象施設に含む。

※ 5 : リース終了後は返却する。


第 5.2 表 解体工事準備期間中に実施する工事等に係る着手要件及び完了要件

手順上の名称	場所	主要設備名称	着手要件	概要	安全確保対策	完了要件
汚染状況の調査	原子炉格納容器及び原子炉補助屋内	管理区域内の解体対象設備	終了後	<ul style="list-style-type: none"> <li>解体対象施設から代表試験料を採取し、核種組成、放射能濃度を測定する。</li> <li>機器及び配管外部からγ線の測定を行う。</li> <li>解体対象施設に残存する放射能物質について、核種組成及び放射能分布を評価する。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚染拡大防止対策としては、試験料採取及び測定に際して遠隔操作装置の使用を導入及び防護具の着用等の被ばく低減対策を講じる。</li> </ul>	<p>設備解体及び本体撤去等に必要な情報を得ること。</p>
汚染のない設備撤去	タービン管外区域屋内	2次系設備	終了後	<ul style="list-style-type: none"> <li>2次系設備を解体除去する。</li> <li>工具等を用いた分解・取外し、熱的切断、機械的切断等の工法により、気中での切断・破砕を行う。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>粉じん等の発生がある場所の排風機等の設置、粉じん等を講ずる。</li> <li>火気使用前に可燃物がないことを確認し、防炎シート等を用いて養生を行う。</li> </ul>	<p>な対象施設を撤去すること。</p>



第5.1.1図 解体対象施設の配置図  : 防護上の観点から公開できません。





第 5.2 図 解体の主な手順

## 六 性能維持施設

### 1. 性能維持施設

廃止措置を安全に進める上で、放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建屋及び構築物、核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設、放射性廃棄物の廃棄施設、放射線管理施設、換気設備、非常用電源設備、消火設備等の廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設（以下「性能維持施設」という。）を廃止措置の進捗に応じて維持管理していく。性能維持施設に係る必要な機能及び性能並びに維持期間についての基本的な考え方を以下に示す。

- (1) 放射性物質を内包する系統及び設備を収納する建屋及び構築物について、これらの系統及び設備が撤去されるまでの期間、放射性物質漏えい防止及び放射線遮へいの機能及び性能を維持管理する。
- (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設について、使用済燃料が1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）から搬出又は1号及び2号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）から構内運搬に係る使用の終了までの期間、燃料落下防止、臨界防止及び浄化等の機能及び性能を維持管理する。また、新燃料が1号内燃料貯蔵設備から搬出されるまでの期間、燃料落下防止及び臨界防止の機能及び性能を維持管理する。
- (3) 放射性廃棄物の廃棄施設について、放射性廃棄物の処理が完了するまでの期間、放射性廃棄物処理機能及び性能を維持管理する。また、放射性固体廃棄物を適切に貯蔵保管するため、放射性廃棄物貯蔵機能及び性能を維持管理する。

- (4) 放射線管理施設について、関連する設備の供用終了又は放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理完了までの期間、原子炉施設の放射線監視、環境への放射性物質の放出管理及び管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理のために、放射線監視、放出管理及び放射線管理の機能及び性能を維持管理する。
- (5) 換気設備について、管理区域が解除されるまでの期間、使用済燃料の貯蔵管理、放射性廃棄物の処理及び放射線業務従事者の被ばく低減等を考慮して、建屋内の換気の機能及び性能を維持管理する。
- (6) 非常用電源設備について、建屋解体前までの期間、原子炉施設の安全確保上必要な場合に適切な容量を確保し、設備に要求される電源供給の機能及び性能を維持管理する。
- (7) その他の安全確保上必要な設備について、安全確保上必要な期間、設備に要求される機能及び性能を維持管理する。
- (8) 消火設備について、各建屋解体前までの期間、消火に必要な機能及び性能を維持管理する。

以上の基本的な考え方に基づく具体的な性能維持施設を第 6.1 表に示す。

廃止措置の進捗に応じて、第 6.1 表に示す性能維持施設を変更する場合は、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。

## 2. 性能維持施設の施設管理

性能維持施設については、必要な期間中、必要な機能及び性能を維持できるよう、「保安規定」に施設管理計画を定め、これに基

づき施設管理を実施する。

### 3. 性能維持施設のうち共用施設における維持管理

「四 廃止措置対象施設及びその敷地」に示す2号、3号又は4号炉との共用施設における施設管理を含めた維持管理の考え方は以下のとおりである。

- (1) 2号炉との共用施設については、2号炉にて機能及び性能を維持管理する。
- (2) 2号、3号及び4号炉との共用施設については、3号又は4号炉にて機能及び性能を維持管理する。
- (3) 2号及び4号炉との共用施設については、4号炉にて機能及び性能を維持管理する。
- (4) 2号及び3号炉との共用施設である蒸気発生器保管庫については、3号炉との共用の運用開始<sup>※</sup>前までは2号炉にて機能及び性能を維持管理し、共用の運用開始<sup>※</sup>後は3号炉にて機能及び性能を維持管理する。

※設置変更許可（令和元年11月20日付け、原規規発第1911201号）により1号、2号及び3号炉の共用の許可を受けた、当該共用の運用に係る原子炉等規制法第43条の3の24第1項に基づく保安規定で定める日

第 6.1 表 性能維持施設 ( 1 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数			
原子炉施設一般の構造	その他の主要な構造	原子炉補助建屋 ( 補助遮へい ( 使用済樹脂貯蔵タンク室、使用済燃料ピット ) )	1 式	放射線遮蔽への機能	放射線障害の防止に影響するようない状態であること。	線源となる設備の解体完了まで
		原子炉補助建屋※		放射性物質漏えい防止機能	外部へ放射性物質が漏えいするようない状態であること。	
原子炉本体	放射線遮蔽への体	原子炉容器周囲のコンクリート壁	1 式	放射線遮蔽への機能	放射線障害の防止に影響するようない状態であること。	炉心支持構造物等の解体完了まで
		原子炉格納容器外周のコンクリート壁				

※： 2 号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 ( 2 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数			
核燃料物質の取扱い施設 貯蔵施設	核燃料物質取扱設備 ( 燃料取扱設備 )	使用済燃料ピットクレーン	1 台	既許認可 どおり	燃料落下防止機能 燃料境界防止機能	1 号炉内のトロッコに貯蔵して使用済み燃料を搬出完了 1 号炉内のトロッコに貯蔵して使用済み燃料を搬出完了
		補助建屋クレーン	1 台	既許認可 どおり		1 号炉内のトロッコに貯蔵して使用済み燃料を搬出完了
		新燃料エレベーター	1 台	既許認可 どおり		1 号炉内のトロッコに貯蔵して使用済み燃料を搬出完了
		除染装置	1 台	既許認可 どおり	除染機能	1 号炉内のトロッコに貯蔵して使用済み燃料を搬出完了
		使用済燃料輸送容器※	1 基	既許認可 どおり	境界防止機能 除熱機能 密封機能 放射線遮蔽機能	1 号炉内のトロッコに貯蔵して使用済み燃料を搬出完了

※ : 2 号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 ( 3 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間		
		設備 (建屋) 名称	維持台数					
核燃料物質の取扱施設 貯蔵施設	核燃料物質貯蔵設備	新燃料貯蔵設備	新燃料貯蔵ラック	1 式	既許認可 どおり	新燃料の貯蔵に 影響するようない 状態であること。 新燃料の貯蔵に 影響するようない 状態であること。		
			使用済燃料ピット	1 個	既許認可 どおり		新燃料及び使用済燃料の貯蔵による 影響を防止すること。 新燃料及び使用済燃料の貯蔵による 影響を防止すること。	
		使用済燃料貯蔵設備	使用済燃料ラック	1 式	既許認可 どおり	使用済燃料ピットの水位及び 水位高き状態での 監視機能		
			使用済燃料ピットを監視する設備	1 式	既許認可 どおり		使用済燃料ピットの水位及び 水位高き状態での 監視機能 使用済燃料ピットの水位及び 水位高き状態での 監視機能	
				使用済燃料ピットを監視する設備	1 式	既許認可 どおり		使用済燃料ピットの水位及び 水位高き状態での 監視機能

第 6.1 表 性能維持施設 ( 4 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数			
燃料物取扱施設 核質貯蔵施設	燃料物貯蔵設備 核質貯蔵設備	使用済燃料貯蔵設備	1 系統	浄化機能	使用済燃料の被覆が著しく腐食に使用済燃料ピットの水を脱塩すること。	1 号炉内ピット使用済燃料搬出完了まで
		使用済燃料ピット浄化冷却設備	既許認可 ごおり	浄化機能 ( ほう素除去濃度を高く。)	使用済燃料の被覆が著しく腐食に使用済燃料ピットの水を脱塩すること。 内包する物質が漏えいする可能性がある状態。	
		燃料取替用水タンク	1 基	給水機能		



第 6.1 表 性能維持施設 ( 5 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数			
放射性廃棄物の廃棄施設	気体廃棄物の設備 ( 気体処理 ( 廃棄物設備 ) )	原子炉補助建屋排気筒	1 基	既許認可 どおり	放射性廃棄物処理機能  内包する物質が漏えいするよき陥がない状態であること。  放射性液体廃棄物の放出に影響するよき陥がない状態であること。  放射性液体廃棄物の処理完了まで	放射性気体廃棄物の処理完了まで
		廃液貯蔵タンク	1 基	既許認可 どおり		
	冷却材ドレンタンク	1 基	既許認可 どおり			
	補助建屋冷却材ドレンタンク	1 基	既許認可 どおり			
	補助建屋機器ドレンタンク	1 基	既許認可 どおり			
	補助建屋サンプタンク	1 基	既許認可 どおり			
	格納容器サンプ	1 基	既許認可 どおり			
	B 薬品ドレンタンク*	1 基	既許認可 どおり			
	洗浄排水タンク*	2 基	既許認可 どおり			

※ : 2 号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 ( 6 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数			
放射性廃棄物の廃棄施設	液体廃棄物の設備 ( 液体廃棄物処理設備 )	廃液蒸発装置 ( 2 号炉との共用施設のうち 2 号炉設置設備 ) ※	1 基	既許認可 どおり	放射性廃棄物処理機能	放射性液体廃棄物の処理完了まで
		廃液蒸留水脱塩塔 ※	4 基	既許認可 どおり		
		廃液蒸留水タンク ※	6 基	既許認可 どおり		
		復水器冷却水放水口 ※	1 式	既許認可 どおり		
		濃縮液バッチタンク ( 2 号炉との共用施設のうち 2 号炉設置設備 ) ※	2 基	既許認可 どおり		
		A 薬品ドレンタンク ※	1 基	既許認可 どおり		

※ : 2 号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 ( 7 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間	
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数				
放射性廃棄物の廃棄施設	固体廃棄物の設備 ( 固体処理廃棄物設備 )	アスファルト固化装置※	1 基	既許認可 どおり	放射性廃棄物の処理機能	放射性固体廃棄物を処理する能力を有する状態であること。	
		セメント固化装置※	1 基	既許認可 どおり			
		ベイヤ ( 2 号炉との共用施設のうち 1 号炉設置設備 ) ※	1 基	既許認可 どおり			
		蒸気発生器保管庫※※	1 式	既許認可 どおり	放射性廃棄物の貯蔵機能	放射性固体廃棄物を貯蔵できる状態であること。 内包する物質が漏えいするよきな欠陥がない状態であること。	放射性固体廃棄物の処理完了まで
		使用済樹脂貯蔵タンク※	8 基	既許認可 どおり			
		使用済樹脂計量タンク※	1 基	既許認可 どおり	放射性廃棄物の貯蔵機能	外部へ放射性物質が漏えいするよきな有意味な損傷がない状態であること。	
		使用済樹脂移送容器※	1 基	既許認可 どおり			

※ : 2 号炉のみとの共用施設

※※ : 2 号及び 3 号炉との共用施設



第 6.1 表 性能維持施設 ( 9 / 14 )

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間	
		設備 ( 建屋 ) 名称	維持台数				
放射線管理施設	屋内放射線管理主要設備の設置	放射線管理設備 ( 出入管理設備、汚染管理設備、試料分析関係設備 ) ※	1 式	既許認可 どおり	放射線管理機能	出入管理、汚染管理及び放射線分析ができることであること。	関連する設備の供用終了まで
		排気モ ニタ	1 台	既許認可 どおり	放出管理機能	放射性物質の濃度を測定できる状態において警報が発信する状態であると。	放射性気体廃棄物の処理完了まで
	原子炉補助建屋排気ガス モニタ	1 台	既許認可 どおり				
	排気モ ニタ	1 台	既許認可 どおり	放射性物質の濃度を測定できる状態において警報が発信する状態であると。	放射性液体廃棄物の処理完了まで		

※ : 2 号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 (10/14)

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間	
		設備 (建屋) 名称	維持台数				
原子炉格納施設	構造	原子炉格納容器	1 基	可 既許認 どおり	物い時性納離よ性え機除 射え故密格隔に射漏止 質防止機能 (の及容弁る物い能く。)	外部へ放射性物質が漏えいするようない状態であること。	管理区域解除まで
			1 台	可 既許認 どおり	換気機能		
	原子炉格納容器給気ファン	1 基	可 既許認 どおり	放射線障害を防止するた めに必要な換気ができる 状態であること。			
	原子炉格納容器排気ユニット	1 台	可 既許認 どおり				
	原子炉格納容器排気ファン	1 基	可 既許認 どおり				
	原子炉格納容器排気ユニット	1 基	可 既許認 どおり				
原子炉格納容器排気筒	1 基	可 既許認 どおり					
	その他の事 主要な 事項	原子炉格納換気設備					

第 6.1 表 性能維持施設 (11 / 14)

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 (建屋) 名称	維持台数			
その他の炉付属設備	非常用電源	蓄電池	1 組	電源供給機能	直流母線に接続している性能維持施設へ電源を供給できると。	建屋解体前まで
その他の主要施設	建物及び構築物	キヤスク保管建屋※	1 式	放射線遮蔽機能	放射線障害の防止に影響するようない状態であることを確認すること。	1 号炉及び 2 号炉原子炉補助燃焼炉内の使用済燃料ピットに貯蔵している使用済燃料搬出完了まで

※：2 号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 (12/14)

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 (建屋) 名称	維持台数			
その他 主要施設	原子炉 補助建屋 換気設備	補機室給気ファン	2 台	既許認可 どおり	換気機能	放射線障害を防止するた めに必要な換気ができる 状態であること。
		補機室給気ユニット	1 基	既許認可 どおり		
		補助建屋排気ファン	1 台	既許認可 どおり		
		補助建屋排気ユニット	1 基	既許認可 どおり		
		原子炉補助建屋排気筒	1 基	既許認可 どおり		



第 6.1 表 性能維持施設 (13/14)

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備			機能	性能	維持期間
		設備 (建屋) 名称	維持台数	既許認可 どおり			
その他主要施設	発電所補助施設	放射線管理室換気設備	放射線管理室給気ファン※	1 台	既許認可 どおり	換気機能 (放射線管理室による 線除を 防止する ための 状態であること。)	管理区域解除まで
			放射線管理室給気ユニット※	1 基	既許認可 どおり		
			放射線管理室排気ファン※	1 台	既許認可 どおり		
		炉換気設備	放射線管理室排気ユニット※	1 基	既許認可 どおり		
			焼却炉建屋給気ファン※	2 台	既許認可 どおり		
			焼却炉建屋給気ユニット※	1 基	既許認可 どおり		
		炉換気設備	焼却炉建屋排気ファン※	2 台	既許認可 どおり		
			焼却炉建屋排気ユニット※	2 基	既許認可 どおり		

※：2号炉のみとの共用施設

第 6.1 表 性能維持施設 (14/14)

施設区分	設備等の区分	位置、構造及び設備		機能	性能	維持期間
		設備 (建屋) 名称	維持台数			
その他 要施設	消火設備	消火配管	1 式	既許認可 どおり	消火機能	消火栓から放水できる状態であること。
		消火栓	1 式	既許認可 どおり	照明機能	
	非常用照明	1 式	廃止措置 対象内 直流非常 灯			各建屋解体前まで

七 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間

性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間は第6.1表に示すとおりである。

第6.1表に示す性能維持施設は、原子炉設置許可等を受けて設計・製作されたものであり、これを引き続き供用するため、その性能維持施設の仕様等として、設置時の仕様及び廃止措置に必要な台数を「位置、構造及び設備」欄に示すとともに、廃止措置段階において必要となる機能を「機能」欄に示す。

この性能維持施設を維持管理し、供用することを前提としていることから、性能維持施設の性能は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」等を参考に、廃止措置段階で求められる機能を維持管理するために必要となる状態を示す。

廃止措置の進捗に応じて、第6.1表に示す性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間について変更する場合は、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。

## 八 核燃料物質の管理及び譲渡し

### 1. 核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量

核燃料物質の存在場所ごとの種類及び数量は第 4.3 表に示すとおりである。

### 2. 核燃料物質の管理

1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している使用済燃料は、譲り渡すまでの期間、1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵、又は1号炉原子炉補助建屋から、専用の使用済燃料輸送容器に収納し、4号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット：1号、2号及び4号炉共用）に搬出し、貯蔵する。なお、1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵する使用済燃料は、解体工事準備期間から原子炉周辺設備等解体撤去期間の中で1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）外へ搬出する。また、既に4号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に搬出した使用済燃料については、譲り渡すまでの期間、4号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）にて貯蔵する。1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵する使用済燃料は1号炉にて管理し、4号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵する使用済燃料は4号炉にて管理する。使用済燃料の取扱い及び貯蔵は、既設の核燃料物質取扱設備で取り扱うと共に、安全確保のために必要な燃料落下防止機能、臨界防止機能、除染機能、除

熱機能、密封機能、放射線遮へい機能、水位及び漏えいの監視機能、浄化機能及び給水機能（ほう素濃度を除く。）を有する設備を維持管理する。

1号炉原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、譲り渡すまでの期間、1号炉原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵設備に貯蔵する。また、1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している新燃料は、譲り渡すまでの期間、1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵する。新燃料の取扱い及び貯蔵は、既設の核燃料物質取扱設備で取り扱うと共に、安全確保のために必要な燃料落下防止機能、臨界防止機能及び除染機能を有する既設の設備を維持管理する。なお、新燃料は低濃縮ウラン燃料であり放射能は低いため、崩壊熱除去及び遮へいについては特別な措置を要しない。

これらの核燃料物質の貯蔵に係る保安のために必要な措置を「保安規定」に定めて実施する。

1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）から全ての使用済燃料を搬出し終えた後は、4号炉燃料取扱棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）は廃止措置対象施設としては取り扱わず、1号炉の全ての使用済燃料は廃止措置対象施設から搬出されたものとする。

### 3. 核燃料物質の譲渡し

1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している使用済燃料及び4号炉燃料取扱棟内の使用

済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している使用済燃料は、専用の使用済燃料輸送容器を使用して、廃止措置終了前までに再処理事業者に譲り渡すが、2043年度までの可能な限り早い時期に搬出するように努める。

1号内燃料貯蔵設備に貯蔵している新燃料は、解体工事準備期間から原子炉周辺設備等解体撤去期間の中で加工業者に譲り渡す。

1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している新燃料の表面には放射性物質が付着しているため、気中で燃料集合体の水洗浄を行った後に、輸送容器に収納する。

輸送容器に収納する際、燃料の表面汚染により、使用する輸送容器の基準を満足しない場合は、汚染の拡大防止措置を講じた上で、気中で燃料集合体1体ごとに燃料棒を引き抜き、燃料棒表面を除染し、燃料集合体形状への再組立てを行った後に、輸送容器に収納する。

この燃料の取扱いにおいては、燃料棒を安全に取り扱うために専用の作業台を使用し、燃料棒の変形及び損傷を防止すると共に、取り扱う数量を燃料集合体1体ごと、かつ、その1体分の燃料棒に限定し、臨界を防止する。

新燃料及び使用済燃料の運搬は、関係法令を遵守して実施すると共に、保安のために必要な措置を「保安規定」に定めて実施する。

## 九 核燃料物質による汚染の除去

### 1. 除染の方針

#### (1) 廃止措置対象施設の汚染の特徴

廃止措置対象施設の一部は、放射化汚染又は二次的な汚染によって汚染されている。

このうち、放射化汚染については、放射能レベルが比較的高い原子炉本体等を対象に時間的減衰を図る。機器及び配管等の内面に付着し残存している二次的な汚染については、時間的減衰を図ると共に効果的な除染を行うことで、これらの設備を解体撤去する際の放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする。

#### (2) 汚染分布の評価

主な廃止措置対象施設の汚染の推定分布については、第 4.3 図に示すとおりであるが、汚染状況の調査により、解体工事準備期間の除染結果を反映し、評価の見直しを行う。

#### (3) 除染の方法及び安全管理上の措置

解体工事準備期間に行う除染の方法及び安全管理上の措置については「2. 解体工事準備期間の除染」に示す。

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に行う除染については、放射線業務従事者の被ばく線量、除染効果及び放射性廃棄物の発生量等の観点から、化学的方法又は機械的方法を効果的に組み合わせる。除染の実施に当たっては、性能維持施設の機能に影響を及ぼさないように、また、汚染の拡散防止及び放射線業務従事者の被ばく低減対策等の措置を講じる。

## 2. 解体工事準備期間の除染

### (1) 除染の対象範囲

解体工事準備期間には、既存の系統を活かし、系統除染を行う。系統除染の対象範囲は、原子炉運転中の経験及び実績を踏まえ、二次的な汚染が多く残存していると推定する系統のうち、放射線業務従事者の被ばくを低減するため有効とされる範囲を選定する。

### (2) 除染の方法

解体工事準備期間中における系統除染においては弁操作等により対象設備の系統構成を実施した後、除染液注入ポンプ及びイオン交換樹脂等で構成される仮設装置を系統に接続し、除染液を系統内で循環させることにより行う。系統除染における汚染の除去方法を第9.1表に示す。

系統除染の系統構成に当たり、放射線業務従事者の被ばく低減の観点から除染が有効と判断する箇所は、化学的除染法又は機械的除染法による除染を行う。

### (3) 除染の目標

系統除染は、原則として、除染前後の表面線量率の比（以下「除染係数」という。）があらかじめ定めた目標値に達するまで実施する。目標値の設定に当たっては、系統除染による二次的な汚染の除去効果、海外における除染性能実績及び系統除染に伴い発生する使用済樹脂の発生量の観点から決定する。ただし、除染係数が目標値に達する前であっても、系統除染により発生する使用済樹脂が使用済樹脂貯蔵タンクの貯蔵可能容量を超過するおそれがあると判断した場合、又は系統除染時の線量当量



率の測定結果等から、それ以上の除染効果が見込めないと判断した場合は、系統除染を終了する。

#### (4) 安全管理上の措置

系統除染に当たっては、安全確保対策として事故防止対策はもとより、放射性物質の漏えい及び拡散防止対策並びに被ばく低減対策を講じることを基本とし、環境への放射性物質の放出抑制及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするよう努める。

これらについては、「五 4. 安全確保対策」に準じて行う。

### 3. 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の除染

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に実施する除染については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに、除染の要否及び除染の方法等について検討し、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。

第 9.1 表 系統除染における汚染の除去方法

場 所	主要設備名称	着手要件	概 要	安全確保対策	完了要件
<p>原子炉格内 原子炉原助 及び補内 屋内</p>	<p>原子炉容器、炉 子炉構造物、1 心蒸気発生器、1 次冷却材ポンプ、1 次冷却器、化 管、加圧器、化 学体積制御御設 備及び余熱除 去設備</p>	<p>供用の後 終了</p>	<p>・ 弁操作等により系統構成を完了後、ポンプ交換による系統内循環を確保する。 ・ 除染方法は、化学的除染法（除染対象液から放射性物質を除去する。）による実施</p>	<p>・ 放射線被ばく低減のため、線量当量率を考慮し、放射線遮へい、遠隔操作装置の導入制限等を行う。 ・ 内部被ばく防止のため、汚染レベルを考慮し、マスク等の防護具を用いる。 ・ 除染の実績線量と比較し改善策を検討する等して、被ばく低減に努める。 ・ 線量当量率は、作業中の線量当量率を監視する。 ・ 系統隔離により、性能維持施設の機能に影響を及ぼさない系統構成とする。 ・ 火災、爆発に対する安全対策として、難燃性の資材の使用、可燃性ガスを使用した揚重設備の徹底的な管理の措置を講じる。 ・ 事故発生時には、事故拡大防止等の応急措置を講じると共に、早期の復旧に努める。</p>	<p>除染の目標を達成すること。</p>

## 十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄

核燃料物質によって汚染された物は、放射性気体廃棄物、放射性液体廃棄物及び放射性固体廃棄物に分類される。これらの廃棄に係る計画は以下のとおりである。

### 1. 放射性気体廃棄物の廃棄

放射性気体廃棄物は、原子炉運転中と同様に発生から処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡散及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令、関係告示及び「五  
1. 廃止措置の基本方針」等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。

#### 1.1 放射性気体廃棄物の種類及び処理処分の方法

##### 1.1.1 原子炉運転中に発生した放射性気体廃棄物の種類及び処理処分の方法

原子炉運転中に発生した放射性気体廃棄物の種類は、ガス減衰タンクの排気、原子炉格納容器換気空気、原子炉格納容器減圧時の排気及び原子炉補助建屋等の換気空気等である。

この期間に発生した放射性気体廃棄物は、廃棄物の種類及び性状等に応じて、ガス減衰タンクに一定期間貯留して、放射能を減衰させるか又は粒子用フィルタ等を通した後、排気筒等から管理放出している。

##### 1.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性気体廃棄物の種類及び処理処分の方法

(1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中に発生する放射性気体廃棄物の種類は、主に換気系からの排気である。

この期間に発生する放射性気体廃棄物は、原子炉運転中に発生した放射性気体廃棄物と同様に廃棄物の種類及び性状等に応じて処理処分を行う。

解体工事準備期間中の放射性気体廃棄物の処理処分フローを第10.1図に示す。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄物の種類は、主に放射化金属等の解体に伴って発生する放射性粉じんである。

この期間に発生する放射性気体廃棄物の処理処分については、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

## 1.2 放射性気体廃棄物の推定放出量

(1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中は、原子炉の運転を終了していること、原子炉の運転を停止してから長期間が経過していること、放射性物質によって汚染された区域の解体工事を行わず、原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継続すること及び建屋等の放射性物質漏えい防止機能、気体廃棄物処理設備の放射性廃棄物処理機能を維持することから、放射性気体廃棄物の

年間放出量は、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の放射性希ガス（以下「希ガス」という。）等の年間放出量（希ガス： $2.2 \times 10^{15}$ Bq、よう素131： $5.8 \times 10^{10}$ Bq（1号、2号、3号及び4号炉合算））と比べて無視できる程度である。

#### (2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降における放射性気体廃棄物の推定放出量は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

### 1.3 放射性気体廃棄物の管理方法

#### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中は、放射性気体廃棄物を適切に処理処分するために、既設の気体廃棄物の廃棄設備及び測定に必要な放出管理用計測器等を維持管理する。

また、放射性気体廃棄物の放出に際しては、排気筒等において放射性物質濃度の測定等を行い、「線量告示」に定める周辺監視区域外における空気中の濃度限度を超えないようにすると共に、放射性気体廃棄物の年間放出量から放出管理目標値を第10.1表のとおり設定し、これを超えないように努める。

また、周辺環境に対する放射線モニタリングについても原子炉運転中と同様に行う。

放射性気体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保

安規定」に定めて管理する。

## (2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降においては、管理区域内設備の解体撤去の状況に応じて、処理に必要となる放射性廃棄物処理機能や放出管理機能を維持しながら管理放出する。

なお、原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に発生する放射性気体廃棄物の管理方法は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

## 2. 放射性液体廃棄物の廃棄

放射性液体廃棄物は、原子炉運転中と同様に発生から貯蔵及び処理等の各段階において、廃棄物の漏えい、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令、関係告示及び「五 1. 廃止措置の基本方針」等に基づき、適切に処理を行い管理放出する。

### 2.1 放射性液体廃棄物の種類及び処理処分の方法

#### 2.1.1 原子炉運転中に発生した放射性液体廃棄物の種類及び処理処分の方法

原子炉運転中に発生した放射性液体廃棄物の種類は、主に次のとおりである。

- (1) 1次冷却材抽出水
- (2) 格納容器冷却材ドレン
- (3) 補助建屋冷却材ドレン

- (4) 補助建屋機器ドレン
- (5) 格納容器床ドレン
- (6) 補助建屋床ドレン
- (7) 薬品ドレン
- (8) 洗浄排水（洗たく排水、手洗い排水及びシャワ排水）
- (9) 使用済樹脂処理装置廃液
- (10) 3号及び4号炉の洗たく機で発生する洗たく排水

この期間に発生した放射性液体廃棄物は、廃棄物の種類及び性状等に応じて、原則として蒸発装置及び脱塩塔等で処理を行い、再使用又は管理放出している。

#### 2.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理処分の方法

##### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類は、システムの汚染の除去に伴い発生する廃液も含まれるが、基本的に原子炉運転中と同様な廃棄物が想定される。

この期間に発生する放射性液体廃棄物は、原子炉運転中に発生した放射性液体廃棄物と同様に廃棄物の種類及び性状等に応じて処理処分を行う。

なお、廃止措置期間中は、冷却材ドレンに含まれるほう酸を回収し再使用する必要がないことから、冷却材ドレンについては、廃棄物処理系にて処理を行う。

解体工事準備期間中の放射性液体廃棄物の処理処分フローを第10.2図に示す。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に発生する放射性液体廃棄物の種類及び処理処分は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

2.2 放射性液体廃棄物の推定放出量

(1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中は、原子炉の運転を終了していること、原子炉の運転を停止してから長期間が経過していること、放射性物質によって汚染された区域の解体工事を行わず、原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継続すること、建屋等の放射性物質漏えい防止機能、液体廃棄物処理設備の放射性廃棄物処理機能を維持すること及び海水中における放射性物質の濃度が運転中と同等となるように1号及び2号炉の運転終了に伴う復水器冷却水量（補機冷却水を含む。）の減少を考慮した放出管理目標値を設定することから、放射性液体廃棄物の年間放出量は、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の年間放出量（放射性液体廃棄物（トリチウムを除く。）： $1.4 \times 10^{11}$ Bq（1号、2号、3号及び4号炉合算）、トリチウム： $2.2 \times 10^{14}$ Bq（1号、2号、3号及び4号炉合算））を超えないと評価できる。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降における放射性液体廃棄物の推定放出量は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調



査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

## 2.3 放射性液体廃棄物の管理方法

### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中は、放射性液体廃棄物の適切な処理処分及び放出量を合理的に可能な限り低減するために、既設の液体廃棄物の廃棄設備及び測定に必要な放出管理用計測器等を維持管理する。

また、放射性液体廃棄物の放出に際しては、廃液蒸留水タンク又は洗浄排水モニタタンクにおいて放射性物質濃度の測定等を行い、復水器冷却水放水路排水中の放射性物質濃度が、「線量告示」に定める周辺監視区域外における水中の濃度限度を超えないようにすると共に、放射性液体廃棄物の年間放出量から放出管理目標値を第10.2表のとおり設定し、これを超えないように努める。

また、排水中の放射性物質の濃度は、排水モニタによって監視する。

放射性液体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。

### (2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降においては、管理区域内設備の解体撤去の状況に応じて、処理に必要な放射性廃棄物処理機能や放出管理機能を維持しながら管理放出する。

なお、原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に発生する放射

性液体廃棄物の管理方法は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

### 3. 放射性固体廃棄物の廃棄

放射性固体廃棄物は、合理的な低減に努め、原子炉運転中と同様に発生から貯蔵及び処理等の各段階において、廃棄物の飛散、汚染の拡大及び放射線による被ばくを適切に防止できるよう、関係法令、関係告示及び「五 1. 廃止措置の基本方針」等に基づき適切な方法により管理を行う。

低レベル放射性廃棄物の廃棄に際しては、放射能レベルの比較的高いもの（以下「L1」という。）、放射能レベルの比較的低いもの（以下「L2」という。）及び放射能レベルの極めて低いもの（以下「L3」という。）に区分し、それぞれの区分及び性状等に応じて、廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。

なお、放射性物質として扱う必要のないものは、「原子炉等規制法」に定める所定の手続き及び確認を経て施設から搬出し、可能な限り再利用に供する。

#### 3.1 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法

##### 3.1.1 原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法

原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物の種類は、主に次のとおりである。

- (1) 廃液蒸発装置濃縮廃液及び薬品ドレン（強酸等）

- (2) 洗淨排水濃縮廃液
- (3) 脱塩塔使用済樹脂
- (4) 雑固体廃棄物
- (5) 取り外した蒸気発生器等、取り外した原子炉容器上部ふた等及び取り外した炉内構造物等
- (6) 使用済制御棒クラスタ等

この期間に発生した放射性固体廃棄物は、廃棄物の種類及び性状等に応じて、圧縮減容、焼却処理、熔融処理又は固化等の処理を行い、固体廃棄物貯蔵庫若しくは蒸気発生器保管庫に保管するか又は使用済樹脂貯蔵タンク等に貯蔵する。

放射性固体廃棄物の貯蔵又は保管場所ごとの種類及び数量を第4.4表に示す。

### 3.1.2 廃止措置期間中に発生する放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法

#### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中に発生する放射性固体廃棄物の種類は、汚染の除去に伴い発生する使用済樹脂及び原子炉運転中と同様な廃棄物が想定される。

この期間に発生する放射性固体廃棄物は、原子炉運転中に発生した放射性固体廃棄物と同様に廃棄物の種類及び性状等に応じて処理を行う。また、汚染の除去に伴い発生する使用済樹脂は、使用済樹脂貯蔵タンクに貯蔵するか、又はドラム缶等の容器に封入した上で固体廃棄物貯蔵庫に保管する。

解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フローを第

10.3図に示す。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄物の種類及び処理は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

3.2 放射性固体廃棄物の処分方法

放射性固体廃棄物は、「3.1 放射性固体廃棄物の種類及び処理の方法」に基づき処理し、廃止措置終了前までの早い時期に、搬出検査を行った後廃棄事業者の廃棄施設に廃棄する。廃棄先は、廃棄施設への搬出が必要となる時期までに確定する。

なお、2号、3号又は4号炉との共用施設から発生した放射性固体廃棄物については、2号、3号又は4号炉にて管理する。

3.3 放射性固体廃棄物の推定発生量

廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量を第10.3表に示す。

(1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中における放射性固体廃棄物は、使用済樹脂が約8 m<sup>3</sup>、雑固体廃棄物等が約1,800本（200Lドラム缶相当）発生することが予想される。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降における放射性固体廃棄物の推定発生量は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調

査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

### 3.4 放射性固体廃棄物の管理方法

#### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中は、放射性固体廃棄物の適切な処理処分及び性状等に応じた区分管理をし、減容処理等を行うことで発生量を合理的に可能な限り低減するために、既設の固体廃棄物の廃棄設備を維持管理する。

廃止措置工事に伴い発生する放射性固体廃棄物については、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えないように適切に貯蔵又は保管する。

放射性固体廃棄物の処理及び管理に係る必要な措置を「保安規定」に定めて管理する。

なお、放射性固体廃棄物の事業所内における運搬は、関係法令を遵守して実施する。

#### (2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降に発生する放射性固体廃棄物の管理方法は、解体工事準備期間に行う汚染状況の調査結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

第 10.1 表 解体工事準備期間中における放射性気体廃棄物の  
放出管理目標値 (単位：Bq/y)

項 目		放出管理目標値*
放射性 気体廃棄物	希ガス	$1.0 \times 10^{15}$
	よう素 131	$3.0 \times 10^{10}$

※：1号、2号、3号及び4号炉合算の値を示す。

第 10.2 表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄物の  
放出管理目標値 (単位：Bq/y)

項 目	放出管理目標値*
放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	$7.5 \times 10^{10}$

※：1号、2号、3号及び4号炉合算の値を示す。

第10.3表 廃止措置期間中の放射性固体廃棄物の推定発生量

(単位：t)

放射能レベル区分※ <sup>1</sup>		推定発生量※ <sup>2</sup>
低 レ ベ ル 放 射 性 廃 棄 物	放射能レベルの比較的高いもの (L1)	約 100
	放射能レベルの比較的低いもの (L2)	約 800
	放射能レベルの極めて低いもの (L3)	約 1,990
放射性物質として扱う必要のないもの		約 3,920
合 計※ <sup>3</sup>		約 6,800

※1：放射能レベル区分値は、次のとおり。

- ・L1の区分値の上限は、「原子炉等規制法施行令」第31条に定める放射能濃度
- ・L1とL2の区分値は、国内で操業されているコンクリートピット埋設施設の埋設許可条件と同等の最大放射能濃度
- ・L2とL3の区分値は、「原子炉等規制法施行令（昭和32年政令第324号。ただし、平成19年政令第378号の改正前のもの。）」第31条第1項に定める「原子炉施設を設置した工場又は事業所において生じた廃棄されるコンクリート等で容器に固型化していないもの」に対する濃度上限値の10分の1の放射能濃度
- ・放射性物質として扱う必要のないものの区分値は、「原子炉等規制法」第61条の2第1項に規定する「製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能



濃度についての確認等に関する規則」第2条に定める放射能濃度

※2：推定発生量

- ・10t単位で切り上げた値である（端数処理のため合計値が一致しないことがある。）。
- ・推定発生量には付随廃棄物を含まない。

※3：この他、放射性廃棄物でない廃棄物が約184,000t発生する（1,000t単位で切り上げた値）。






※：1号及び2号炉共用設備

※※：1号、2号、3号及び4号炉共用設備


第 10.1 図 解体工事準備期間中の放射性気体廃棄物の処理処分フロー



※：1号及び2号炉共用設備

※※：1号、2号、3号及び4号炉共用設備

第10.2図 解体工事準備期間中の放射性液体廃棄物の処理処分フロー



※：1号及び2号炉共用設備  
 ※※：1号、2号、3号及び4号炉共用設備  
 ※※※：1号、2号及び3号炉共用設備

第10.3図 解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フロー

## 十一 廃止措置の工程

1号原子炉施設の廃止措置は、「原子炉等規制法」に基づく廃止措置計画の認可以降、この計画に基づき実施し、2054年度までに完了する予定である。廃止措置工程を第11.1表に示す。

第 11.1 表 廃止措置工程

第 1 段階 解体工事準備期間 【2017～2025 年度】	第 2 段階 原子炉周辺設備等解体撤去期間 【2026～2040 年度】	第 3 段階 原子炉等解体撤去期間 【2041～2047 年度】	第 4 段階 建屋等解体撤去期間 【2048～2054 年度】
▽ 運転終了 (2015. 4. 27)			
	汚染のない設備解体撤去		
汚染状況の調査			
	低線量設備解体撤去		
		原子炉本体等解体撤去	
	原子炉本体等放射能減衰 (安全貯蔵)		建屋等解体撤去
	核燃料物質の 1 号内燃料貯蔵設備外への搬出		
		汚染の除去	
			汚染された物の廃棄

廃止措置工程

## 十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム

廃止措置期間中における玄海原子力発電所の原子力の安全を確保するため、原子炉設置許可申請書本文十一号の「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」に基づき、廃止措置に係る品質マネジメントシステムを確立し、「保安規定」の品質マネジメントシステム計画に定める。

「保安規定」の品質マネジメントシステム計画に基づき、廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを「保安規定」及び「原子力発電所品質マニュアル（要則）」並びにそれらに基づく下部規定により明確にし、これらを効果的に運用することにより、廃止措置期間中における玄海原子力発電所の原子力の安全を確保する。

## 添付書類目次

- 添付書類一 既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料
- 添付書類二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
- 添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
- 添付書類四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
- 添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
- 添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
- 添付書類七 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
- 添付書類八 廃止措置の実施体制に関する説明書
- 添付書類九 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書

## 添付書類一

既に使用済燃料を発電用原子炉の炉心から取り出していることを明らかにする資料



燃料集合体については、第 1.1.1 図に示す「実用炉規則」第 67 条の規定に基づく記録である「当直課長引継簿」に、平成 25 年 4 月 12 日に原子炉から燃料集合体を取り出す作業が完了していることを記録している。また、平成 25 年 4 月 12 日以降、新たに炉心に燃料集合体を装荷していない。

当直課長引継簿

平成 25 年 4 月 12 日 金曜日 2 直( 16 時 00 分～22 時 20 分)

分類番号	[A-A-01]
保存年限	永 続 資 料 5 3 1
登録年月日	平成 25 年 5 月 4 日
保管箇所	架 電 第 一 課

班長	第一所長
副班長	
班員	
主任	原子炉主任
技術者	

班員健康状態	異常なし
運転状況	
1. プラント状況	
(1). 運転モード 5 (1次冷却系満水)	
原子炉低運転停止状態	
2. 2次系	
(1). 定例時況	
16:38 ~ 16:44	
燃料搬出終了	
燃料搬出し終了	
運転モード変更	
6 (生ヒヤ/高水位的) → 「-」	
燃料移送機停止	
1A 若くはポンプ停止	
1B-RHRP停止	
19:30	
19:43	

班員健康状態	異常なし
運転状況	
1. プラント状況	
(1). 運転モード 5 (1次冷却系満水)	
原子炉低運転停止状態	
2. 2次系	
(1). 定例時況	
16:38 ~ 16:44	
燃料搬出終了	
燃料搬出し終了	
運転モード変更	
6 (生ヒヤ/高水位的) → 「-」	
燃料移送機停止	
1A 若くはポンプ停止	
1B-RHRP停止	
18:15	
18:35	
19:30	
19:43	

給電班	教育訓練者	出張者・休暇者等
班員健康状態	異常なし	
運転状況		
1. プラント状況		
(1). 運転モード 5 (1次冷却系満水)		
原子炉低運転停止状態		
2. 2次系		
(1). 定例時況		
16:38 ~ 16:44		
燃料搬出終了		
燃料搬出し終了		
運転モード変更		
6 (生ヒヤ/高水位的) → 「-」		
燃料移送機停止		
1A 若くはポンプ停止		
1B-RHRP停止		
18:15		
18:35		
19:30		
19:43		
1号機 運転状況	主要作業状況	完了 柳田
1. RMS (2R-14B,24B)BG測定		
2号機 運転状況		
1. 2D-GDT再使用完了		20:10
2号機 特記事項		
廃棄物処理状況		
1. 2D-GDT再使用完了		20:10
1号機 時刻	ほう素濃度	ppm
1次冷却材		
2号機 時刻	ほう素濃度	ppm
1次冷却材		
固 体 破 砕 設 備	屋 外 共 通 設 備	
前 置		
22:00		
使用済樹脂処理装置		
アスファルト固化装置		
セメント固化装置		
脚 御 室 運 転 員		
運 転 時 間		


第 1.1.1 図 当直課長引継簿 個人情報につき公開できません

## 添付書類二

廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図

廃止措置対象施設の敷地に係る図面は、第 4.1 図に示すとおりである。  
廃止措置期間のうち、解体工事準備期間における工事作業区域図を第 2.1.1 図に示す。

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降における工事作業区域図については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。



第2.1.1.1図 廃止措置に係る工事作業区域図 □：防護上の観点から公開できません。

## 添付書類三

廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書

## 1. 放射線管理

### 1.1 放射線防護に関する基本方針及び具体的方法

放射線の被ばく管理及び放射性廃棄物の廃棄に当たっては、「原子炉等規制法」等の関係法令及び関係告示を遵守し、発電所周辺の一般公衆及び放射線業務従事者の放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くする。

具体的方法については、原子炉運転中の放射線管理に準じて以下のとおりとする。

- (1) 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするため、遮へい設備、換気設備、放射線管理設備及び放射性廃棄物廃棄施設は、必要な期間、必要な機能を維持管理する。具体的な維持管理については、「六 性能維持施設」に示す。
- (2) 放射線被ばくを合理的に達成できる限り低くするために、管理区域を設定して、立入りの制限を行い、外部放射線に係る線量当量、空气中若しくは水中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を監視する。
- (3) 放射線業務従事者に対しては、線量を測定評価し線量の低減に努める。
- (4) 管理区域の外側には、周辺監視区域を設定して、人の立入りを制限する。
- (5) 放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出については、放出管理目標値を定め、これを超えないように努める。
- (6) 放射性物質により汚染している機器等を取り扱う場合は、汚染の拡散防止のため、汚染拡大防止囲い、局所フィルタを使用する等の措置を講じる。

## 1.2 管理区域、保全区域及び周辺監視区域の設定等

### (1) 管理区域

放射性廃棄物の廃棄施設等の場所であって、その場所における外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度又は放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度が、「線量告示」に定められた値を超えるか又は超えるおそれのある区域を管理区域として設定する。管理区域を解除する場合は、「線量告示」に定められた値を超えるおそれがないことを確認する。

なお、管理区域外において一時的に上記管理区域に係る値を超えるか又は超えるおそれのある区域が生じた場合は、一時的な管理区域として設定する。

### (2) 保全区域

管理区域以外の区域であって、原子炉施設の保全のために特に管理を必要とする区域を保全区域として設定する。

### (3) 周辺監視区域

管理区域の周辺の区域であって、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が「線量告示」に定められた値を超えるおそれのない区域として周辺監視区域を設定する。

## 1.3 管理区域内の管理

(1) 管理区域については、「実用炉規則」に基づき、次の措置を講じる。

a. 壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けるこ



とによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講じる。

- b. 放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止する。
- c. 床、壁、その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が、「線量告示」に定める表面密度限度を超えないようにする。
- d. 管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装）の表面の放射性物質の密度が「線量告示」に定める表面密度限度の十分の一を超えないようにする。

(2) 管理区域内は、場所により外部放射線に係る線量当量率、放射線業務従事者等の立入り頻度等に差異があるため、これらのことを考慮して以下に述べる適切な管理を行う。

- a. 放射線業務従事者等を不必要な外部被ばくから防護するため、遮へいを必要な期間維持管理すると共に、線量当量率を考慮し、遮へい体を設置する。
- b. 放射線業務従事者等を放射性物質での汚染による被ばくから防護するため、換気設備を必要な期間維持管理する。また、防護具の着用等の必要な措置を講じる。
- c. 管理区域は、外部放射線に係る線量に起因する管理区域と、空気中の放射性物質濃度又は床等の表面の放射性物質の

密度に起因する管理区域とに区分し、段階的な出入管理を行うことにより管理区域へ立ち入る者の被ばく管理等が容易かつ確実に行えるようにする。

- (3) 管理区域内空間の外部放射線に係る線量当量率を把握するため、管理区域内の主要部分における外部放射線に係る線量当量率をエリアモニタにより測定する。また、放射線業務従事者等が、特に、頻繁に立ち入る箇所については、定期的にサーベイメータによる外部放射線に係る線量当量率の測定を行う。
- (4) 管理区域内の空気中の放射性物質の濃度及び床等の表面の放射性物質の密度を把握するため、放射線業務従事者等が、特に、頻繁に立ち入る箇所については、サンプリングによる測定を定期的に行う。

#### 1.4 保全区域内の管理

保全区域については、「実用炉規則」に基づき、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要に応じて人の立入制限等の措置を講じる。

#### 1.5 周辺監視区域内の管理

周辺監視区域については、「実用炉規則」に基づき、人の居住を禁止し、境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の立入りを制限する。

周辺監視区域の外部放射線に係る線量、空気中の放射性物質の濃度及び表面の放射性物質の密度は、「線量告示」に定める値以下に保つ。

具体的には、管理区域内に遮へい設備を設けること等により、管理区域の外側における外部放射線に係る線量が、3月間につき1.3mSv以下になるように管理する。

また、空気中及び水中の放射性物質については、管理区域との境界を壁等によって区画すると共に、管理区域内の放射性物質の濃度の高い空気や水が容易に流出することのないよう、換気系統及び排水系統を管理する。

表面の放射性物質の密度については、人及び物品の出入管理を十分に行う。

#### 1.6 個人被ばく管理

放射線業務従事者の個人管理は、線量を測定評価すると共に、定期的及び線量限度を超えて被ばくした場合等に健康診断を実施し、身体的状態を把握することによって行う。

なお、放射線業務従事者以外の者で管理区域に一時的に立ち入る者には、外部被ばくによる線量の測定評価を行う。

#### 1.7 放射性廃棄物の放出管理

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の放出に当たっては、周辺監視区域外の空気中及び水中の放射性物質の濃度が「線量告示」に定める値を超えないように厳重な管理を行う。

さらに、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」（以下「線量目標値に関する指針」という。）に基づき、発電所から放出される放射性物質について放出管理の目標値を定めると共に、放射性物質の濃度の測定を行い、これを超えないよう

に努める。

(1) 放射性気体廃棄物

放射性気体廃棄物を放出する場合は、排気中の放射性物質の濃度を排気筒ガスモニタ等によって常に監視する。

(2) 放射性液体廃棄物

放射性液体廃棄物を放出する場合は、あらかじめタンクにおいてサンプリングし、放射性物質の濃度を測定する。

また、放出される放射性液体廃棄物中の放射性物質の濃度は、廃棄物処理設備排水モニタによって常に監視する。

1.8 周辺監視区域境界及び周辺地域の放射線監視

前項で述べたように、放射性廃棄物の放出に当たっては、厳重な管理を行うが、異常がないことを確認するため、周辺監視区域境界付近及び周辺地域の放射線監視を行う。

(1) 空間放射線量等の監視

空間放射線量は、周辺監視区域境界付近及び周辺地域に設置しているモニタリングポイントの蛍光ガラス線量計により定期的に測定を行う。

空間放射線量率は、周辺監視区域境界付近に設置しているモニタリングポスト及びモニタリングステーションにより常時測定を行う。

(2) 環境試料の放射能監視

周辺環境の放射性物質の濃度の長期的傾向を把握するため、次のように環境試料の測定を行う。

環境試料の種類：陸水、陸土、空気中粒子、海水、陸上生

物、海底土及び海洋生物

頻度 : 原則として年2回とし、必要に応じて増加する。

測定核種 : 核分裂生成物及び腐食生成物のうち、主要な核種について行う。

### (3) 異常時における測定

放射性廃棄物の放出は、排気筒ガスモニタ及び廃棄物処理設備排水モニタ等により常に監視し、異常な放出がないように十分に管理を行う。

万一異常な放出があつて敷地外に影響があると考えられる場合等は、モニタリングポスト及びモニタリングステーションにより測定するほか、放射能観測車により敷地周辺の放射能測定を行い、その範囲及び程度等の推定を迅速かつ確実に行う。

## 2. 被ばく評価

1号原子炉施設の廃止措置中における放射線業務従事者の被ばく評価及び周辺公衆の平常時の被ばく評価は、以下のとおりである。

### 2.1 放射線業務従事者の被ばく評価

#### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中の放射線業務従事者の総被ばく線量は、解体工事準備期間中に実施する系統除染や原子炉施設の維持管理等について、過去の同種作業の実績やプラント長期停止以降の実績を踏まえ、作業場所を代表する環境線量当量率等の比較

を基に評価した結果から、約0.4人・Svと推定する。

## (2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降については、施設の汚染状況の調査結果、解体工法等についての検討結果を踏まえ、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに評価し、廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。

## 2.2 周辺公衆の平常時の被ばく評価

廃止措置中に環境に放出される放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物中の放射性物質により周辺公衆が受ける被ばく線量を評価する。また、廃止措置中の直接線及びスカイシャイン線による被ばく線量を評価する。

### 2.2.1 放射性気体廃棄物の放出による被ばく

#### 2.2.1.1 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中における環境への放射性物質の放出に伴い周辺公衆が受ける被ばく線量は、「線量目標値に関する指針」、「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に対する評価指針」（以下「線量目標値に対する評価指針」という。）、「発電用軽水型原子炉施設の安全審査における一般公衆の線量評価について」（以下「一般公衆線量評価」という。）及び「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」（以下「気象指針」という。）を参考とし、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」における放射性気体廃棄物による実効線量の評価方法を基本として評価する。

なお、評価においては、平成23年1月から平成23年12月の1年間における気象データを使用する。また、評価に使用する気象データは近年の気象データによる異常年検定を行い、異常がないことを確認している。

(1) 放射性気体廃棄物の推定放出量

解体工事準備期間中に解体対象施設から発生する放射性気体廃棄物は、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」で評価を行っている希ガス及び放射性よう素（以下「よう素」という。）である。

希ガス及びよう素の放出量は、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」において、以下の事項について評価している。

- a. ガス減衰タンク又は活性炭式希ガスホールドアップ装置から放出される希ガス
- b. 原子炉停止時の原子炉格納容器換気により放出される希ガス及びよう素
- c. 原子炉格納容器減圧時の排気により放出される希ガス及びよう素
- d. 原子炉補助建屋等の換気により放出される希ガス及びよう素
- e. 定期検査時に放出されるよう素131

このうち、1号及び2号原子炉施設から寄与する、ガス減衰タンクからの排気、原子炉停止時の原子炉格納容器換気、原子炉格納容器減圧時の排気、原子炉補助建屋等の換気により放出される希ガス及びよう素は、1号及び2号原子炉施設が原子炉の運転を終了していること及び原子炉の運転を停止

してから長期間が経過していることから無視できる。また、定期検査時のよう素131についても、半減期が約8日と短く、原子炉の運転を停止してから長期間が経過していることから無視できる。

解体工事準備期間中における1号、2号、3号及び4号炉の放射性気体廃棄物の年間放出量を第3.2.1表に示す。

以上を踏まえ、放射性気体廃棄物の放出管理目標値（1号、2号、3号及び4号炉合算）は、第3.2.2表のとおり設定し、これを超えないように努める。

## (2) 実効線量の計算

### a. 気体廃棄物中の希ガスの $\gamma$ 線による実効線量

#### (a) 計算方法の概要

実効線量の計算に使用する気体廃棄物中の希ガスとして次の4種類を対象とする。

- ① 活性炭式希ガスホールドアップ装置から放出される希ガス（3号及び4号炉各炉）
- ② 原子炉停止時の原子炉格納容器換気により放出される希ガス（3号及び4号炉各炉）
- ③ 原子炉格納容器減圧時の排気により放出される希ガス（3号及び4号炉各炉）
- ④ 原子炉補助建屋等の換気により放出される希ガス（3号及び4号炉各炉）

②については、放出が間欠的な事象であるため、着目方位及びその隣接2方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出回数とから二項確率分布の信頼度が67%となる



ように、着目方位を中心とした3方位への最大放出回数  
を求め、その放射性雲からの実効線量を計算する。また、  
風速については、方位別大気安定度別風速逆数の平均を  
用いる。

①の活性炭式希ガスホールドアップ装置から放出され  
る希ガス、③及び④については、放出が連続的な事象であ  
るとして、方位別大気安定度別風速逆数の総和を用いてそ  
の放射性雲からの実効線量を計算する。なお、風が着目方  
位に隣接する方位へ向かっている場合は、着目方位にも実  
効線量の寄与があるので、これも加算する。

方位別の実効線量の1号、2号、3号及び4号炉合算は  
各原子炉からの寄与を保守的に評価して行う。

実効線量の計算は、3号原子炉を中心として16方位に  
分割したうちの陸側7方位の敷地及び地役権設定地域等の  
境界（以下「敷地等境界」という。）について希ガスの $\gamma$   
線による実効線量が最大となる地点での線量を求める。

(b) 計算に用いる基本式

$\gamma$ 線による空気カーマ率を求める基本式は(1)式  
のとおりである。

$$D_{\gamma}(x', y', 0) = K_1 \cdot E_{\gamma} \cdot \mu_{en} \cdot \int_0^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \int_0^{\infty} \frac{e^{-\mu \cdot r}}{4\pi r^2} \cdot B(\mu \cdot r) \cdot \chi(x, y, z) \, dx \, dy \, dz \dots\dots\dots (1)$$

ここに、

$D_{\gamma}(x', y', 0)$  : 計算地点( $x', y', 0$ )における $\gamma$ 線による空  
気カーマ率 (  $\mu$  Gy/h )

$K_1$  : 空気カーマ率への換算係数

$$\left[ \frac{\text{dis} \cdot \text{m}^3 \cdot \mu \text{ Gy}}{\text{MeV} \cdot \text{Bq} \cdot \text{h}} \right]$$

$E_\gamma$  :  $\gamma$  線の実効エネルギー (MeV/dis)

$\mu_{en}$  : 空気に対する  $\gamma$  線の線エネルギー吸収係数 ( $\text{m}^{-1}$ )

$r$  : 放射性雲中の点  $(x, y, z)$  から計算地点  $(x', y', 0)$  までの距離

$$r = \sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2 + (0-z)^2} \quad (\text{m})$$

$\mu$  : 空気に対する  $\gamma$  線の線減衰係数 ( $\text{m}^{-1}$ )

$B(\mu \cdot r)$  : 空気に対する  $\gamma$  線の再生係数

$$B(\mu \cdot r) = 1 + \alpha_B \cdot (\mu \cdot r) + \beta_B \cdot (\mu \cdot r)^2 + \gamma_B \cdot (\mu \cdot r)^3$$

$\alpha_B$ 、 $\beta_B$ 、 $\gamma_B$  は  $\gamma$  線のエネルギー別に与えられる。

$\chi(x, y, z)$  : 放射性雲中の点  $(x, y, z)$  における放射性物質の濃度 ( $\text{Bq}/\text{m}^3$ )

$\chi(x, y, z)$  は (2) 式を用いて計算する。

$$\chi(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi \cdot \sigma_y \cdot \sigma_z \cdot U} \cdot \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \cdot \left[ \exp\left\{-\frac{(z-h)^2}{2\sigma_z^2}\right\} + \exp\left\{-\frac{(z+h)^2}{2\sigma_z^2}\right\} \right] \dots \dots (2)$$

ここに、

$Q$  : 放出率 ( $\text{Bq}/\text{s}$ )

$U$  : 放出源高さを代表する風速 ( $\text{m}/\text{s}$ )

$h$  : 放出源の有効高さ ( $\text{m}$ )

$\sigma_y$  : 濃度分布の y 方向の拡がりのパラメータ (m)

$\sigma_z$  : 濃度分布の z 方向の拡がりのパラメータ (m)

(c) 実効線量の計算式

希ガスの  $\gamma$  線による実効線量は方位別に (3) 式を用いて計算する。

$$H_\gamma = H_{\gamma \text{ in}} + H_{\gamma \text{ cont}} \dots\dots\dots (3)$$

ここに、

$H_\gamma$  : 希ガスの  $\gamma$  線による方位別年間実効線量  
( $\mu \text{ Sv/y}$ )

$H_{\gamma \text{ in}}$  : 間欠放出分 (原子炉停止時の原子炉格納容器換気) の希ガスの  $\gamma$  線による方位別年間実効線量  
( $\mu \text{ Sv/y}$ )

$H_{\gamma \text{ cont}}$  : 連続放出分 (活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気、原子炉格納容器減圧時の排気及び原子炉補助建屋等の換気) の希ガスの  $\gamma$  線による方位別年間実効線量  
( $\mu \text{ Sv/y}$ )

① 原子炉停止時の原子炉格納容器換気により放出される希ガス

原子炉停止時の原子炉格納容器換気により間欠的に放出される希ガスの  $\gamma$  線による実効線量は (4) 式を用いて計算する。

$$H_{\gamma \text{ in}} = \sum_{s=A}^F (H_{\gamma \text{ ins}} + H'_{\gamma \text{ ins}} + H''_{\gamma \text{ ins}}) \dots\dots\dots (4)$$

ここに、

$H_{\gamma \text{ ins}}$  : 風が着目方位へ向かっており、大気安定度

が s である時の着目地点における希ガスの  
 $\gamma$  線による年間実効線量 ( $\mu \text{ Sv/y}$ )

$H'_{\gamma \text{ ins}}$ 、 $H''_{\gamma \text{ ins}}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する  
 方位へ向かっており、大気安定度が s であ  
 る時の着目地点における希ガスの  $\gamma$  線によ  
 る年間実効線量 ( $\mu \text{ Sv/y}$ )

添字 : s : 6 つの大気安定度型 (A、B、C、D、E、F) を  
 示す。

$H_{\gamma \text{ ins}}$ 、 $H'_{\gamma \text{ ins}}$  及び  $H''_{\gamma \text{ ins}}$  は、それぞれ (5)、  
 (6) 及び (7) 式を用いて計算する。

$$H_{\gamma \text{ ins}} = K_{\gamma} \cdot f_h \cdot f_o \cdot \frac{Q_{\text{in}} \cdot E_{\gamma \text{ in}} \cdot n_T}{3,600 \times 0.5 \times N \cdot f_{\text{LT}}} \cdot \overline{D}_s \cdot \frac{N_{\text{LS}}}{N_t} \cdot \overline{S}_{\text{LS}} \dots \dots \dots (5)$$

$$H'_{\gamma \text{ ins}} = K_{\gamma} \cdot f_h \cdot f_o \cdot \frac{Q_{\text{in}} \cdot E_{\gamma \text{ in}} \cdot n_T}{3,600 \times 0.5 \times N \cdot f_{\text{LT}}} \cdot \overline{D}'_s \cdot \frac{N'_{\text{LS}}}{N_t} \cdot \overline{S}'_{\text{LS}} \dots \dots \dots (6)$$

$$H''_{\gamma \text{ ins}} = K_{\gamma} \cdot f_h \cdot f_o \cdot \frac{Q_{\text{in}} \cdot E_{\gamma \text{ in}} \cdot n_T}{3,600 \times 0.5 \times N \cdot f_{\text{LT}}} \cdot \overline{D}''_s \cdot \frac{N''_{\text{LS}}}{N_t} \cdot \overline{S}''_{\text{LS}} \dots \dots \dots (7)$$

ここに、

$K_{\gamma}$  : 空気カーマから実効線量への換算係数  
 ( $\mu \text{ Sv} / \mu \text{ Gy}$ )

$f_h$  : 家屋による遮へい係数

$f_o$  : 居住係数

$\overline{D}_s$  : 放出率  $1 \text{ Bq/s}$ 、 $\gamma$  線エネルギー  $0.5 \text{ MeV/dis}$ 、  
 風速  $1 \text{ m/s}$  で着目方位へ放出した場合、大  
 気安定度が s である時の当該距離における  $\gamma$

線による空気カーマ率の方位内平均値

( $\mu$  Gy/h)

$\overline{D}'_s$ 、 $\overline{D}''_s$  : それぞれ、放出率 1 Bq/s、 $\gamma$  線エネルギー 0.5MeV/dis、風速 1 m/s で着目方位に隣接する方位へ放出した場合、大気安定度が  $s$  である時の着目方位の当該距離における  $\gamma$  線による空気カーマ率の方位内平均値 ( $\mu$  Gy/h)  
 $\overline{D}_s$ 、 $\overline{D}'_s$  及び  $\overline{D}''_s$  は (1) 式を基本式として求める。

$Q_{in}$  : 原子炉停止時の原子炉格納容器換気中の希ガスの年間放出量

(Bq/y)

$E_{\gamma in}$  : 原子炉停止時の原子炉格納容器換気中の希ガスの  $\gamma$  線実効エネルギー

(MeV/dis)

$N$  : 原子炉停止時の原子炉格納容器換気回数

(回/y)

$n_T$  : 着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出回数とから二項確率分布の信頼度が 67% となるように求めた着目方位を中心とした 3 方位への最大放出回数

(回/y)

$f_{LT}$  : 着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和

$N_t$  : 総観測回数

(回/y)

$N_{LS}$  : 風が着目方位へ向かっている時の大気安定度別観測回数 (回/y)

$N'_{LS}$ 、 $N''_{LS}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する方位へ向かっている時の大気安定度別観測回数 (回/y)

$\overline{S}_{LS}$  : 風が着目方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の風速逆数の平均 (s/m)

$\overline{S}'_{LS}$ 、 $\overline{S}''_{LS}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の風速逆数の平均 (s/m)

添字 : L : 16方位 (計算方位) を示す。

- ② 活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気により放出される希ガス、原子炉格納容器減圧時の排気により放出される希ガス及び原子炉補助建屋等の換気により放出される希ガス

活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気、原子炉格納容器減圧時の排気及び原子炉補助建屋等の換気により連続的に放出される希ガスの  $\gamma$  線による実効線量は、(8) 式を用いて計算する。

$$H_{\gamma \text{ cont}} = \sum_{s=A}^F (H_{\gamma \text{ conts}} + H'_{\gamma \text{ conts}} + H''_{\gamma \text{ conts}}) \dots \dots \dots (8)$$

ここに、

$H_{\gamma \text{ conts}}$  : 風が着目方位へ向かっており、大気安定

度が  $s$  である時の着目地点における希ガスの  $\gamma$  線による年間実効線量 ( $\mu\text{Sv}/\text{y}$ )

$H'\gamma\text{conts}$ 、 $H''\gamma\text{conts}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の着目地点における希ガスの  $\gamma$  線による年間実効線量 ( $\mu\text{Sv}/\text{y}$ )

$H\gamma\text{conts}$ 、 $H'\gamma\text{conts}$  及び  $H''\gamma\text{conts}$  は、それぞれ (9)、(10) 及び (11) 式を用いて計算する。

$$H\gamma\text{conts} = K_{\gamma} \cdot f_h \cdot f_o \cdot \frac{Q_{\text{cont}} \cdot E_{\gamma\text{cont}}}{3,600 \times 0.5} \cdot \overline{D}_s \cdot \frac{1}{N_t} \cdot S_{LS} \quad \dots\dots(9)$$

$$H'\gamma\text{conts} = K_{\gamma} \cdot f_h \cdot f_o \cdot \frac{Q_{\text{cont}} \cdot E_{\gamma\text{cont}}}{3,600 \times 0.5} \cdot \overline{D}'_s \cdot \frac{1}{N_t} \cdot S'_{LS} \quad \dots\dots(10)$$

$$H''\gamma\text{conts} = K_{\gamma} \cdot f_h \cdot f_o \cdot \frac{Q_{\text{cont}} \cdot E_{\gamma\text{cont}}}{3,600 \times 0.5} \cdot \overline{D}''_s \cdot \frac{1}{N_t} \cdot S''_{LS} \quad \dots\dots(11)$$

ここに、

$Q_{\text{cont}}$  : 活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気、  
原子炉格納容器減圧時の排気又は原子炉補助  
建屋等の換気中の希ガスの年間放出量 ( $\text{Bq}/\text{y}$ )

$E_{\gamma\text{cont}}$  : 活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気、  
原子炉格納容器減圧時の排気又は原子炉補助  
建屋等の換気中の希ガスの  $\gamma$  線実効エネルギー  
( $\text{MeV}/\text{dis}$ )

$S_{LS}$  : 風が着目方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の風速逆数の総和 (s/m)

$S'_{LS}$ 、 $S''_{LS}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の風速逆数の総和 (s/m)

(d) 計算条件

(1) 式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

$$K_1 : 4.46 \times 10^{-4} \quad \left( \frac{\text{dis} \cdot \text{m}^3 \cdot \mu \text{Gy}}{\text{MeV} \cdot \text{Bq} \cdot \text{h}} \right)$$

$$\mu_{en} : 3.84 \times 10^{-3} \quad (\text{m}^{-1})$$

$$\mu : 1.05 \times 10^{-2} \quad (\text{m}^{-1})$$

$$\alpha_B : 1.000$$

$$\beta_B : 0.4492$$

$$\gamma_B : 0.0038$$

(2) 式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

$h$  : 第 3.2.3 表に示すとおりである。

(5)、(6) 及び (7) 式に用いたパラメータは次のとおりである。

$$K_\gamma : 0.8 \quad (\mu \text{Sv} / \mu \text{Gy})$$

$$f_h : 1$$

$$f_o : 1$$

$Q_{in}$  : (原子炉停止時の原子炉格納容器換気)

$$\text{(3号炉)} \quad 2.6 \times 10^{13} \quad (\text{Bq/y})$$

$$\text{(4号炉)} \quad 2.7 \times 10^{13} \quad (\text{Bq/y})$$

$E_{\gamma in}$  : (原子炉停止時の原子炉格納容器換気)

$$\text{(3号及び4号炉各炉)} \quad 4.3 \times 10^{-2} \quad (\text{MeV/dis})$$



N : (原子炉停止時の原子炉格納容器換気)  
 (3号及び4号炉各炉) 4 (回/y)

$n_T$  : 第3.2.4表に示すとおりである。

$f_{LT}$  : 第3.2.5表に示すとおりである。

Nt : 8,760 (回/y)

$N_{LS}$ 、 $N'_{LS}$ 、 $N''_{LS}$  : 第3.2.5表に示すとおりである。

$\overline{S}_{LS}$ 、 $\overline{S}'_{LS}$ 、 $\overline{S}''_{LS}$  : 第3.2.6表に示すとおりである。

(9)、(10)及び(11)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

Qcont : (活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気)

(3号炉)  $2.9 \times 10^{14}$  (Bq/y)

(4号炉)  $2.8 \times 10^{14}$  (Bq/y)

(原子炉格納容器減圧時の排気)

(3号及び4号炉各炉)  $1.0 \times 10^{13}$  (Bq/y)

(原子炉補助建屋等の換気)

(3号及び4号炉各炉)  $2.0 \times 10^{14}$  (Bq/y)

$E_{\gamma cont}$  : (活性炭式希ガスホールドアップ装置の排気)

(3号炉)  $1.6 \times 10^{-2}$  (MeV/dis)

(4号炉)  $1.5 \times 10^{-2}$  (MeV/dis)

(原子炉格納容器減圧時の排気)

(3号及び4号炉各炉)  $4.4 \times 10^{-2}$  (MeV/dis)

(原子炉補助建屋等の換気)

(3号炉)  $8.5 \times 10^{-2}$  (MeV/dis)

(4号炉)  $8.4 \times 10^{-2}$  (MeV/dis)

$S_{LS}$ 、 $S'_{LS}$ 、 $S''_{LS}$ ：第 3.2.6 表に示すとおりである。

b. 気体廃棄物中のよう素による実効線量

(a) 計算方法の概要

実効線量の計算に使用する気体廃棄物中のよう素として次の 4 種類を対象とする。

- ① 原子炉停止時の原子炉格納容器換気により放出されるよう素
- ② 原子炉格納容器減圧時の排気により放出されるよう素
- ③ 原子炉補助建屋等の換気により放出されるよう素
- ④ 定期検査時に放出されるよう素

ただし、上記の①、②及び③はよう素 131 及びよう素 133 について計算し、④はよう素 131 のみについて計算する。

実効線量の計算は大気中によるよう素 131 及びよう素 133 が存在する時の被ばく経路を考慮し、成人、幼児及び乳児が吸入摂取、葉菜摂取及び牛乳摂取によってよう素を体内摂取した場合について行う。

よう素の年平均地上空気中濃度は、①は放出が間欠的な事象であるとし、②、③及び④は放出が連続的な事象であるとして、それぞれ希ガスの  $\gamma$  線による実効線量の計算の場合と同様の方法で求める。

吸入摂取による実効線量を求める場合には、将来の集落の形成を考慮し、敷地等境界外について年平均地上空気中濃度が最大となる地点の地上空気中濃度を用いる。

葉菜摂取による実効線量を求める場合には、食物連鎖を考慮し、敷地境界外について年平均地上空気中濃度が

最大となる地点の地上空気中濃度を用いる。

牛乳摂取による実効線量を求める場合には、食物連鎖を考慮し、現存する牧草地のうちで年平均地上空気中濃度が最大となる地点の地上空気中濃度を用いる。

気象条件は希ガスの $\gamma$ 線による実効線量の場合と同一とする。

(b) 実効線量の計算式

よう素の年平均地上空気中濃度は、方位別に(12)式を用いて計算する。

$$\chi_i = \chi_{i\text{in}} + \chi_{i\text{cont}} \dots\dots\dots (12)$$

ここに、

$\chi_i$  : 気体廃棄物中のよう素の年平均地上空気中濃度  
(Bq/cm<sup>3</sup>)

$\chi_{i\text{in}}$  : 間欠放出分（原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素）による年平均地上空気中濃度  
(Bq/cm<sup>3</sup>)

$\chi_{i\text{cont}}$  : 連続放出分（原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素、原子炉補助建屋等の換気中のよう素及び定期検査時に放出されるよう素）による年平均地上空気中濃度  
(Bq/cm<sup>3</sup>)

① 原子炉停止時の原子炉格納容器換気により放出されるよう素

原子炉停止時の原子炉格納容器換気により間欠的に放出されるよう素の年平均地上空気中濃度は(13)式を用いて計算する。

$$\chi_{i in} = \sum_{s=A}^F (\chi_{i ins} + \chi'_{i ins} + \chi''_{i ins}) \dots\dots\dots (13)$$

ただし、

$$\chi_{i ins} = \frac{Q_{i in} \cdot n_T}{8,760 \times N \cdot f_{LT}} \cdot \overline{\chi}_s \cdot \frac{N_{LS}}{Nt} \cdot \overline{S}_{LS}$$

$$\chi'_{i ins} = \frac{Q_{i in} \cdot n_T}{8,760 \times N \cdot f_{LT}} \cdot \overline{\chi}'_s \cdot \frac{N'_{LS}}{Nt} \cdot \overline{S}'_{LS}$$

$$\chi''_{i ins} = \frac{Q_{i in} \cdot n_T}{8,760 \times N \cdot f_{LT}} \cdot \overline{\chi}''_s \cdot \frac{N''_{LS}}{Nt} \cdot \overline{S}''_{LS}$$

ここに、

$\chi_{i ins}$  : 風が着目方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の着目地点における年平均地上空気中濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$\chi'_{i ins}$ 、 $\chi''_{i ins}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する方位へ向かっており、大気安定度が  $s$  である時の着目地点における年平均地上空気中濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$Q_{i in}$  : 原子炉停止時の原子炉格納容器換気中のよう素の年間放出量 (Bq/y)

$\overline{\chi}_s$  : 放出率 1 Bq/h、風速 1 m/s で着目方位へ放出した場合、大気安定度が  $s$  である時の当該距離における地上空気中濃度の方位内平均値 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$\overline{\chi}'_s$ 、 $\overline{\chi}''_s$  : それぞれ、放出率 1 Bq/h、風速 1 m/s で着目方位に隣接する方位へ放出した場合、大気安定度が  $s$  である時の着目方位の当該距

離における地上空気中濃度の方位内平均値

(Bq/cm<sup>3</sup>)

$\overline{\chi}_s$ 、 $\overline{\chi}'_s$  及び  $\overline{\chi}''_s$  は(2)式を基本式として求める。

- ② 原子炉格納容器減圧時の排気により放出されるよう  
素、原子炉補助建屋等の換気により放出されるよう  
素及び定期検査時に放出されるよう素

連続放出と見なせる原子炉格納容器減圧時の排気により放出されるよう素、原子炉補助建屋等の換気により放出されるよう素及び定期検査時に放出されるよう素による年平均地上空気中濃度は、(14)式を用いて計算する。

$$\chi_{i \text{ cont}} = \sum_{s=A}^F (\chi_{i \text{ cont } s} + \chi'_{i \text{ cont } s} + \chi''_{i \text{ cont } s}) \dots \dots \dots (14)$$

ただし、

$$\chi_{i \text{ cont } s} = \frac{Q_{i \text{ cont}}}{8,760} \cdot \overline{\chi}_s \cdot \frac{1}{N_t} \cdot S_{LS}$$

$$\chi'_{i \text{ cont } s} = \frac{Q_{i \text{ cont}}}{8,760} \cdot \overline{\chi}'_s \cdot \frac{1}{N_t} \cdot S'_{LS}$$

$$\chi''_{i \text{ cont } s} = \frac{Q_{i \text{ cont}}}{8,760} \cdot \overline{\chi}''_s \cdot \frac{1}{N_t} \cdot S''_{LS}$$

ここに、

$\chi_{i \text{ cont } s}$  : 風が着目方位へ向かっており、大気安定度が s である時の着目地点における年平均地上空気中濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$\chi'_{i \text{ cont } s}$ 、 $\chi''_{i \text{ cont } s}$  : それぞれ、風が着目方位に隣接する方位へ向かっており、大気安定度が s である時の着目地点における年平均地上空気中濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$Q_{i\text{cont}}$  : 原子炉格納容器減圧時の排気中のよう素、  
 原子炉補助建屋等の換気中のよう素又は定期  
 検査時に放出されるよう素の年間放出量  
 (Bq/y)

実効線量は成人、幼児及び乳児について、それぞれ(15)式を用いて求める。

$$H_{th} = H_I + H_V + H_M \quad \dots\dots\dots (15)$$

ここに、

$H_{th}$  : 気体廃棄物中のよう素による実効線量  
 (μSv/y)

$H_I$  : 吸入摂取による実効線量 (μSv/y)

$H_V$  : 葉菜摂取による実効線量 (μSv/y)

$H_M$  : 牛乳摂取による実効線量 (μSv/y)

$H_I$ 、 $H_V$ 及び $H_M$ はそれぞれ(16)、(17)及び(18)式を用いて求める。

$$H_I = 365 \cdot \sum_i K_{Ii} \cdot A_{Ii} \quad \dots\dots\dots (16)$$

ただし、

$$A_{Ii} = M_I \cdot \bar{\chi}_{Ii}$$

ここに、

$K_{Ii}$  : よう素  $i$  の吸入摂取による実効線量への換  
 算係数 (μSv/Bq)

$A_{Ii}$  : よう素  $i$  の吸入摂取による摂取率 (Bq/d)

$M_I$  : 呼吸率 (cm<sup>3</sup>/d)

$\bar{\chi}_{Ii}$  : よう素  $i$  の計算地点における年平均地上空気中

濃度

(Bq/cm<sup>3</sup>)

$$H_v = 365 \cdot \sum_i K_{Ti} \cdot A_{vi} \dots\dots\dots (17)$$

ただし、

$$A_{vi} = M_v \cdot f_{vm} \cdot f_{vt} \cdot f_d \cdot F_{vi} \cdot$$

$$\exp\left(-\frac{0.693}{T_{ri}} \cdot t_v\right) \cdot \bar{\chi}_{vi}$$

ここに、

$K_{Ti}$  : よう素  $i$  の経口摂取による実効線量係数  
( $\mu Sv/Bq$ )

$A_{vi}$  : よう素  $i$  の葉菜摂取による摂取率 (Bq/d)

$M_v$  : 葉菜の摂取率 (g/d)

$f_{vm}$  : 葉菜の市場希釈係数

$f_{vt}$  : 葉菜の栽培期間の年間比

$f_d$  : 葉菜の除染係数

$F_{vi}$  : よう素  $i$  が空気中から葉菜に移行する割合  
( $(Bq/g) / (Bq/cm^3)$ )

$\bar{\chi}_{vi}$  : よう素  $i$  の計算地点における年平均地上空気中  
濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$T_{ri}$  : よう素  $i$  の物理的半減期 (d)

$t_v$  : 葉菜の採取から摂取までの期間 (d)

$$H_M = 365 \cdot \sum_i K_{Ti} \cdot A_{Mi} \dots\dots\dots (18)$$

ただし、

$$A_{Mi} = M_M \cdot f_{Mm} \cdot f_{Mt} \cdot f_f \cdot F_{Mi} \cdot \exp\left(-\frac{0.693}{T_{ri}} \cdot t_M\right) \cdot \overline{\chi}_{Mi}$$

ここに、

$A_{Mi}$  : よう素  $i$  の牛乳摂取による摂取率 (Bq/d)

$M_M$  : 牛乳の摂取率 (ml/d)

$f_{Mm}$  : 牛乳の市場希釈係数

$f_{Mt}$  : 牧草の栽培期間の年間比

$f_f$  : 飼料の混合比

$F_{Mi}$  : よう素  $i$  が空気中から牛乳に移行する割合  
 ((Bq/ml) / (Bq/cm<sup>3</sup>))

$\overline{\chi}_{Mi}$  : よう素  $i$  の計算地点における年平均地上空気中  
 濃度 (Bq/cm<sup>3</sup>)

$t_M$  : 牛乳の採取から摂取までの期間 (d)

(c) 計算条件

(16)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

$K_{ii}$ : 成人	I-131	$1.5 \times 10^{-2}$	( $\mu$ Sv/Bq)
	I-133	$2.9 \times 10^{-3}$	( $\mu$ Sv/Bq)
幼児	I-131	$6.9 \times 10^{-2}$	( $\mu$ Sv/Bq)
	I-133	$1.6 \times 10^{-2}$	( $\mu$ Sv/Bq)
乳児	I-131	$1.3 \times 10^{-1}$	( $\mu$ Sv/Bq)
	I-133	$3.5 \times 10^{-2}$	( $\mu$ Sv/Bq)
$M_I$ : 成人		$2.22 \times 10^7$	(cm <sup>3</sup> /d)



幼 児  $8.72 \times 10^6$  ( $\text{cm}^3 / \text{d}$ )

乳 児  $2.86 \times 10^6$  ( $\text{cm}^3 / \text{d}$ )

$\overline{\chi}_{1i}$  : (3号及び4号炉合算)

I-131  $2.03 \times 10^{-10}$  ( $\text{Bq} / \text{cm}^3$ )

I-133  $2.38 \times 10^{-10}$  ( $\text{Bq} / \text{cm}^3$ )

3号炉心から東方向970m地点の濃度

(17)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

$K_{Ti}$  : 成 人 I-131  $1.6 \times 10^{-2}$  ( $\mu\text{Sv} / \text{Bq}$ )

I-133  $3.1 \times 10^{-3}$  ( $\mu\text{Sv} / \text{Bq}$ )

幼 児 I-131  $7.5 \times 10^{-2}$  ( $\mu\text{Sv} / \text{Bq}$ )

I-133  $1.7 \times 10^{-2}$  ( $\mu\text{Sv} / \text{Bq}$ )

乳 児 I-131  $1.4 \times 10^{-1}$  ( $\mu\text{Sv} / \text{Bq}$ )

I-133  $3.8 \times 10^{-2}$  ( $\mu\text{Sv} / \text{Bq}$ )

$M_v$  : 成 人 100 ( $\text{g} / \text{d}$ )

幼 児 50 ( $\text{g} / \text{d}$ )

乳 児 20 ( $\text{g} / \text{d}$ )

$f_{vm}$  : 1

$f_{vt}$  : 0.5

$f_d$  : 0.5

$F_{vi}$  : I-131  $2.6 \times 10^6$  ( $(\text{Bq} / \text{g}) / (\text{Bq} / \text{cm}^3)$ )

I-133  $4.3 \times 10^5$  ( $(\text{Bq} / \text{g}) / (\text{Bq} / \text{cm}^3)$ )

$\overline{\chi}_{vi}$  : (3号及び4号炉合算)

I-131  $2.12 \times 10^{-10}$  ( $\text{Bq} / \text{cm}^3$ )

I-133  $2.48 \times 10^{-10}$  ( $\text{Bq} / \text{cm}^3$ )

3号炉心から東方向890m地点の濃度

$$t_v : 0 \quad (d)$$

Tri : 「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」<sup>(2)</sup>による。

(18)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

$$M_M : \text{成人} \quad 200 \quad (\text{ml/d})$$

$$\text{幼児} \quad 500 \quad (\text{ml/d})$$

$$\text{乳児} \quad 600 \quad (\text{ml/d})$$

$$f_{Mm} : \text{成人} \quad 1$$

$$\text{幼児} \quad 1$$

$$\text{乳児} \quad 0.5$$

$$f_{Mt} : 0.5$$

$$f_f : 1$$

$$F_{Mi} : \text{I-131} \quad 6.2 \times 10^5 \quad ((\text{Bq/ml}) / (\text{Bq/cm}^3))$$

$$\text{I-133} \quad 4.6 \times 10^4 \quad ((\text{Bq/ml}) / (\text{Bq/cm}^3))$$

$$\bar{\chi}_{Mi} : (\text{3号及び4号炉合算})$$

$$\text{I-131} \quad 5.53 \times 10^{-11} \quad (\text{Bq/cm}^3)$$

$$\text{I-133} \quad 6.48 \times 10^{-11} \quad (\text{Bq/cm}^3)$$

3号炉心から東方向4,300m地点の濃度

$$t_M : \text{成人} \quad 0 \quad (d)$$

$$\text{幼児} \quad 0 \quad (d)$$

$$\text{乳児} \quad 3 \quad (d)$$

### (3) 実効線量の評価結果

「2.2.1.1 (1) 放射性気体廃棄物の推定放出量」に示すとおり、解体工事準備期間中に1号及び2号原子炉施設から放出される希ガス及びよう素の放出による影響は無視でき、実

効線量の評価結果は、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載の値から、1号及び2号原子炉施設の寄与分を除いた状態で推移すると評価できる。

したがって、1号、2号、3号及び4号炉からの希ガスの $\gamma$ 線による実効線量の評価結果は第3.2.7表に、また評価地点は第3.2.1図に示すとおりであり、その最大値は、3号炉心から北東方向約780mの敷地等境界において、約 $0.7 \mu\text{Sv}/\text{y}$ である。

また、1号、2号、3号及び4号炉による放射性気体廃棄物中に含まれるよう素の吸入摂取、葉菜摂取及び牛乳摂取による実効線量の評価結果は第3.2.8表に、また評価地点は第3.2.1図に示すとおりであり、その最大値は、成人で約 $0.2 \mu\text{Sv}/\text{y}$ 、幼児で約 $0.6 \mu\text{Sv}/\text{y}$ 及び乳児で約 $0.5 \mu\text{Sv}/\text{y}$ である。

#### 2.2.1.2 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の周辺公衆が受ける被ばく線量については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに評価し、廃止措置計画の変更の認可を受ける。

#### 2.2.2 放射性液体廃棄物の放出による被ばく

##### 2.2.2.1 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中における環境への放射性物質の放出に伴い周辺公衆が受ける被ばく線量は、「線量目標値に関する指針」、「線量目標値に対する評価指針」及び「一般公衆線量評価」を参考とし、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」にお

ける放射性液体廃棄物中に含まれる放射性物質による実効線量の評価方法を基本として評価する。

(1) 放射性液体廃棄物の推定放出量

解体工事準備期間中に、解体対象施設から発生する放射性液体廃棄物は、原子炉運転中と同様な廃棄物がある。

放出管理目標値は、1号及び2号炉の運転終了に伴う復水器冷却水量及び補機冷却水量の減少を考慮し、実効線量の計算に用いる海水中における放射性物質の濃度を1号及び2号原子炉運転中と同等に維持するよう、以下のとおり変更する。

a. 海水中における放射性物質の濃度

1号、2号、3号及び4号炉の運転中においては、放射性液体廃棄物の放出管理目標値を1号、2号、3号及び4号炉の合計（トリチウムを除く。）で $1.4 \times 10^{11} \text{Bq/y}$ に設定して放出管理していた。

「原子炉設置許可申請書 添付書類九」では、液体廃棄物中に含まれる放射性物質に起因する実効線量の計算に用いる海水中における放射性物質の濃度は、放射性物質の年間放出量を年間の復水器冷却水量（補機冷却水を含む。）で除した放水口における濃度としている。実効線量評価を行う際には、年間放出量（トリチウムを除く。）は、各号炉とも $3.7 \times 10^{10} \text{Bq/y}$ とし、復水器冷却水量は保守的に最も少ない1号及び2号炉の値を用いている。

b. 解体工事準備期間中における放出管理目標値

運転中の実効線量の計算に用いる海水中における放射性

物質の濃度は、運転中の復水器冷却水量（補機冷却水を含む。）を基に計算している。

今後、1号及び2号炉の冷却水量を減少させるが、実効線量の計算に用いる海水中における放射性物質の濃度を1号及び2号原子炉運転中と同等に維持するよう、1号及び2号炉の年間放出量を減少させる。

解体工事準備期間中における1号、2号、3号及び4号炉の放射性液体廃棄物の年間放出量を第3.2.9表に示す。

以上を踏まえ、放射性液体廃棄物の放出管理目標値（1号、2号、3号及び4号炉合算）は、第3.2.10表のとおり設定し、これを超えないよう努める。

## (2) 実効線量の計算

### a. 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量

#### (a) 計算方法の概要

液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除く。）による実効線量の計算は、原子炉施設の前面海域に生息する海産物を摂取することによって放射性物質を体内摂取した場合について行う。

海水中の放射性物質の濃度は、放射性物質の年間放出量を年間の復水器冷却水量（補機冷却水を含む。）で除した放水口における濃度とし、前面海域での拡散による希釈効果は考慮しない。

#### (b) 実効線量の計算式

液体廃棄物による実効線量は(19)式を用いて計算する。

$$H_w = 365 \cdot \sum_i K_{wi} \cdot A_{wi} \dots\dots\dots (19)$$

ただし、

$$A_{wi} = C_{wi} \cdot \sum_k \{(CF)_{ik} \cdot W_{Tk} \cdot f_{mk} \cdot f_{ik}\}$$

ここに、

$H_w$  : 海産物を摂取した場合の実効線量 ( $\mu Sv/y$ )

365 : 年間日数への換算係数 (d/y)

$K_{wi}$  : 核種  $i$  の実効線量への換算係数 ( $\mu Sv/Bq$ )

$A_{wi}$  : 核種  $i$  の海産物摂取による摂取率 ( $Bq/d$ )

$C_{wi}$  : 海水中の核種  $i$  の濃度 ( $Bq/cm^3$ )

$(CF)_{ik}$  : 核種  $i$  の海産物  $k$  に対する濃縮係数  
 ( $(Bq/g) / (Bq/cm^3)$ )

$W_{Tk}$  : 海産物  $k$  の摂取率 (g/d)

$f_{mk}$  : 海産物  $k$  の市場希釈係数

$f_{ik}$  : 海産物  $k$  の採取から摂取までの核種  $i$  の減衰比

$$f_{ik} = \exp\left(-\frac{0.693}{T_{rTi}} \cdot t_k\right) \quad (\text{魚類、無脊椎動物に対して})$$

$$f_{ik} = \frac{3}{12} + \frac{T_{rTi}}{0.693 \times 365} \left\{1 - \exp\left(-\frac{0.693}{T_{rTi}} \times 365 \times \frac{9}{12}\right)\right\}$$

(海藻類に対して)

$T_{rTi}$  : 核種  $i$  の物理的半減期 (d)

$t_k$  : 海産物  $k$  (海藻類を除く。) の採取から摂取  
 までの期間 (d)

(c) 計算条件

(19)式の計算に用いたパラメータは次のとおりであ

る。

$K_{wi}$  : 第 3.2.11 表に示すとおりである。

$C_{wi}$  : 第 3.2.12 表に示すとおりである。

$(CF)_{ik}$  : 第 3.2.13 表に示すとおりである。

$W_{Tk}$  : 魚 類 200 (g/d)

無脊椎動物 20 (g/d)

海藻類 (生 3 月、生相当量の乾物 9 月)

40 (g/d)

$f_{mk}$  : 1

$t_k$  : 0 (d)

$T_{Tri}$  : ICRP Publication 72<sup>(1)</sup>による。

b. 液体廃棄物中のよう素による実効線量

(a) 計算方法の概要

液体廃棄物中のよう素による実効線量は、成人、幼児及び乳児が、原子炉施設の前面海域に生息する海産物を摂取することによって、よう素を体内摂取した場合について行う。

海水中のよう素の濃度は、「2.2.2.1(2)a. 液体廃棄物中の放射性物質による実効線量」と同様な方法で計算する。

(b) 実効線量の計算式

液体廃棄物中のよう素による実効線量は海藻類を摂取する場合と摂取しない場合とに分けてそれぞれ(20)及び(21)式を用いて計算する。

① 海藻類を摂取する場合

$$H_{wth} = K_3 \cdot \sum_i \left\{ \frac{A_{wthi}}{A_s} \cdot q_s \cdot (SEE)_i \cdot f_{si} \right\} \dots\dots\dots (20)$$

ただし、

$$A_{wthi} = C_{wi} \cdot \sum_k \{ (CF)_{ik} \cdot W_k \cdot f_{mk} \cdot f_{ik} \}$$

$$A_s = C_{ws} \cdot \sum_k \{ (CF)_{ik} \cdot W_k \}$$

ここに、

- $H_{wth}$  : 海産物を摂取した場合の実効線量 ( $\mu Sv/y$ )
- $K_3$  : 実効線量への換算係数 ( $\frac{dis \cdot g \cdot \mu Sv}{MeV \cdot Bq \cdot y}$ )
- $A_{wthi}$  : よう素  $i$  の海産物摂取による摂取率 ( $Bq/d$ )
- $A_s$  : 安定よう素の海産物摂取による摂取率 ( $g/d$ )
- $q_s$  : 甲状腺中の安定よう素量 ( $g$ )
- $(SEE)_i$  : よう素  $i$  の甲状腺に対する比実効エネルギー ( $MeV/(g \cdot dis)$ )
- $f_{si}$  : よう素  $i$  の甲状腺中比放射能の減衰係数
- $W_k$  : 海産物  $k$  の摂取率 ( $g/d$ )
- $C_{ws}$  : 海水中の安定よう素の濃度 ( $g/cm^3$ )

② 海藻類を摂取しない場合

$$H_F = 365 \cdot \sum_i K_{Ti} \cdot A_{Fi} \dots\dots\dots (21)$$

ただし、

$$A_{Fi} = C_{wi} \cdot \sum_k \{ (CF)_{ik} \cdot W_k \cdot f_{mk} \cdot f_{ik} \}$$

ここに、

- $H_F$  : 海産物（海藻類を除く。）を摂取した場合の実効線量 ( $\mu Sv/y$ )
- $A_{Fi}$  : よう素  $i$  の海産物（海藻類を除く。）摂取による



(c) 計算条件

(20)及び(21)式の計算に用いたパラメータは次のとおりである。

$K_3$	:		$2.52 \times 10^2$	$\left( \frac{\text{dis} \cdot \text{g} \cdot \mu\text{Sv}}{\text{MeV} \cdot \text{Bq} \cdot \text{y}} \right)$
$q_s$	:	成人	$1.2 \times 10^{-2}$	(g)
		幼児	成人の値の 1/5.8	(g)
		乳児	成人の値の 1/16	(g)
(SEE) i	:	成人	I - 131	$0.010 \left( \frac{\text{MeV}}{\text{g} \cdot \text{dis}} \right)$
			I - 133	$0.022 \left( \frac{\text{MeV}}{\text{g} \cdot \text{dis}} \right)$
		幼児	I - 131	$0.058 \left( \frac{\text{MeV}}{\text{g} \cdot \text{dis}} \right)$
			I - 133	$0.12 \left( \frac{\text{MeV}}{\text{g} \cdot \text{dis}} \right)$
		乳児	I - 131	$0.15 \left( \frac{\text{MeV}}{\text{g} \cdot \text{dis}} \right)$
			I - 133	$0.33 \left( \frac{\text{MeV}}{\text{g} \cdot \text{dis}} \right)$
$f_{si}$	:	成人	I - 131	0.1
			I - 133	0.01
		幼児	I - 131	0.3
			I - 133	0.04
		乳児	I - 131	0.4
			I - 133	0.07
$W_k$	:	魚類		
		成人	200	(g/d)
		幼児	100	(g/d)
		乳児	40	(g/d)

無脊椎動物

成人 20 (g/d)

幼児 10 (g/d)

乳児 4 (g/d)

海藻類(生3月、生相当量の乾物9月)

成人 40 (g/d)

幼児 20 (g/d)

乳児 8 (g/d)

$C_{ws} : 5 \times 10^{-8}$  (g/cm<sup>3</sup>)

(3) 実効線量の評価結果

放出管理目標値に相当する放射性物質を管理放出する場合の実効線量の評価結果は、海水中における放射性物質の濃度を原子炉運転中と同等に維持するため、「原子炉設置許可申請書 添付書類九」記載の値と同等となり、1号、2号、3号及び4号炉による液体廃棄物中に含まれる放射性物質（よう素を除く。）に起因する実効線量は、約2.8  $\mu$ Sv/yである。

また、1号、2号、3号及び4号炉による液体廃棄物中に含まれるよう素による実効線量は、海藻類を摂取する場合、成人で約0.2  $\mu$ Sv/y、幼児で約0.4  $\mu$ Sv/y、乳児で約0.4  $\mu$ Sv/y、海藻類を摂取しない場合は、成人で約0.1  $\mu$ Sv/y、幼児で約0.3  $\mu$ Sv/y、乳児で約0.2  $\mu$ Sv/yである。

2.2.2.2 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の周辺公衆が受ける被

ばく線量については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに評価し、廃止措置計画の変更の認可を受ける。

## 2.2.3 気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合による被ばく

### 2.2.3.1 解体工事準備期間中

#### (1) 実効線量の計算

##### a. 計算方法の概要

実効線量の計算は、空気中及び海水中によう素が存在する時の被ばく経路を考慮し、成人、幼児及び乳児が吸入摂取、葉菜摂取及び牛乳摂取並びに海産物摂取によってよう素を体内摂取した場合について行う。

気体廃棄物中に含まれるよう素の年平均地上空気中濃度及び液体廃棄物中に含まれるよう素の海水中の濃度は、それぞれ、「2.2.1.1(2)b. 気体廃棄物中のよう素による実効線量」及び「2.2.2.1(2)b. 液体廃棄物中のよう素による実効線量」の場合と同様な方法で計算する。

##### b. 実効線量の計算式

気体廃棄物中及び液体廃棄物中のよう素を同時に摂取する場合の実効線量は、海藻類を摂取する場合と摂取しない場合とに分けて、それぞれ(22)及び(23)式を用いて計算する。

#### ① 海藻類を摂取する場合

$$H_c = K_3 \cdot \sum_i \left\{ \frac{A_i}{A_s} \cdot q_s \cdot (SEE)_i \cdot f_{si} \right\} \dots \dots \dots (22)$$

ここに、

$H_c$  : 吸入摂取、葉菜摂取、牛乳摂取及び海産物摂取  
による実効線量 ( $\mu Sv/y$ )

$A_i$  : よう素  $i$  の吸入摂取、葉菜摂取、牛乳摂取及び  
海産物摂取による摂取率 ( $Bq/d$ )

$$A_i = 0.90 \times A_{Ii} + A_{Vi} + A_{Mi} + A_{Wthi}$$

② 海藻類を摂取しない場合

$$H_{TF} = 365 \cdot \sum_i \{K_{Ii} \cdot A_{Ii} + K_{Ti} (A_{Vi} + A_{Mi} + A_{Fi})\} \dots \dots \dots (23)$$

ここに、

$H_{TF}$  : 吸入摂取、葉菜摂取、牛乳摂取及び海産物（海藻  
類を除く。）摂取による実効線量 ( $\mu Sv/y$ )

c. 計算条件

(22) 及び (23) 式の計算に用いたパラメータは、  
「2.2.1.1(2)b. 気体廃棄物中のよう素による実効線量」  
及び「2.2.2.1(2)b. 液体廃棄物中のよう素による実効  
線量」で述べたとおりである。

(2) 実効線量の評価結果

解体工事準備期間中の1号、2号、3号及び4号炉によ  
る気体廃棄物中及び液体廃棄物中に含まれるよう素を同時  
に摂取する場合の実効線量は、海藻類を摂取する場合は、  
成人で約  $0.2 \mu Sv/y$ 、幼児で約  $0.4 \mu Sv/y$  及び乳児で約  
 $0.5 \mu Sv/y$  である。また、海藻類を摂取しない場合は、成  
人で約  $0.3 \mu Sv/y$ 、幼児で約  $0.8 \mu Sv/y$  及び乳児で約  $0.6$   
 $\mu Sv/y$  である。

よう素に起因する実効線量は、気体廃棄物中及び液体廃棄物中に含まれるよう素を同時に摂取する場合において海藻類を摂取しない場合の幼児が最大となり、約 $0.8 \mu \text{Sv}/\text{y}$ である。

#### 2.2.3.2 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の周辺公衆が受ける被ばく線量については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに評価し、廃止措置計画の変更の認可を受ける。

#### 2.2.4 直接線量及びスカイシャイン線量

##### (1) 解体工事準備期間中

解体工事準備期間中は、原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継続するが、1号及び2号原子炉施設は、原子炉の運転を停止してから長期間が経過しており、放射能は減衰している。また、既設の建屋及び構築物等を維持し、系統の汚染の除去等に伴い発生する放射性固体廃棄物は、固体廃棄物貯蔵庫等の保管容量を超えないように貯蔵保管し、安全確保のために必要な機能を維持する。

したがって解体工事準備期間中の原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマは、年間 $50 \mu \text{Gy}$ を下回る通常運転時の状態から、1号及び2号炉の原子炉運転を前提とした原子炉格納容器からの空気カーマを差し引いた値となる。以上のことから、原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマは、人の居住の可能性のある敷地等境界外において年間 $50 \mu \text{Gy}$ を下回る。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の評価については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

2.2.5 被ばく評価のまとめ

(1) 解体工事準備期間中

敷地等境界外における1号、2号、3号及び4号炉からの放射性気体廃棄物中の希ガスの $\gamma$ 線からの外部被ばくによる実効線量、放射性液体廃棄物中の放射性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量及びよう素の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量は、それぞれ約 $0.7 \mu\text{Sv}/\text{y}$ 、約 $2.8 \mu\text{Sv}/\text{y}$ 及び約 $0.8 \mu\text{Sv}/\text{y}$ となり、合計は約 $4.2 \mu\text{Sv}/\text{y}$ で第3.2.14表に示すとおりである。

なお、原子炉施設からの直接線及びスカイシャイン線による空気カーマは、人の居住の可能性のある敷地等境界外において年間 $50 \mu\text{Gy}$ を下回る。

(2) 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の評価については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。

第3.2.1表 解体工事準備期間中における放射性気体廃棄物の年間放出量

	核種	1号炉 (Bq/y)	2号炉 (Bq/y)	3号炉※ (Bq/y)	4号炉※ (Bq/y)
希ガス	Kr-85m	~0	~0	$1.8 \times 10^{12}$	$1.8 \times 10^{12}$
	Kr-85	~0	~0	$1.9 \times 10^{14}$	$1.9 \times 10^{14}$
	Kr-87	~0	~0	$1.0 \times 10^{12}$	$1.0 \times 10^{12}$
	Kr-88	~0	~0	$3.1 \times 10^{12}$	$3.1 \times 10^{12}$
	Xe-131m	~0	~0	$2.3 \times 10^{13}$	$2.2 \times 10^{13}$
	Xe-133m	~0	~0	$2.8 \times 10^{12}$	$2.8 \times 10^{12}$
	Xe-133	~0	~0	$3.0 \times 10^{14}$	$3.0 \times 10^{14}$
	Xe-135m	~0	~0	$9.4 \times 10^{10}$	$9.4 \times 10^{10}$
	Xe-135	~0	~0	$3.2 \times 10^{12}$	$2.6 \times 10^{12}$
	Xe-138	~0	~0	$5.0 \times 10^{11}$	$5.0 \times 10^{11}$
	放出量合計	~0	~0	$5.2 \times 10^{14}$	$5.2 \times 10^{14}$
よう素	I-131	~0	~0	$1.5 \times 10^{10}$	$1.5 \times 10^{10}$
	I-133	~0	~0	$1.8 \times 10^{10}$	$1.8 \times 10^{10}$

※：3号及び4号炉から放出される希ガス及びよう素の年間放出量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値

第3.2.2表 解体工事準備期間中における放射性気体廃棄物の放出管理目標値 (単位：Bq/y)

項目		放出管理目標値※
放射性 気体廃棄物	希ガス	$1.0 \times 10^{15}$
	よう素 131	$3.0 \times 10^{10}$

※：1号、2号、3号及び4号炉合算の値を示す。

第 3.2.3 表 実効線量評価に用いる排気筒有効高さ

計算地点 の方位	ユニット	各地点での排気筒有効高さ (m)
		敷地境界外
N N E	1	50
	2	45
N E	1	55
	2	45
	3	90
	4	80
E N E	1	50
	2	30
	3	100
	4	80
E	1	35
	2	25
	3	55
	4	80
E S E	1	30
	2	30
	3	55
	4	55
S E	1	30
	2	30
	3	60
	4	60
S S E	1	45
	2	35
	3	80
	4	80
S	1	35
	2	35
	3	70
	4	90
S S W	1	50
	2	35

注) 表中の方位以外の有効高さについては、それぞれのユニットのうち最も低い有効高さを使用する。



第 3.2.4 表 着目方位及び隣接 2 方位への最大放出回数

着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和と年間の放出回数とから二項確率分布の信頼度が 67% となるように求めた着目方位を中心とした 3 方位への最大放出回数

(単位：回/y)

計 算 地 点 の 方 位	着目方位を中心とした 3 方位への最大放出回数 $n_T$
	原子炉停止時の原子炉格納容器換気
N	1
N N E	1
N E	1
E N E	1
E	1
E S E	1
S E	1
S S E	1
S	1
S S W	1
S W	1
W S W	1
W	1
W N W	1
N W	1
N N W	1

第 3.2.5 表 実効線量評価に用いる気象条件(1)

※ 1

〔 玄海観測所 A (EL + 37m)  
玄海観測所 B (EL + 70m)  
自 平成 23 年 1 月  
至 平成 23 年 12 月 〕

計算地点の 方位 L	方位 L へ向かう風の出現頻度 (%)		方位 L へ向かう風の大気安定度別出現回数 N <sub>LS</sub> (回 / y)					
	f <sub>L</sub>	f <sub>L,T</sub> <sup>※2</sup>	A	B	C	D	E	F <sup>※3</sup>
N	9.6	19.5	24	154	24	318	14	309
NNE	6.1	22.9	5	86	12	194	10	226
NE	7.2	17.8	13	132	47	253	10	172
E NE	4.5	21.0	5	85	56	189	16	46
E	9.4	21.0	8	137	95	523	19	37
E SE	7.1	20.8	2	31	47	481	24	38
SE	4.3	14.9	3	56	30	185	28	75
S SE	3.5	12.9	20	56	7	103	20	99
S	5.1	14.8	29	83	14	194	13	114
S SW	6.2	25.9	73	154	17	209	9	82
SW	14.6	28.7	46	323	70	558	50	232
W SW	7.9	28.3	9	83	33	315	29	219
W	5.8	16.3	0	21	19	224	55	191
WNW	2.7	10.7	0	20	2	88	9	113
NW	2.3	8.7	0	9	7	97	4	80
NNW	3.8	15.7	0	21	12	175	11	115

※1：風向は玄海観測所 B、大気安定度決定のための風速は玄海観測所 A のデータを使用した。

※2：着目方位及びその隣接 2 方位へ向かう風の出現頻度の和

※3：大気安定度 F には G を含む。

第 3.2.6 表 実効線量評価に用いる気象条件 (2)

※ 1

〔 玄海観測所 A (EL + 37m)  
玄海観測所 B (EL + 70m)  
自 平成 23 年 1 月  
至 平成 23 年 12 月 〕

計算地点の 方位 L	方位 L へ向かう風の大気安定度別風速逆数の総和 $S_{LS}$ 及び平均 $\bar{S}_{LS}$ (s / m)																	
	A			B			C			D			E			F ※2		
	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$	$S_{LS}$	$\bar{S}_{LS}$
N	6.33	0.26	54.34	0.35	3.17	0.13	111.86	0.35	2.07	0.15	135.00	0.44						
NNE	1.28	0.25	32.42	0.38	1.65	0.14	72.35	0.37	1.33	0.13	89.95	0.40						
NE	4.58	0.35	41.82	0.32	6.98	0.15	75.01	0.30	1.42	0.14	76.32	0.44						
E NE	2.00	0.39	36.58	0.43	8.93	0.16	52.76	0.28	2.64	0.16	32.33	0.70						
E	6.18	0.76	57.12	0.42	17.63	0.19	88.94	0.17	3.45	0.18	32.44	0.87						
ESE	2.03	0.99	14.09	0.45	9.45	0.20	73.70	0.15	4.59	0.19	16.03	0.42						
SE	1.76	0.58	17.68	0.31	5.52	0.18	37.18	0.20	4.72	0.17	25.11	0.34						
SSE	9.19	0.45	23.17	0.41	1.10	0.15	26.28	0.26	2.88	0.14	29.21	0.30						
S	14.78	0.50	40.44	0.49	2.21	0.16	53.15	0.27	2.17	0.17	39.59	0.35						
SSW	22.50	0.31	52.50	0.34	2.31	0.13	52.67	0.25	1.00	0.11	35.89	0.44						
SW	11.20	0.25	89.32	0.28	8.34	0.12	124.12	0.22	5.35	0.11	86.33	0.37						
WSW	2.37	0.26	33.31	0.40	6.40	0.19	106.57	0.34	5.47	0.19	90.89	0.42						
W	0.17	2.00	15.75	0.74	5.40	0.28	95.63	0.43	11.77	0.22	83.05	0.44						
WNW	0.12	2.00	13.95	0.69	0.69	0.34	46.27	0.52	2.37	0.26	59.33	0.52						
NW	0.13	2.00	8.84	0.96	1.44	0.20	55.84	0.58	1.35	0.33	50.50	0.63						
NNW	0.11	2.00	10.42	0.50	2.27	0.19	60.11	0.34	2.06	0.18	61.19	0.53						

※1：風向、風速はともに玄海観測所 B、大気安定度決定のための風速は玄海観測所 A のデータを使用した。

※2：大気安定度 F には G を含む。

第 3.2.7 表 敷地等境界外における希ガスの  $\gamma$  線による  
年間実効線量(1号、2号、3号及び4号炉合算)

(単位 :  $\mu\text{Sv}/\text{y}$ )

評価地点 の方位	3号炉心から敷地等 境界までの距離 (m)	$\gamma$ 線による実効線量
NE*	780	0.7
ENE*	940	0.6
E	970	0.7
ESE	1,030	0.6
SE	1,010	0.4
SSE	860	0.4
S	740	0.7

※ : 北東及び東北東方向の対岸

第 3.2.8 表 気体廃棄物中のよう素による実効線量  
(1号、2号、3号及び4号炉合算)

(単位 :  $\mu\text{Sv}/\text{y}$ )

摂取経路	核種	成人	幼児	乳児
吸入摂取	I-131	$2.8 \times 10^{-2}$	$4.9 \times 10^{-2}$	$3.1 \times 10^{-2}$
	I-133	$6.2 \times 10^{-3}$	$1.4 \times 10^{-2}$	$9.6 \times 10^{-3}$
葉菜摂取	I-131	$8.8 \times 10^{-2}$	$2.1 \times 10^{-1}$	$1.6 \times 10^{-1}$
	I-133	$3.3 \times 10^{-3}$	$9.0 \times 10^{-3}$	$8.1 \times 10^{-3}$
牛乳摂取	I-131	$2.0 \times 10^{-2}$	$2.4 \times 10^{-1}$	$2.1 \times 10^{-1}$
	I-133	$3.4 \times 10^{-4}$	$4.7 \times 10^{-3}$	$5.7 \times 10^{-4}$

第 3.2.9 表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄物の年間放出量

核種	1号及び2号炉各炉 (Bq/y)	3号及び4号炉各炉* (Bq/y)
C r - 51	$1.65 \times 10^7$	$7.4 \times 10^8$
M n - 54	$2.48 \times 10^7$	$1.11 \times 10^9$
F e - 59	$1.65 \times 10^7$	$7.4 \times 10^8$
C o - 58	$8.26 \times 10^7$	$3.7 \times 10^9$
C o - 60	$1.24 \times 10^8$	$5.55 \times 10^9$
S r - 89	$1.65 \times 10^7$	$7.4 \times 10^8$
S r - 90	$8.26 \times 10^6$	$3.7 \times 10^8$
I - 131	$1.24 \times 10^8$	$5.55 \times 10^9$
C s - 134	$1.65 \times 10^8$	$7.4 \times 10^9$
C s - 137	$2.48 \times 10^8$	$1.11 \times 10^{10}$
放出量合計 (H-3を除く)	$8.2 \times 10^8$	$3.7 \times 10^{10}$
H-3	$8.2 \times 10^{11}$	$7.4 \times 10^{13}$
年間の復水器冷却水量 (補機冷却水を含む。)	$2.10 \times 10^7$ (m <sup>3</sup> /y)	$2.06 \times 10^9$ (m <sup>3</sup> /y)

※：3号及び4号炉から放出される放射性液体廃棄物の年間放出量は「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に示す値

第3.2.10表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄物

の放出管理目標値

(単位：Bq/y)

項 目	放出管理目標値*
放射性液体廃棄物 (トリチウムを除く。)	$7.5 \times 10^{10}$

※：1号、2号、3号及び4号炉合算の値を示す。

第 3.2.11 表 液体廃棄物中に含まれる核種 i の  
実効線量への換算係数

核 種	実効線量への換算係数 $K_{wi}$ ( $\mu$ Sv/Bq)
H - 3	$1.8 \times 10^{-5}$
Cr - 51	$3.8 \times 10^{-5}$
Mn - 54	$7.1 \times 10^{-4}$
Fe - 59	$1.8 \times 10^{-3}$
Co - 58	$7.4 \times 10^{-4}$
Co - 60	$3.4 \times 10^{-3}$
Sr - 89	$2.6 \times 10^{-3}$
Sr - 90	$2.8 \times 10^{-2}$
Cs - 134	$1.9 \times 10^{-2}$
Cs - 137	$1.3 \times 10^{-2}$

第 3.2.12 表 液体廃棄物の放水口濃度

核種	核種構成 (%)	放水口濃度 $C_{wi}$ (Bq/cm <sup>3</sup> )	
		1号及び 2号炉各炉	3号及び 4号炉各炉
C r -51	2	$7.86 \times 10^{-7}$	$3.59 \times 10^{-7}$
M n -54	3	$1.18 \times 10^{-6}$	$5.39 \times 10^{-7}$
F e -59	2	$7.86 \times 10^{-7}$	$3.59 \times 10^{-7}$
C o -58	10	$3.93 \times 10^{-6}$	$1.80 \times 10^{-6}$
C o -60	15	$5.90 \times 10^{-6}$	$2.69 \times 10^{-6}$
S r -89	2	$7.86 \times 10^{-7}$	$3.59 \times 10^{-7}$
S r -90	1	$3.93 \times 10^{-7}$	$1.80 \times 10^{-7}$
I -131	15	$5.90 \times 10^{-6}$	$2.69 \times 10^{-6}$
C s -134	20	$7.86 \times 10^{-6}$	$3.59 \times 10^{-6}$
C s -137	30	$1.18 \times 10^{-5}$	$5.39 \times 10^{-6}$
H -3	—	$3.93 \times 10^{-2}$	$3.59 \times 10^{-2}$

第 3.2.13 表 海産物の濃縮係数

元 素	濃縮係数 (CF) ik $\left[ \frac{\text{Bq/g}}{\text{Bq/cm}^3} \right]$		
	魚 類	無脊椎動物	海 藻
H	1	1	1
C r	$4 \times 10^2$	$2 \times 10^3$	$2 \times 10^3$
M n	$6 \times 10^2$	$10^4$	$2 \times 10^4$
F e	$3 \times 10^3$	$2 \times 10^4$	$5 \times 10^4$
C o	$10^2$	$10^3$	$10^3$
S r	1	6	10
I	10	50	$4 \times 10^3$
C s	30	20	20




第3.2.14表 平常時の敷地等境界外における実効線量

(単位： $\mu\text{Sv}/\text{y}$ )

	実効線量 <sup>※</sup>
放射性気体廃棄物中の希ガスの $\gamma$ 線からの外部被ばくによる実効線量	約0.7
放射性液体廃棄物中の放射性物質の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量	約2.8
よう素の摂取に伴う内部被ばくによる実効線量	約0.8
合 計	約4.2

※：1号、2号、3号及び4号炉合算の値を示す。



第3.2.1 図

評価地点

□：防護上の観点から公開できません。

### 2.3 参考文献

- (1) 「Age-dependent Doses to Members of the Public  
from Intake of Radionuclides」

ICRP Publication 72, Adopted in 1995

- (2) 「被ばく計算に用いる放射線エネルギー等について」

(原子力安全委員会了承、平成元年3月27日)

一部改訂 平成13年3月29日

## 添付書類四

廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書

1号原子炉施設の廃止措置中に想定される過失、機械又は装置の故障、地震、火災その他の災害があった場合に放射性物質の放出を伴う事故とその影響を選定し、敷地等境界外における周辺公衆の最大の実効線量を評価することにより、1号原子炉施設の廃止措置が周辺公衆に対して著しい放射線被ばくのリスクを与えないことを示す。

## 1. 解体工事準備期間中の事故時における周辺公衆の受ける線量評価

解体工事準備期間中の事故時における周辺公衆の受ける線量評価は、旧原子力安全委員会決定「発電用軽水型原子炉施設の安全評価に関する審査指針」、「線量目標値に対する評価指針」及び「気象指針」を参考とし、解体工事準備期間中の事故を想定して実施する。

### 1.1 事故の想定

1号原子炉施設における炉心からの燃料集合体の取出しは既に完了しており、解体工事準備期間中は、「八 核燃料物質の管理及び譲渡し」に記載のとおり、1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に使用済燃料を貯蔵している。また、汚染された設備の解体撤去を行わず、「六 性能維持施設」に記載のとおり、必要な設備について機能を継続して維持管理することから、原子炉運転中の定期検査時と同等の状態が継続する。

したがって、解体工事準備期間中の廃止措置工事に係る過失、機械又は装置の故障により想定する事故、また、原子炉運転中と同様に想定される地震、火災等により想定する事故は、運転中の

定期検査時の想定と同様であることから、解体工事準備期間に想定すべき事故として、「原子炉設置許可申請書 添付書類十」に示す事故のうち、環境への放射性物質の異常な放出事象の「燃料集合体の落下」とする。

また、想定を超える自然災害等については、「添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書」に示すとおり、使用済燃料貯蔵設備の冷却機能や冷却水が喪失し、使用済燃料ピットから冷却水が大量に漏えいする事象における影響を確認している。

## 1.2 放射性物質の放出量及び線量の評価

### (1) 評価方法

大気中に放出される放射性物質の量は、下記条件により評価し、実効線量は「原子炉設置許可申請書 添付書類十」と同様な方法で評価する。

### (2) 評価条件

- a. 燃料取扱いに際し、使用済燃料ピット内で取扱中の燃料集合体1体が操作上の最高の位置から落下し、落下した燃料集合体の全燃料棒の10%の燃料棒の被覆管が破損するものとする。
- b. 原子炉停止時の燃料ギャップ内の核分裂生成物の量は、原子炉が全出力運転（定格出力の102%）された取替炉心のサイクル末期の最大出力集合体（運転時間40,000時間）のものとする。

- c. 燃料取扱作業は、原子炉停止後3年において開始され、この時点で落下事故が生じるものとする。
- d. 損傷した燃料棒の燃料ギャップ内の核分裂生成物の全量が、使用済燃料ピット水中に放出されるものとする。
- e. 使用済燃料ピット水中に放出された希ガスの水中への溶解を無視し、全量が原子炉補助建屋内に放出されるものとする。
- f. 使用済燃料ピット水中に放出されたよう素は、水に溶けやすいためほとんど水中にとどまると考えられるが、水中での除染係数は500とする。
- g. 原子炉補助建屋内に放出された希ガス及びよう素は、直接大気中に放出されるものとする。
- h. 線量評価に必要な拡散、気象条件としては、放射性物質が地表面から放出されると仮定し、第4.1.1表に示すとおり、「気象指針」に基づいて計算された相対濃度（ $\chi / Q$ ）及び相対線量（ $D / Q$ ）を用いる。なお、評価においては、平成23年1月から平成23年12月の1年間における気象データを使用する。また、評価に使用する気象データは、近年の気象データによる異常年検定を行い、異常がないことを確認している。

(3) 実効線量の評価式

実効線量はよう素の吸入摂取による小児の実効線量と外部 $\gamma$ 線による実効線量の和として評価する。

よう素の吸入摂取による実効線量は（1）式で評価される。

$$E_1 = K_{He} \cdot M \cdot Q_e \cdot (\chi / Q) \dots\dots\dots (1)$$

ここで、

$E_I$  : よう素の吸入摂取による小児の実効線量 (mSv)

$K_{He}$  : I-131 の吸入摂取による小児の実効線量係数  
(mSv/Bq)

$M$  : 小児の呼吸率 ( $m^3/s$ )

呼吸率は、事故期間が短いことを考慮し、活動時の呼吸率  $0.31m^3/h$  を秒当たりに換算して用いる。

$Q_e$  : よう素の大気放出量 (I-131 等価量-小児実効線量係数換算) (Bq)

$\chi/Q$  : 相対濃度 ( $s/m^3$ )

外部  $\gamma$  線による実効線量は (2) 式で評価される。

$$E_\gamma = K_1 \cdot Q_N \cdot (D/Q) \dots\dots\dots (2)$$

ここで、

$E_\gamma$  : 外部  $\gamma$  線による実効線量 (Sv)

$K_1$  : 空気カーマから実効線量への換算係数 (=1Sv/Gy)

$Q_N$  : 希ガスの大気放出量 ( $\gamma$  線エネルギー 0.5MeV 換算) (Bq)

$D/Q$  :  $\gamma$  線エネルギー 0.5MeV における相対線量 (Gy/Bq)

#### (4) 評価結果

この事故によって大気中に放出される放射性物質の量及び敷地等境界外における最大の実効線量を評価した結果を第4.1.2表に示す。また、よう素及び希ガスの大気放出過程を第4.1.1図及び第4.1.2図に示す。

#### (5) 結論

燃料集合体の落下を仮定した場合、放射性物質の放出量は少なく、周辺の公衆に対し著しい放射線被ばくのリスクを与える



ことはない。

## 2. 原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の事故時における周辺公衆の 受ける線量評価

原子炉周辺設備等解体撤去期間以降の事故時における周辺公衆の受ける線量評価については、原子炉周辺設備等解体撤去期間に入るまでに廃止措置計画の変更の認可を受ける。


第4.1.1表 燃料集合体の落下時の実効線量評価に用いる評価条件

	実効放出 継続時間 (h)	放出高さ	相対濃度 $\chi/Q$ (s/m <sup>3</sup> )	相対線量 D/Q (Gy/Bq)	着目方位
燃料集合体 の落下	1	地上放出	$1.2 \times 10^{-4}$	$9.9 \times 10^{-19}$	NE

第4.1.2表 解体工事準備期間中の燃料集合体の落下による線量評価結果


評価項目		評価結果
放出量	よう素 (I-131 等価量-小児実効線量係数換算)	~ 0 Bq
	希ガス ( $\gamma$ 線エネルギー 0.5MeV 換算)	約 $7.7 \times 10^{10}$ Bq
実効線量		約 $7.7 \times 10^{-5}$ mSv

単位：Bq ( I-131 等価量-  
小児実効線量係数換算 )



第 4.1.1 図 燃料集合体の落下時の放射性素の大気放出過程

単位：Bq  $\left( \begin{array}{l} \gamma \text{線エネルギー} \\ 0.5\text{MeV 換算} \end{array} \right)$



第 4.1.2 図 燃料集合体の落下時の希ガスの大気放出過程

## 添付書類五

核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書

解体対象施設における現状の汚染の分布については、加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおける評価結果を基に推定している。今後、解体工事準備期間中に実施する解体対象施設の汚染状況の調査結果を廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。

## 1. 現状の評価

解体対象施設の現状の汚染の分布については、加圧水型原子炉施設のモデルプラントにおける評価結果を基に、主要な設備の放射能レベルを推定し、放射能レベル区分別の放射性廃棄物発生量を評価している。評価の前提条件を以下に示す。

- (1) 実効運転期間 30 年（運転期間 40 年、稼働率 75%）
- (2) 原子炉停止後の安全貯蔵期間 6 年（準備期間 1 年＋安全貯蔵期間 5 年）
- (3) 二次的な汚染を生じている設備の解体前除染による除染効果（除染係数 30）
- (4) 二次的な汚染を生じている設備の解体後除染による除染効果（除染係数 100）

上記の条件による汚染の推定分布図を第 4.3 図、廃止措置に伴い発生する放射能レベル区分別の放射性固体廃棄物の推定発生量を第 10.3 表に示す。

## 2. 今後の計画

放射線業務従事者及び周辺公衆の被ばくを低減することを目的に、適切な解体撤去工法及びその手順を策定するため並びに解体撤去工事に伴って発生する放射性物質発生量の評価精度の向上を図るため、

解体対象施設に残存する放射性物質について、核種組成、放射能及び分布を評価する。解体対象施設に残存する放射性物質は、原子炉運転中の中性子照射により炉心部等の構造材が放射化して生成される放射化汚染及び冷却材中の腐食生成物が炉心部で放射化され、機器及び配管の内面等に付着して残存する二次的な汚染に区分して評価する。

放射化汚染は、残存する放射化されたものに関して、生成核種を同定すると共に、生成核種の放射能濃度分布を、計算による方法又は測定による方法によって評価する。

計算による方法としては、原子炉施設の運転履歴（中性子線の照射履歴）や設計情報（建屋図面等の位置情報、機器、配管及び材料情報）により、計算コードを用いて評価することが可能である。

測定による方法としては、解体対象施設から採取した代表試料を分析して、放射化生成核種を同定すると共に、生成核種の放射能濃度を求める。

なお、試料の採取に当たっては、金属の部位からは遠隔操作等により、コンクリートの部位からはコアボーリング等により試料を採取する。

二次的な汚染は、配管及び機器の外部から $\gamma$ 線の測定を行うか、あるいは、施設を構成する配管及び機器の材料組成を考慮して腐食生成物中の核種組成比を計算又は測定によって評価する。

計算による方法としては、1次冷却材中の放射能濃度と表面密度から1次冷却材に接液する系統機器の接液面の沈着及び剥離の挙動モデルを用いて評価することが可能である。

## 添付書類六

性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に  
関する説明書



## 1. 概要

廃止措置の段階に応じて性能維持施設に要求される機能を考慮した、性能維持施設が維持すべき性能及びその性能を維持すべき期間について示す。

## 2. 廃止措置期間中に維持管理すべき施設

性能維持施設は、「五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法」に基づき、周辺公衆及び放射線業務従事者の被ばくの低減を図ると共に、使用済燃料の貯蔵のための管理、汚染の除去工事、解体撤去工事及び核燃料物質によって汚染された物の廃棄等の各種作業の実施に対する安全の確保のために、必要な期間、必要な機能及び性能を維持管理する。

## 3. 性能維持施設の機能及び性能

### (1) 建屋及び構築物

廃止措置期間中は、周辺公衆及び放射線業務従事者の受ける被ばくを低くするため、「放射線遮へい機能」を有する設備を維持管理する。

また、廃止措置期間中は、放射性物質が管理されない状態で外部へ漏えいすることを防ぐ必要があるため、放射性物質の外部への「放射性物質漏えい防止機能」を有する設備を維持管理する。建屋及び構築物の機能及び性能維持施設を第 6.3.1 表に示す。

第 6.3.1 表 建屋及び構築物の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
放射線遮へい機能	原子炉補助建屋（補助遮へい（使用済樹脂貯蔵タンク室、使用済燃料ピット）） 原子炉容器周囲のコンクリート壁 原子炉格納容器外周のコンクリート壁 キャスク保管建屋
放射性物質漏えい防止機能	原子炉補助建屋 原子炉格納容器

原子炉格納容器については、廃止措置期間中、原子炉冷却材喪失事故等は発生しないため、「事故時の気密性」及び「事故時の格納容器隔離弁等による放射性物質漏えい防止機能」は維持管理しない。

「放射線遮へい機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・放射線障害の防止に影響するような有意な損傷がない状態であること。

「放射性物質漏えい防止機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・外部へ放射性物質が漏えいするような有意な損傷がない状態であること。

## (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

### a. 核燃料物質取扱設備

廃止措置期間中は、新燃料及び使用済燃料を 1 号炉新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備から搬出する際に取り扱う必要があることから、「燃料落下防止機能」、「臨界防止機能」、「除染機能」、「除熱機能」、「密封機能」及び「放射線遮へい機能」を有する設

備を維持管理する。核燃料物質取扱設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.2 表に示す。

第 6.3.2 表 核燃料物質取扱設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
燃料落下防止機能 臨界防止機能	使用済燃料ピットクレーン 補助建屋クレーン 新燃料エレベータ
除染機能	除染装置
臨界防止機能 除熱機能 密封機能 放射線遮へい機能	使用済燃料輸送容器

「燃料落下防止機能」、「臨界防止機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・新燃料又は使用済燃料を取扱中、動力電源が喪失した場合に新燃料又は使用済燃料が停止した位置にて保持される状態であること。また、新燃料又は使用済燃料の取扱中に新燃料及び使用済燃料が破損しないよう正常に動作する状態であること。

「除染機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・使用済燃料輸送容器の除染に影響するような有意な損傷がない状態であること。

「臨界防止機能」、「除熱機能」、「密封機能」、「放射線遮へい機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・使用済燃料の運搬及び放射線障害の防止に影響するような有意な損傷がない状態であること。

b. 核燃料物質貯蔵設備

廃止措置期間中は、新燃料及び使用済燃料を1号炉新燃料貯蔵設備及び使用済燃料貯蔵設備から搬出するまで貯蔵する必要があることから、「臨界防止機能」、「水位及び漏えいの監視機能」、「浄化機能」及び「給水機能」を有する設備を維持管理する。核燃料物質貯蔵設備の機能及び性能維持施設を第6.3.3表に示す。

第6.3.3表 核燃料物質貯蔵設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
臨界防止機能	新燃料貯蔵設備（新燃料貯蔵ラック） 使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット、使用済燃料ラック）
水位及び漏えいの監視機能	使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット水位及び使用済燃料ピット水の漏えいを監視する設備）
浄化機能	使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット水浄化冷却設備）
給水機能	燃料取替用水タンク

燃料取替用水タンクについては、廃止措置期間中、炉心への注入は不要となることから、「ほう素濃度」は維持管理しない。

「臨界防止機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・新燃料の臨界防止に影響するような変形等の有意な損傷がない状態であること。
- ・新燃料及び使用済燃料の臨界防止に影響するような変形等の有意な損傷がない状態であること。

「水位及び漏えいの監視機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・使用済燃料ピットの水位が計測でき、水位高及び低の警報が発信できる状態であること。
- ・使用済燃料ピット内張りからの漏えいを監視する装置が使用できる状態であること。

「浄化機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・使用済燃料の被覆が著しく腐食するおそれがある場合に使用済燃料ピット水を脱塩塔に通水できる状態であること。

「給水機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・内包する物質が漏えいするようなき裂、変形等の有意な欠陥がない状態であること。

なお、使用済燃料を1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料ピット）に貯蔵している期間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管表面温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また、臨界を防止できると評価できることから、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための重大事故等対処設備は不要である。使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象における燃料の評価については「追補1 「3. 性能維持施設の機能及び性能」の追補」にて補足する。

### (3) 放射性廃棄物の廃棄施設

#### a. 放射性気体廃棄物の廃棄設備

廃止措置期間中は、放射性気体廃棄物を処理する必要があることから、「放射性廃棄物処理機能」を有する設備を維持管理する。

放射性気体廃棄物の廃棄設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.4 表に示す。

第 6.3.4 表 放射性気体廃棄物の廃棄設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
放射性廃棄物処理機能	原子炉補助建屋排気筒

「放射性廃棄物処理機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性気体廃棄物の放出に影響するような有意な損傷がない状態であること。

b. 放射性液体廃棄物の廃棄設備

廃止措置期間中は、放射性液体廃棄物を処理する必要があることから、「放射性廃棄物処理機能」を有する設備を維持管理する。放射性液体廃棄物の廃棄設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.5 表に示す。

第 6.3.5 表 放射性液体廃棄物の廃棄設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
放射性廃棄物処理機能	廃液貯蔵タンク 冷却材ドレンタンク 補助建屋冷却材ドレンタンク 補助建屋機器ドレンタンク 補助建屋サンプタンク 格納容器サンプ B薬品ドレンタンク 洗浄排水タンク 廃液蒸発装置 （2号炉との共用施設のうち2号炉設置設備） 廃液蒸留水脱塩塔 廃液蒸留水タンク 復水器冷却水放水口 濃縮液バッチタンク （2号炉との共用施設のうち2号炉設置設備） A薬品ドレンタンク

廃液蒸発装置については、廃止措置期間中、設備故障時には放射性液体廃棄物の処理を制限する等、復旧するまでの時間的余裕が十分にあることから、放射性液体廃棄物の処理に必要な1基を維持管理する。

「放射性廃棄物処理機能」を有する性能維持施設（廃液蒸発装置、廃液蒸留水脱塩塔及び復水器冷却水放水口を除く）の性能は、以下のとおりである。

- ・内包する物質が漏えいするようなき裂、変形等の有意な欠陥がない状態であること。

「放射性廃棄物処理機能」を有する性能維持施設（廃液蒸発装置及び廃液蒸留水脱塩塔）の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性液体廃棄物を処理する能力を有する状態であること。

「放射性廃棄物処理機能」を有する性能維持施設（復水器冷却水放水口）の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性液体廃棄物の放出に影響するような有意な損傷がない状態であること。

c. 放射性固体廃棄物の廃棄設備

廃止措置期間中は、放射性固体廃棄物を処理及び貯蔵する必要があることから、「放射性廃棄物処理機能」及び「放射性廃棄物貯蔵機能」を有する設備を維持管理する。放射性固体廃棄物の廃棄設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.6 表に示す。

第 6.3.6 表 放射性固体廃棄物の廃棄設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
放射性廃棄物処理機能	アスファルト固化装置 セメント固化装置 ベイラ (2号炉との共用施設のうち1号炉設置設備)
放射性廃棄物貯蔵機能	蒸気発生器保管庫 使用済樹脂貯蔵タンク 使用済樹脂計量タンク 使用済樹脂移送容器

ベイラについては、廃止措置期間中、設備故障時には放射性固体廃棄物の処理を制限する等、復旧するまでの時間的余裕が十分にあることから、放射性固体廃棄物の処理に必要な1基を維持管理する。

「放射性廃棄物処理機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性固体廃棄物を処理する能力を有する状態であること。



「放射性廃棄物貯蔵機能」を有する性能維持施設（蒸気発生器保管庫）の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性固体廃棄物を貯蔵できる状態であること。

「放射性廃棄物貯蔵機能」を有する性能維持施設（使用済樹脂貯蔵タンク）の性能は、以下のとおりである。

- ・内包する物質が漏えいするようなき裂、変形等の有意な欠陥がない状態であること。

「放射性廃棄物貯蔵機能」を有する性能維持施設（使用済樹脂計量タンク、使用済樹脂移送容器）の性能は、以下のとおりである。

- ・外部へ放射性物質が漏えいするようなき有意な損傷がない状態であること。

#### (4) 放射線管理施設

##### a. 原子炉施設の放射線監視

廃止措置期間中は、原子炉施設の放射線を管理するため、原子炉施設の放射線を監視する「放射線監視機能」を有する設備を維持管理する。

##### (a) 固定エリアモニタ

作業等で人が立ち入る代表的なエリア及び作業により放射線レベルが変動する可能性のあるエリアの固定エリアモニタを維持管理する。固定エリアモニタの機能及び性能維持施設を第6.3.7表に示す。

第 6.3.7 表 固定エリアモニタの機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設	
放射線監視機能	固定エリア モニタ	ドラム詰室
		使用済燃料ピット付近
		雑固体焼却炉建屋制御室
		前処理室
		焼却灰取出室

「放射線監視機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・線量当量率を測定できる状態であること。
- ・警報設定値において警報が発信する状態であること。

(b) 固定プロセスモニタ

廃止措置期間中は、1次冷却材の放射能を監視するモニタ、1次冷却材の2次系への漏えいを監視するモニタ等は不要となるが、管理区域で使用した後の補助蒸気は、管理区域外へ移送されることから、補助蒸気復水モニタを維持管理する。

また、廃止措置期間中においても運転中と同様に雑固体焼却炉で放射性固体廃棄物を処理することから、雑固体焼却炉排ガスじんあいモニタ等を維持管理する。固定プロセスモニタの機能及び性能維持施設を第 6.3.8 表に示す。

第 6.3.8 表 固定プロセスモニタの機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設	
放射線監視機能	固定プロセスモニタ	補助蒸気復水モニタ
		雑固体焼却炉排ガスじんあいモニタ
		雑固体焼却炉排ガスモニタ
		雑固体焼却炉建屋換気空調排気じんあいモニタ
		雑固体焼却炉建屋換気空調排気ガスモニタ

「放射線監視機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性物質の濃度を測定できる状態であること。
- ・警報設定値において警報が発信する状態であること。

b. 管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理

廃止措置期間中は、管理区域内で作業を行う必要があるため、放射線業務従事者の被ばく及び汚染の確認並びにエリア内の空気中の放射性物質濃度を確認する「放射線管理機能」を有する設備を維持管理する。管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理の機能及び性能維持施設を第 6.3.9 表に示す。

第 6.3.9 表 管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
放射線管理機能	放射線管理設備（出入管理設備、汚染管理設備、試料分析関係設備）

「放射線管理機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・出入管理、汚染管理及び放射線分析ができる状態であること。

c. 環境への放射性物質の放出管理

廃止措置期間中は、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を環境へ放出する必要があるため、環境へ放出する放射性物質を確認する「放出管理機能」を有する設備を維持管理する。環境への放射性物質の放出管理の機能及び性能維持施設を第 6.3.10 表に示す。

第 6.3.10 表 環境への放射性物質の放出管理の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
放出管理機能	排気モニタ（原子炉補助建屋排気筒ガスモニタ、原子炉格納容器排気筒ガスモニタ） 排水モニタ（液体廃棄物処理設備排水モニタ）

原子炉補助建屋排気筒ガスモニタ及び原子炉格納容器排気筒ガスモニタについては、廃止措置期間中、多重性は必要ないことから、環境へ放出する放射能の監視に必要な各 1 台を維持管理する。

「放出管理機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・放射性物質の濃度を測定できる状態であること。
- ・警報設定値において警報が発信する状態であること。

(5) 解体中に必要なその他の施設

a. 換気設備

廃止措置期間中は、使用済燃料の貯蔵管理及び搬出作業、放射性廃棄物の処理、放射性粉じん発生の可能性がある解体作業等において、空気浄化が必要となる可能性があるため、「換気機能」を有する換気設備を維持管理する。換気設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.11 表に示す。

第 6.3.11 表 換気設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
換気機能	原子炉格納容器換気設備（格納容器給気ファン、格納容器給気ユニット、格納容器排気ファン、格納容器排気ユニット、原子炉格納容器排気筒） 原子炉補助建屋換気設備（補機室給気ファン、補機室給気ユニット、補助建屋排気ファン、補助建屋排気ユニット、原子炉補助建屋排気筒） 放射線管理室換気設備（放射線管理室給気ファン、放射線管理室給気ユニット、放射線管理室排気ファン、放射線管理室排気フィルタユニット） 焼却炉建屋換気設備（焼却炉建屋給気ファン、焼却炉建屋給気ユニット、焼却炉建屋排気ファン、焼却炉建屋排気ユニット）

換気設備については、廃止措置期間中、機器故障時には立ち入りを制限する等、復旧するまでの時間的余裕が十分あることから、機能を維持するために必要な格納容器給気ファン、格納容器排気ファン、補助建屋排気ファン、放射線管理室給気ファン及び放射線管理室排気ファンの台数は各 1 台となる。

また、廃止措置期間中は、よう素は発生しないことから、放射線管理室排気フィルタユニットによるよう素除去機能は維持管理しない。

「換気機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・放射線障害を防止するために必要な換気ができる状態であること。

b. 非常用電源設備

廃止措置期間中は、商用電源を喪失した際においても作業者が建屋から安全に避難できるよう非常用照明へ電源を供給する必要

がある。このため、商用電源を喪失した際に非常用照明へ電源を供給するために必要な「電源供給機能」を有する設備を維持管理する。非常用電源設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.12 表に示す。

第 6.3.12 表 非常用電源設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
電源供給機能	蓄電池

蓄電池については、廃止措置期間中、非常用動力負荷等に電源供給する必要はなく、また、蓄電池が電源供給する性能維持施設に多重性は必要ないため、電源供給に必要な 1 組を維持管理する。

「電源供給機能」を有する性能維持施設（蓄電池）の性能は、以下のとおりである。

- ・ 直流母線に接続している性能維持施設へ電源を供給できる状態であること。

c. その他の安全確保上必要な設備

廃止措置期間中は、商用電源喪失時においても作業者が建屋から安全に避難できるよう、安全確保のために必要な「照明機能」を有する設備を維持管理する。その他の安全確保上必要な設備の機能及び性能維持施設を第 6.3.13 表に示す。

第 6.3.13 表 その他の安全確保上必要な設備の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
照明機能	非常用照明

「照明機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・非常用照明が点灯できる状態であること。

(6) 検査・校正

性能維持施設については、必要な期間中、必要な機能及び性能が維持できるよう、「保安規定」に施設管理計画を定めて、定期的に点検、検査及び校正を実施する。

(7) その他の安全対策

- 管理区域の区分、立入制限及び保安のために必要な措置を講じる。
- 維持管理を行う放射線管理施設を用いて、原子炉施設からの放出管理に係る放射線モニタリング及び周辺環境に対する放射線モニタリングを行う。
- 原子炉施設への第三者の不法な接近を防止する措置を講じる。
- 火災の防護については、廃止措置期間中、火気作業や可燃物を取り扱う必要があることから「消火機能」を有する設備を維持管理する。その他の安全対策の機能及び性能維持施設を第 6.3.14 表に示す。

第 6.3.14 表 その他の安全対策の機能及び性能維持施設

機能	性能維持施設
消火機能	消火設備（消火配管、消火栓）

可燃性物質が保管される場所にあっては、火災が生ずることのないよう適切な防護措置を講じることが必要なため、火災防護のための措置を定め、実施する。

「消火機能」を有する性能維持施設の性能は、以下のとおりである。

- ・消火栓から放水できる状態であること。

#### 4. 性能維持施設の維持期間

##### (1) 建屋及び構築物

周辺公衆及び放射線業務従事者が受ける被ばくを低くするために必要な「放射線遮へい機能」及び性能は、炉心支持構造物等の解体が完了するまで、線源となる設備の解体が完了するまで又は1号及び2号炉の原子炉補助建屋内の使用済燃料ピットに貯蔵している使用済燃料の搬出が完了するまで維持管理する。

放射性物質が管理されない状態で外部へ漏えいすることを防ぐために必要な「放射性物質漏えい防止機能」及び性能は、管理区域を解除するまで維持管理する。

##### (2) 核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設

###### a. 核燃料物質取扱設備

新燃料及び使用済燃料を取り扱うために必要な「燃料落下防止機能」、「臨界防止機能」、「除染機能」、「除熱機能」、「密封機能」及び「放射線遮へい機能」並びに性能は、1号炉原子炉補助建屋内及び原子炉補助建屋内の使用済燃料ピットに貯蔵している新燃料及び使用済燃料の搬出が完了するまで又は1号及び2号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料ピットに貯蔵している使用済燃料の構内運搬に係る使用が終了するまで維持管理する。

###### b. 核燃料物質貯蔵設備

使用済燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」、「浄化機能」、「給水機能」及び「水位及び漏えいの監視機能」並びに性能は、1号炉原子炉補助建屋内の使用済燃料ピットに貯蔵している使用済燃料の搬出が完了するまで維持管理する。

また、新燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」及び性能は、1



号炉原子炉補助建屋内の新燃料貯蔵設備及び使用済燃料ピットに貯蔵している新燃料の搬出が完了するまで維持管理する。

(3) 放射性廃棄物の廃棄施設

a. 放射性気体廃棄物の廃棄設備

放射性気体廃棄物の廃棄のために必要な「放射性廃棄物処理機能」及び性能は、放射性気体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。

b. 放射性液体廃棄物の廃棄設備

放射性液体廃棄物の廃棄のために必要な「放射性廃棄物処理機能」及び性能は、放射性液体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。

c. 放射性固体廃棄物の廃棄設備

放射性固体廃棄物の廃棄のために必要な「放射性廃棄物処理機能」及び性能並びに放射性固体廃棄物の貯蔵のために必要な「放射性廃棄物貯蔵機能」及び性能は、放射性固体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。

(4) 放射線管理施設

a. 原子炉施設の放射線監視

原子炉施設の放射線を管理するために必要な「放射線監視機能」及び性能は、関連する設備の供用が終了するまで維持管理する。

b. 管理区域内作業に係る放射線業務従事者の被ばく管理

放射線業務従事者の被ばく管理に必要な「放射線管理機能」及び性能は、関連する設備の供用が終了するまで維持管理する。

c. 環境への放射性物質の放出管理

放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物を環境へ放出するため

に必要な「放出管理機能」及び性能は、放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物の処理が完了するまで維持管理する。

(5) 解体中に必要なその他の施設

a. 換気設備

管理区域内の空気浄化に必要な「換気機能」及び性能は、管理区域を解除するまで維持管理する。

b. 非常用電源設備

商用電源喪失時に安全確保のために必要な「電源供給機能」及び性能は、建屋を解体する前まで維持管理する。

c. その他の安全確保上必要な設備

商用電源喪失時に作業者の安全確保のために必要な「照明機能」及び性能は、各建屋を解体する前まで維持管理する。

(6) その他の安全対策

a. 消火設備

火災の防護に必要な「消火機能」及び性能は、各建屋を解体する前まで維持管理する。

5. その他

解体対象施設を活用し、廃止措置に必要な項目以外の調査・研究等で、例えば解体対象施設から試料採取を実施する場合は、事前に廃止措置対象施設の保安のために必要な維持すべき機能等に影響を与えないことを確認した上で実施する。

追 補

(添 付 書 類 六)

## 目 次

### 追補 1 「3. 性能維持施設の機能及び性能」の追補

- I. 使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象における燃料の評価について 6-追-1
- II. 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料の健全性について 6-追-3
- III. 玄海 1 号炉 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価について 6-追-17
- IV. 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料からのスカイシャイン線による周辺公衆の放射線被ばくへの影響について 6-追-33

## 追 補 1

### 「3. 性能維持施設の機能及び性能」の追補

添付書類六「3. 性能維持施設の機能及び性能」の記述に次の通り追補する。

本資料のうち、 は商業機密又は防護上の観点から公開できません。

## I. 使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏れいする事象における燃料の評価について

### 1. はじめに

「発電用原子炉施設及び試験研究用等原子炉施設の廃止措置計画の審査基準（平成 25 年 11 月 27 日 原管廃発第 13112716 号 原子力規制委員会決定）」の「Ⅲ. 2. (1) 解体対象となる施設及びその解体の方法」において、「使用済燃料貯蔵施設に使用済燃料が存在する間は、使用済燃料貯蔵施設から冷却水が大量に漏れいする事象等を考慮し、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための必要な設備等の重大事故等対処設備の解体について、その機能を維持管理する期間が適切に評価されていること。あるいは、その設備が不要であることが適切に評価されていること」を要求されている。

### 2. 使用済燃料の健全性評価について

玄海 1 号炉の使用済燃料ピットには、最終サイクル<sup>※1</sup>で取り出した使用済燃料を含む玄海 1 号炉の使用済燃料 240 体が貯蔵されている。

この貯蔵状況を踏まえ、使用済燃料ピット水が全て喪失した場合における燃料被覆管表面温度の評価を行なった。

評価の結果、玄海 1 号炉の使用済燃料の燃料被覆管表面温度は、最高でも 380℃以下である。この燃料被覆管表面温度においては、原子炉運転中の酸化減肉及び使用済燃料ピット水が全て喪失した後の空気中での酸化減肉を考慮したとしても、燃料被覆管のクリープ歪は 1 年後においても約 0.9%であり、クリープ変形による破断は発生せず、使用済燃料の健全性は保たれる。

※1：原子炉停止日 平成 23 年 12 月 1 日

### 3. 未臨界性の評価について

玄海 1 号炉の使用済燃料ピットには、256 体（新燃料 16 体含む）の燃料が貯蔵されているものとして、使用済燃料ピット水が全て喪失した場合における未臨界性の評価を行った。未臨界性評価は、現在の燃料配置において、使用済燃料ピットの水密度についていかなる条件においても臨界を防止できることを確認するため、使用済燃料ピット全体の水密度 0.0～1.0g/cm<sup>3</sup> の条件で実効増倍率の評価を行った。

評価の結果、不確定性を考慮した実効増倍率は最大で 0.929 となり、臨界を防止できることを確認した。

### 4. 重大事故等対処設備の必要性について

使用済燃料の健全性評価及び未臨界性評価結果から、使用済燃料ピット水が全て喪失した場合でも、使用済燃料の健全性が保たれ、臨界を防止できること

を確認した。

以上のことから、使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管表面温度の上昇による燃料の健全性に影響はなく、また、臨界を防止できると評価できることから、使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するための重大事故等対処設備は不要である。

以 上



## Ⅱ. 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料の健全性について

### 1. はじめに

本資料は、使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備に貯蔵している間において、使用済燃料貯蔵設備から冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、燃料被覆管表面温度の上昇が燃料の健全性に影響を与えることはないことを説明するものである。

### 2. 玄海原子力発電所 1 号炉に貯蔵中の使用済燃料

玄海 1 号炉の使用済燃料ピットには、玄海 1 号炉の使用済燃料が 240 体貯蔵されている。

これらの使用済燃料の最高燃焼度制限は 55,000MWd/t 以下、原子炉停止日は平成 23 年 12 月 1 日、評価時点は平成 27 年 12 月 1 日である。

これら使用済燃料の総発熱量は、233kW であり、貯蔵中の使用済燃料 1 体当たりの最大発熱量及び平均発熱量（平成 27 年 12 月 1 日時点）は、それぞれ以下に示すとおりである。

- ・ 最大発熱量 1.50kW（平均発熱量 約 0.97kW）

### 3. 燃料被覆管表面温度の計算

使用済燃料ピット水が全て喪失した場合における使用済燃料の健全性について、評価を実施した。

主な計算条件、計算結果等を以下に示す。

#### (1) 主な計算条件

- 使用済燃料ピット水は全て喪失していると仮定する。
- 原子炉補助建屋は健全だが換気は考慮しない（密閉状態）。
- 使用済燃料からの発熱は、原子炉補助建屋内空気及び原子炉補助建屋の天井を通して外気に放熱されることにより除熱される。
- 計算に用いた主要な入力パラメータは、添付資料1のとおりである。

#### (2) 計算結果

使用済燃料の健全性評価の手順としては、①原子炉補助建屋からの放熱計算、②自然対流熱伝達の計算、③燃料被覆管表面温度計算の順序で、使用済燃料集合体からの発熱量より燃料被覆管表面温度を求める。

##### ① 原子炉補助建屋からの放熱計算

使用済燃料ピット水が全て喪失し、使用済燃料の発熱による原子炉補助建屋内の空気温度が定常状態となる場合において、外気温度を境界条件として原子炉補助建屋内空気温度を求める。原子炉補助建屋からの放熱モデルを図1に示す。




図1 原子炉補助建屋からの放熱

定常状態にある場合の原子炉補助建屋天井の壁を通して伝わる熱流束  $q''_{\text{roof}}$  は、

$$q''_{\text{roof}} = Q_{\text{total}} / A_{\text{roof}} \quad [1]$$

$Q_{\text{total}}$  : 使用済燃料の総発熱量 (W)

$A_{\text{roof}}$  : 天井面積 ( $\text{m}^2$ )

このとき、ニュートンの冷却法則により表される熱伝達式は以下のようになる。

$$q''_{\text{roof}} = h (T_{\text{in-air}} - T_{\text{out-air}}) \quad [2]$$

$$1/h = \{1/h_1 + t_{\text{con}}/\lambda_{\text{con}} + 1/h_2\} \quad [3]$$

$h$  : 熱通過率 ( $\text{W}/\text{m}^2 \text{K}$ )

$T_{\text{in-air}}$  : 室内温度 ( $^{\circ}\text{C}$ )

$T_{\text{out-air}}$  : 外気温度 ( $^{\circ}\text{C}$ ) ※

※ 太陽の輻射熱を考慮し、保守的に夏場の日中における天井壁の外面温度が継続するものとして、同温度を相当外気温度とする。

$h_1$  : 内表面熱伝達率 ( $\text{W}/\text{m}^2 \text{K}$ )

$h_2$  : 外表面熱伝達率 ( $\text{W}/\text{m}^2 \text{K}$ )

$t_{\text{con}}$  : 天井のコンクリート厚さ (m)

$\lambda_{\text{con}}$  : コンクリートの熱伝導率 ( $\text{W}/\text{m K}$ )

[2]式及び[3]式より、

$$T_{\text{in-air}} = q''_{\text{roof}} \{1/h_1 + t_{\text{con}}/\lambda_{\text{con}} + 1/h_2\} + T_{\text{out-air}} \quad (^{\circ}\text{C}) \quad [4]$$

よって、室内温度として、外気温度を境界条件とした原子炉補助建屋内空気温度を求めると、表1のとおりとなる。

表1 外気温度を境界条件とした原子炉補助建屋内空気温度

室内温度 $T_{\text{in-air}}$ ( $^{\circ}\text{C}$ )
161

## ② 自然対流熱伝達の計算

燃料集合体は、図 2 に示すとおり、 $\square$  間隔の格子ピッチが確保された状態で貯蔵されているが、ここでは保守的に燃料ラックセル間の領域は無視し、ラックセルの正方形断面内の流路を実効的な流路と考え、自然対流による空気の流速と燃料被覆管表面の熱伝達率を求める。




図 2 使用済燃料ピット内での燃料集合体配置

ラック下部の底板は、使用済燃料ピット底面から約  $\square$  上方に 4 本の L 型アンクルで支えられた構造で設置されている。ラック底板には孔が設けられており、使用済燃料ピット底面の空気はラックに貯蔵された各燃料集合体に供給される。本手法では、図 3 のとおり、空気の横流れ現象を保守的に無視し、燃料集合体の冷却は空気流量を一定として、全てが燃料集合体下部から流入する前提としている（一点近似）。




図3 燃料集合体内温度上昇の計算

Q :	燃料集合体 1 体の発熱	(kW)	
			・・・燃料集合体の最大発熱量
A :	流路面積	(m <sup>2</sup> )	
L <sub>f</sub> :	摩擦損失計算用濡れぶち長さ	(m)	
L <sub>h</sub> :	伝熱計算用濡れぶち長さ	(m)	
L :	発熱長さ	(m)	
d <sub>ef</sub> :	流れの等価直径 (=4A/L <sub>f</sub> )	(m)	
d <sub>eh</sub> :	熱の等価直径 (=4A/L <sub>h</sub> )	(m)	
ρ :	空気の密度	(kg/m <sup>3</sup> )	
k <sub>a</sub> :	空気の熱伝導率	(W/m K)	
u :	空気流速	(m/s)	
C <sub>p</sub> :	定圧比熱	(kJ/kg K)	
β :	体膨張係数	(1/K)	
g :	重力加速度	(m/s <sup>2</sup> )	
T <sub>e</sub> :	出口空気温度	(°C)	
T <sub>i</sub> :	入口空気温度	(°C)	
T <sub>a</sub> :	燃料集合体中間の空気温度	(°C)	
h <sub>a</sub> :	燃料集合体中間の被覆管表面熱伝達率 (W/m <sup>2</sup> K)		
ν :	動粘性係数	(m <sup>2</sup> /s)	

流れている空気への伝熱より、

$$Q = \rho u C_p (T_e - T_i) A \quad [5]$$

空気に働く浮力を  $F_B$  とすると、

$$F_B = \rho g \beta (T_a - T_i) L A \quad [6]$$

燃料集合体表面に働く摩擦力  $F_\tau$  は、管摩擦係数を  $\lambda$ 、局所圧力損失を  $\zeta$  として

$$F_\tau = \frac{1}{2} \rho u^2 \left( \frac{\lambda L}{d_{ef}} + \zeta \right) A \quad [7]$$

燃料集合体中間の空気温度は、入口と出口の平均で与えられるため、

$$T_a = \frac{1}{2}(T_i + T_e) \quad [8]$$

[6]式と[7]式はつりあっている状態で流れるため、次式が得られる。

$$\left( \frac{\lambda L}{d_{ef}} + \zeta \right) u^2 = g\beta(T_e - T_i)L \quad [9]$$

上式に[5]式を代入して整理すると、

$$u = \left( \frac{Qg\beta L}{\rho C_p A \left( \frac{\lambda L}{d_{ef}} + \zeta \right)} \right)^{1/3} \quad [10]$$

摩擦損失係数の $\lambda$ は、層流域( $Re < 2,300$ )なら次式で与えられる。

$$\lambda = \frac{64}{Re} \quad [11]$$

$$Re = \frac{ud_{ef}}{\nu} \quad [12]$$

上記の条件で収束計算を行うと、燃料集合体の発熱量(最大発熱量)  $Q$  によって、出口空気温度  $T_e$  は表 2 のような結果になる。なお、入口空気温度  $T_i$  は、①で計算した建屋内空気温度(室内温度  $T_{in-air}$ ) とする。

表 2 燃料集合体の最大発熱量と出口空気温度

燃料集合体の最大発熱量 $Q(\text{kW})$	出口空気温度 $T_e (\text{°C})$
1.50	364

③ 燃料被覆管表面温度計算

管内層流における気体单相の Nu 数(熱流束一定)を、

$$Nu = 4.36 = \frac{h_a d_{eh}}{k_a} \quad [13]$$

として、熱伝達率  $h_a$  は、

$$h_a = \frac{k_a}{d_{eh}} \times 4.36 \quad [14]$$

のように求められる。

燃料集合体 1 体の発熱量  $Q$  (W) から、

$$q'' = \frac{Q}{L_h L} \quad (\text{W/m}^2) \quad [15]$$

また、玄海 1 号炉における直近の運転サイクル中のピーキングファクタ最大値を PF として、

$$q' = q'' \times PF \quad (\text{W/m}^2) \quad [16]$$

燃料被覆管の表面温度を  $T_{co}$  とすると、

$$q' = h_a (T_{co} - T_a) \quad [17]$$

燃料集合体中間の空気温度  $T_a$  の代わりに保守側に出口空気温度  $T_e$  を用いて評価すると、

$$T_{co} = T_e + q' / h_a \quad (^\circ\text{C}) \quad [18]$$

すなわち、図 4 のとおり、燃料被覆管の表面温度  $T_{co}$  は、出口空気温度  $T_e$  よりも  $q' / h_a$  ( $^\circ\text{C}$ ) 上昇することになる。




図 4 燃料被覆管表面温度の計算



燃料集合体の入口空気温度  $T_i$  が保守側に原子炉補助建屋天井の温度  $T_{in-air}$  に等しいとして計算した出口空気温度  $T_e$  と燃料集合体の最大発熱量  $Q$  の計算結果から、燃料被覆管表面温度  $T_{co}$  は、表 3 のとおりとなり、最高でも約 379°C となる。

なお、原子炉運転中の酸化及び使用済燃料ピット水が全て喪失した後の空気中での酸化により被覆管表面に生成した酸化皮膜内での温度上昇は 0.01°C 程度であり、評価上影響しない。また、燃料中心温度は、燃料被覆管表面温度よりも 1°C 上昇する程度である。

表 3 燃料被覆管表面温度上昇、燃料出口空気温度及び燃料被覆管表面温度

燃料被覆管表面温度上昇 $q''/h_a$ (°C)	出口空気温度 $T_e$ (°C)	燃料被覆管表面温度 $T_{co}$ (°C)
15	364	379

#### 4. 結論

使用済燃料ピット水が全て喪失し、原子炉補助建屋は健全であるが換気系は停止している状態を仮定すると、使用済燃料は室内空気の自然対流により冷却される。

玄海1号炉の使用済燃料は、原子炉停止以降、4年以上冷却されており、自然対流による冷却によって、燃料被覆管表面温度は最高でも380℃以下に保たれる。

なお、玄海1号炉の燃料被覆管はジルコニウム合金を使用しているが、380℃以下においては、ジルコニウム合金の酸化反応速度は小さく、燃料被覆管の酸化反応による表面温度への影響はほとんどない。[3]

添付資料2に示すとおり、上記の燃料被覆管表面温度(380℃以下)における燃料被覆管の酸化減肉を考慮した周方向応力は、未照射の燃料被覆管の降伏応力を十分下回っている。また、上記の燃料被覆管表面温度(380℃以下)においては、酸化減肉を考慮した燃料被覆管のクリープ歪は1年後においても約0.9%であり、クリープ変形による破断は発生せず、燃料健全性に影響を与えるまでに十分な時間があり、その間に必要な措置を講じることができる。

以上のことから、使用済燃料ピット水が全て喪失しても、燃料被覆管表面温度の上昇が燃料の健全性に影響を与えることはないと考えられる。

#### 【参考文献】

- [1] 「原子炉の理論と解析」JJ.ドゥデルスタット、LJ.ハミルトン著、成田正邦、藤田文行共訳、現代工学社
- [2] 「伝熱工学資料」改訂第5版、日本機械学会、丸善株式会社
- [3] “Air Oxidation Kinetics for Zr-Based Alloys”, Argonne National Laboratory, NUREG/CR-6846 ANL-03/32
- [4] 「コンクリート標準示方書」土木学会
- [5] 「最新建築環境工学」田中俊六 他共著、井上書院
- [6] 「PWRの安全解析用崩壊熱について MHI-NES-1010 改4」(平成25年 三菱重工業株式会社)

以上

表 燃料健全性評価における主要な入力パラメータの値と根拠

計算手順	主要な入力パラメータ	値	根拠
① 建屋からの 放熱計算	使用済燃料の総発熱量 $Q_{total}$	233kW	日本原子力学会推奨値及び ORIGEN2 にて崩壊熱を計算 [6]
	天井面積 $A_{roof}$	□□□□□	伝熱面積として建屋の全天井面積を設定
	内表面熱伝達率 $h_1$	9W/m <sup>2</sup> K	建築分野で標準的に用いられる値を設定 [5]
	天井コンクリートの厚さ $t_{con}$	□□□□	建屋図面より設定
	コンクリートの熱伝導率 $\lambda_{con}$	2.6W/m K	コンクリートの一般的な物性値を設定 [4]
	外表面熱伝達率 $h_2$	23W/m <sup>2</sup> K	建築分野で標準的に用いられる値を設定 [5]
	外気温度 $T_{out-air}$	70°C	太陽の輻射効果を考慮して設定 [5]
	燃料集合体 1 体の発熱量 $Q$	1.50kW	日本原子力学会推奨値及び ORIGEN2 にて崩壊熱を計算 [6]
	流路面積 $A$	0.032m <sup>2</sup>	ラックセルの正方形断面内の流路を実効的な流路と設定
	流れの等価直径 $d_{ef}$	$d_{ef} = 4 \times A / L_f = 0.019m$	A と摩擦損失計算用濡れぶち長さ $L_f$ より算出
② 自然対流 熱伝達計算	局所圧力損失 $\zeta$	30	混合羽根付支持格子の圧損係数に基づき設定
	熱の等価直径 $d_{eh}$	$d_{eh} = 4 \times A / L_h = 0.021m$	A と伝熱計算用濡れぶち長さ $L_h$ より算出
③ 燃料被覆管 表面温度計算	発熱長さ $L$	3.642m	燃料棒有効長を設定
	ヒートキックファクタ PF	1.87	直近の運転サイクル中の最大値(実績値)を設定

## 玄海 1 号炉 クリープ歪の評価について

### 1. はじめに

玄海 1 号炉の使用済燃料ピット水が喪失し、燃料被覆管温度が上昇した状態におけるクリープ歪を以下のとおり評価し、燃料健全性が維持されることを確認した。

### 2. クリープ歪評価

#### (1) 評価条件

評価条件を以下のとおり設定する。

燃料被覆管温度：379℃

燃料被覆管周方向応力  $\sigma$ ：153MPa

$$\sigma = \frac{pD}{2t}$$

p：燃料棒内圧 (=16.4MPa：保守的にステップ 2 燃料の設置許可申請書上の炉心における内圧評価値と同等と設定。) ※1

D：被覆管平均径 ( $= \frac{D_o + D_i}{2} = 10.02\text{mm}$ )

D<sub>o</sub>：被覆管外径 (=10.56mm) ※2

D<sub>i</sub>：被覆管内径 (=9.48mm)

t：被覆管肉厚 (=0.54mm) ※2

※1 燃料棒より発生する崩壊熱の差により、燃料棒内のガス温度は、運転中の炉心にある時よりも使用済燃料ピット水喪失時のほうが低いと考えられ、燃料棒内圧についても炉心における燃料棒内圧よりも低下していると考えられるが、保守的に炉心における燃料棒内圧の評価値とした。

※2 運転中の炉心における酸化及び使用済燃料ピット水が喪失した空気中での酸化（1年後の酸化量を考慮）による 13%の被覆管減肉量を考慮。

なお、上記の燃料被覆管周方向応力（153MPa）は、未照射の燃料被覆管の降伏応力（約 300MPa※3）を十分に下回っている。

※3 保守的に未照射の燃料被覆管の降伏応力とした。

(2) 評価手法

PWRの使用済燃料被覆管クリープ式[7][8]を用いて、1年後におけるクリープ歪を評価する。

なお、以下の式の適用範囲に、今回の評価において想定される温度範囲、応力の範囲は含まれており、当該評価モデル式の適用は可能と判断した。

また、(1)の評価条件(燃料棒内圧、燃料被覆管減肉等)に含まれる保守性により、以下の計算式に係る不確かさ<sup>※4</sup>は評価結果に包含される。

※4 文献[8]においては、以下の式の評価式の不確かさを考慮して、評価式から得られる値を1.55倍することとされている。

全クリープ歪 (-) :  $\epsilon = \epsilon_p^s + \dot{\epsilon} \cdot t$  ただし、 $\dot{\epsilon} = \dot{\epsilon}_L + \dot{\epsilon}_H$

低応力側の2次クリープ速度 (1/h) :

$$\dot{\epsilon}_L = 4.04 \times 10^1 \cdot \left(\frac{E}{T}\right) \cdot \left(\frac{\sigma}{E}\right)^{0.48} \cdot \exp\left(-\frac{1.099 \times 10^5}{RT}\right)$$

高応力側の2次クリープ速度 (1/h) :

$$\dot{\epsilon}_H = 2.50 \times 10^{35} \cdot \left(\frac{E}{T}\right) \cdot \left(\frac{\sigma}{E}\right)^{7.39} \cdot \exp\left(-\frac{2.977 \times 10^5}{RT}\right)$$

飽和1次クリープ歪 (-) :

$$\epsilon_p^s = 6.58 \times 10^4 \cdot \left(\frac{E}{T}\right) \cdot \left(\frac{\sigma}{E}\right)^{1.29} \cdot \exp\left(-\frac{7.720 \times 10^4}{RT}\right)$$

ここで、 $t$  : 時間 (h)

$E$  : 被覆管ヤング率 (MPa) :  $E = 1.148 \times 10^5 - 59.9 \times T$

$\sigma$  : 燃料被覆管の周方向応力 (MPa)

$T$  : 燃料被覆管の絶対温度 (K)

$R$  : 気体定数 (J/mol·K) :  $R = 8.3144$  (J/mol·K)

(3) 評価結果

原子炉運転中の酸化減肉及び使用済燃料ピット水が全て喪失した後の空気中での酸化減肉を考慮したとしても、上記評価条件での燃料被覆管のクリープ歪は1年後においても約0.9%であり、クリープ歪の制限値である1%[8]を下回っており、ピット水が喪失してから1年後においてもクリープ変形による破断は発生せず、燃料健全性は維持される。

【参考文献】

- [7] 「04-基炉報-0001 平成15年度 リサイクル燃料資源貯蔵施設安全解析コード改良試験(燃料の長期安全性に関する試験最終成果報告書)」(平成16年6月 独立行政法人原子力安全基盤機構)
- [8] 「使用済燃料中間貯蔵施設用金属キャスクの安全設計及び検査基準：2010」(2010年7月 一般社団法人 日本原子力学会)

以 上

### Ⅲ. 玄海 1 号炉 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価 について

#### 1. はじめに

本資料は、燃料体又は使用済燃料（以下「燃料体等」という）を使用済燃料ピットに貯蔵している間において、使用済燃料ピットから冷却水が大量に漏えいする事象を考慮しても、使用済燃料ピットにおける燃料体等の臨界を防止できることを説明するものである。

#### 2. 評価の基本方針

使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価は、臨界にならないよう配慮したラック形状及び燃料配置において、いかなる水密度条件においても臨界を防止できることを確認するため、使用済燃料ピット全体の水密度を一様に  $0.0 \sim 1.0 \text{ g/cm}^3$  まで変化させた条件で実施する。

なお、解析には米国オークリッジ国立研究所（ORNL）により米国原子力規制委員会（NRC）の原子力関連許認可評価用に作成されたモンテカルロ法に基づく 3 次元多群輸送計算コードであり、米国内及び日本国内の臨界安全評価に広く使用されている SCALE システムを用い、燃料の燃焼計算には、2 次元輸送計算コードであり、日本国内の PWR 炉心管理に広く使用されている PHOENIX-P を用いる。解析フロー図を第 1 図に示す。

#### 3. 計算方法

##### (1) 計算体系

計算体系は垂直方向、水平方向ともに有限の体系とする。貯蔵する燃料は、各燃料の濃縮度及び燃焼度に応じて設定した領域で貯蔵可能な最も反応度の高い燃料を当該領域の全てのラックへ貯蔵することを想定する。また、垂直方向では、上下部の構造物による中性子反射効果を考慮し、燃料有効長上部は低水密度状態においても、十分な中性子の反射効果が得られる厚さ（中性子反射効果が飽和する厚さ）である 300 mm の水反射と仮定し、燃料有効長下部についても同様に、1,000 mm のコンクリ

ートとして評価する。

水平方向はピット側面の構造物による中性子反射効果を考慮し、垂直方向上部と同様に 300 mm の水反射と仮定する。

未臨界性評価の計算体系を、第 2 図、第 3 図及び第 4 図に示す。

## (2) 計算条件

評価の計算条件は以下のとおり、貯蔵される燃料仕様の範囲内で未臨界性評価上厳しい結果を与えるように設定している。

- (a) 燃料の初期濃縮度は、最高燃焼度 48GWd/t の燃料（以下「48GWd/t ウラン燃料」という。）は、約 4.10wt% に濃縮度公差を見込み  $\pm 0.05$  wt% とし、最高燃焼度 55GWd/t の燃料（以下「55 GWd/t ウラン燃料」という。）は、約 4.80wt% に濃縮度公差を見込み  $\pm 0.05$  wt% とする。
- (b) 燃料有効長は、公称値 3,642mm から延長し、3,660 mm とする。
- (c) 使用済燃料ラックの厚さは、中性子吸収効果を少なくするため、下限値の  $\pm 1$  mm とする。
- (d) 使用済燃料ピット内の水は純水とし、残存しているほう素は考慮しない。

以下の基本設計条件は公称値を使用するが、製作公差を未臨界性評価上厳しくなる側に不確定性として考慮する（以下「製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件」という。）。なお、製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件には、ラック内での燃料体等が偏る効果を含む。

- (e) ラックの中心間距離
- (f) ラックの内径
- (g) ラック内での燃料体等が偏る効果（ラック内燃料偏心）
- (h) 燃料材の直径及び密度
- (i) 燃料被覆材の内径及び外径



(j) 燃料要素の中心間隔（燃料体外寸）


本計算における基本計算条件を第1表及び第2表に、不確定性評価の考え方及び評価結果について添付資料1に示す。

4. 玄海1号炉の燃料

玄海1号炉の使用済燃料ピット内には、燃料が256体（新燃料16体を含む）貯蔵されているものとして、未臨界性評価を行う。

5. 計算結果

使用済燃料ピットの未臨界性評価結果を第3表に示す。第5図のとおり、純水冠水状態から水密度の減少に伴い低水密度領域で実効増倍率に極大値が生じる。実効増倍率が最も厳しくなる低水密度状態（水密度  $0.12\text{g/cm}^3$ ）で0.9152となり、これに不確定性0.0137を考慮しても0.929となり、臨界を防止できる。




第1図 解析フロー


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	水反射体																				
1						10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	30	30		
2					10	30	30	40	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>		
3					10		30	40	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>		
4				10		10	30	40	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>		
5				10	10		30	40	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	50		
6	0	30	10	10		10		30	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>		
7	0	30	10		10		30	30	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
8	0	30		10		10		30	40	40	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50
9	0	30	10		10		30		40	40	40	50	50	<u>40</u>	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
10	0	30		10		10		20	40	40	40	50	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	50	<u>40</u>
11	0	0	0		10		30		40	40	40	50	<u>40</u>	<u>40</u>	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>
12			0	0		10		20	40	40	40	40	<u>40</u>	50	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>20</u>
13			0		10		30		40	40	40	40	<u>40</u>	50	50	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>	<u>40</u>	20
14			0	0		10		20	40	40	40	40	<u>40</u>	50	50	50	50	<u>40</u>	50	<u>40</u>	20
15			0		10		30		40	40	40	40	50	50	<u>40</u>	<u>40</u>					
16			0	0	10	10	20	20	40	40	40	40	20	50	50	50					

- 20 : 48GWd/tウラン燃料(20GWd/t)      1体
- 40 : 48GWd/tウラン燃料(40GWd/t)      87体
- 0 : 55GWd/tウラン燃料( 0GWd/t)      16体
- 10 : 55GWd/tウラン燃料(10GWd/t)      36体
- 20 : 55GWd/tウラン燃料(20GWd/t)      8体
- 30 : 55GWd/tウラン燃料(30GWd/t)      20体
- 40 : 55GWd/tウラン燃料(40GWd/t)      47体
- 50 : 55GWd/tウラン燃料(50GWd/t)      41体

第2図 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価の計算体系  
(水平方向)



第3図 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価の計算体系  
(水平方向、燃料体部拡大)







第4図 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価の計算体系（垂直方向）

第 1 表 未臨界性評価の基本計算条件（燃料仕様）

	計算条件	備考	
燃料体	14×14 型ウラン燃料（48 GWd/t ウラン燃料、55 GWd/t ウラン燃料）	—	
<sup>235</sup> U 濃縮度	48GWd/t ウラン燃料： □□□ wt%	4.10wt%に濃縮度公差を見込んだ値	
	55GWd/t ウラン燃料： □□□ wt%	4.80wt%に濃縮度公差を見込んだ値	
燃料材密度	48GWd/t ウラン燃料： 理論密度の 95%	(注)	
	55GWd/t ウラン燃料： 理論密度の 97%		
燃料材直径	9.29mm	(注)	
燃料被覆材	内径	9.48mm	(注)
	外径	10.72mm	(注)
燃料要素中心間隔	14.1mm	(注)	
燃料有効長	3,660 mm	公称値 3,642mm を延長	

(注)：製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件

第2表 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価の基本計算条件  
(ピット仕様等)


	計算条件	備考
使用済燃料ピット内の水分条件	純水	残存しているほう素は考慮しない
水密度	0.0~1.0g/cm <sup>3</sup>	—
ラックタイプ	アングル型	—
ラックの中心間距離	 mm	(注)
材 料	ステンレス鋼	—
厚 さ	 mm	中性子吸収効果を少なくするため下限値を使用
内のり	 mm ×  mm	(注)

(注)：製作公差に基づく不確定性として考慮する計算条件

第3表 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の未臨界性評価結果

	評価結果 <sup>(注)</sup>
実効増倍率	0.929 (0.9152)

(注) 不確定性を含む。( )内は不確定性を含まない値。



第5図 実効増倍率と水密度の関係



## 大規模漏えい時の未臨界性評価における不確定性の考え方及び評価結果

玄海 1 号炉の使用済燃料ピットで、大規模漏えい時の未臨界性評価において考慮すべき不確定性として考えられるのは、以下のとおりである。

- ① 大規模漏えいを想定した解析モデルに係る不確定性
- ② 臨界計算上の不確定性（計算コードに係る不確定性）
- ③ 製作公差に基づく不確定性（ラック内での燃料体等が偏る効果を含む）

上記のうち、「①大規模漏えいを想定した解析モデルに係る不確定性」として考えうる項目は、使用済燃料ピット内の水分雰囲気、ほう素濃度条件及びピットの構造物条件が挙げられる。

ピット内の水分雰囲気については、蒸気条件の想定として、使用済燃料ピット全体の水密度を一様に  $0.0\sim 1.0\text{g/cm}^3$  まで変化させ、ピット内の水は純水として評価し、残存しているほう素は考慮しない。また、上下部及び側面の構造物による中性子反射効果を考慮し、燃料有効長上部は低水密度状態においても、十分な中性子反射効果が得られる厚さ（中性子反射効果が飽和する厚さ）である 300 mm の水反射と仮定し、燃料有効長下部についても同様に、1,000 mm のコンクリートとして評価する。側面も上部と同様に 300 mm の水反射と仮定する。以上より、①に係る不確定性については、使用済燃料ピットで大規模漏えいを想定した際に現実的に生じうる状態を十分に包絡できる設定としている。








一方で、「②臨界計算上の不確定性（計算コードに係る不確定性）」については、使用済燃料ピット仕様及び燃料仕様等を考慮して選定した臨界実験に対して、ベンチマーク解析を実施し、臨界計算に考慮すべき平均誤差、及び標準偏差を適切に評価し、不確定性として考慮する。

また「③製作公差に基づく不確定性（ラック内での燃料体等が偏る効果を含む）」については、燃料製作公差、ラック製作公差及びラック内での燃料体等の偏りについて考慮する。

上記より、玄海 1 号炉の使用済燃料ピットで大規模漏えい時に考慮すべき不

確定性は②及び③であり、これらを評価した結果、不確定性の合計は第1表に示すとおり 0.0137 となる。

第1表 玄海1号炉 大規模漏えい時の未臨界性評価における不確定性評価結果（水密度 0.12g/cm<sup>3</sup>）

臨界計算上の不確定性評価結果項目			不確定性		
計算コードの不確定性	平均誤差		$\delta k$	0.0013 <sup>(注1)</sup>	
	95%信頼度×95%確率		$\epsilon_c$	0.0104 <sup>(注2)</sup>	
			不確定性	入力値 <sup>(注3)</sup>	
製作公差に基づく不確定性	計算体系を第1図に示す。 <sup>(注4)</sup>	ラックの内のり公差	$\epsilon_w$	0.0023	
		燃料製作公差	$\epsilon_r$	0.0038	—
		—燃料材直径	$\epsilon_d$	(0.0016)	
		—燃料材密度	$\epsilon_l$	(0.0017)	
		—被覆材内径	$\epsilon_{cr}$	(0.0020)	
		—被覆材外径	$\epsilon_{cd}$	(0.0015)	
		—燃料体外寸	$\epsilon_a$	(0.0017)	
	計算体系を第2図に示す。	ラックの中心間距離公差	$\epsilon_p$	0.0029 <sup>(注5)</sup>	
		ラック内燃料偏心	$\epsilon_f$	0.0038 <sup>(注6)</sup>	—
統計誤差			$\sigma$	0.0004	
不確定性合計 <sup>(注7)</sup>			$\epsilon$	0.0137	

(注1) 国際的に臨界実験データを評価収集している OECD/NEA による INTERNATIONAL HANDBOOK OF EVALUATED CRITICALITY SAFETY BENCHMARK EXPERIMENTS に登録されている MOX 燃料（燃焼燃料を含む体系の評価に

においては、ウラン燃料または燃焼燃料と同様にプルトニウムを含む MOX 燃料に対する不確定性のうち、評価結果が厳しくなる MOX 燃料に対する不確定性を使用する。)に係る臨界実験を対象に SCALE6.0 システムのベンチマーク解析を実施して得られる加重平均実効増倍率の平均誤差。

(注 2) 上記の臨界実験を対象に SCALE6.0 システムのベンチマーク解析を実施して得られる加重平均実効増倍率の不確かさ (95%信頼度×95%確率での信頼係数を考慮)。


(注 3) 正負の製作公差のうち未臨界性評価上厳しくなる側の値を入力値とした。

(注 4) [ ]


(注 5) 未臨界性評価にはラック間隔が [ ] を使用する。

(注 6) [ ]

(注 7) [ ]



第1図 製作公差に基づく不確定性評価の計算体系



第2図 製作公差に基づく不確定性評価の計算体系

#### IV. 使用済燃料ピット水大規模漏えい時の使用済燃料からのスカイシャイン線による周辺公衆の放射線被ばくへの影響について

##### 1. 想定事象

玄海原子力発電所1号炉の使用済燃料ピット（以下「SFP」という。）において、冷却水が全て喪失した場合を想定する。ただし、SFPのある原子炉補助建屋及びSFP壁面等の周囲構造物は健全であり、使用済燃料からの放射線を遮へいする効果は維持されるとして、露出された使用済燃料からのスカイシャイン線による敷地及び地役権設定地域等の境界（以下「敷地等境界」という）上の評価地点における実効線量を評価する。

なお、SFP中の燃料は地表面よりも低い位置に貯蔵されており、周囲の土壌が遮へい効果を有していることから、使用済燃料からの直接線による実効線量は無視することができるため、スカイシャイン線のみ評価する。

##### 2. 評価条件

###### 2. 1 線源の条件

SFP冷却水が全喪失した場合の燃料集合体の健全性は維持されるものとし、使用済燃料集合体の線源強度をORIGEN2コードにて表1の条件にて算出した。線源となる貯蔵中の使用済燃料は、燃焼履歴及び冷却年数を考慮する。

###### 2. 2 計算モデル

上部開口部以外における直接線の影響は無視できることから、鉛直上方向に放出されるガンマ線のスカイシャインによる影響について評価した。

スカイシャイン線の評価に当たっては、実績のあるSCATTERINGコードを使用した。

スカイシャイン計算モデルを図1に示す。

SFP冷却水は全て喪失しているものとし、水遮へいの効果は見込まない。また、放射線が散乱する運転床（以下「O/F」という。）上部の範囲については原子炉補助建屋等の遮へい効果は考慮せず、放射線の散乱角が大きくなるよう、SFPの幅は対角線長さの寸法を用いるとともに、SFP中央の燃料集合体上端高さに点線源を配置した保守的なモデルとした。

### 2. 3 評価地点

スカイシャイン線による実効線量の評価は、海側方位を除いた敷地等境界上で、1号炉SFPからの距離がもっとも短く、実効線量が最大となる地点について実施する。表2に評価地点の評価条件、図2に評価地点の概略図を示す。

### 3. 使用済燃料ピットからのスカイシャイン線による実効線量評価結果

1号炉SFPの使用済燃料の全放射能強度を考慮し、SFP冷却水が全て喪失した状態を想定して、スカイシャイン線による一般公衆の実効線量を評価した結果、評価地点において $2.4\mu\text{Sv/h}$ であり、保安規定に基づき整備している体制に従いSFPに注水する等の措置を講じる時間を十分確保できることから、周辺公衆の放射線被ばくへの影響は小さい。



表 1 線源強度の設定条件

条件	1号炉
燃料仕様	14×14型燃料
燃焼条件	13.88～55.50Gwd/t
冷却条件	3～10年冷却
貯蔵体数	240体




図 1 評価モデル

表 2 評価地点の評価条件

評価点		評価点 EL.	距離
敷地等境界評価地点	1号炉 S F P から	+26m	640m




図2 評価地点の概略図

## 添付書類七

廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書

## 1. 廃止措置に要する費用

1号炉の原子力発電施設解体引当金制度に基づく原子力発電施設解体に要する総見積額（平成30年9月末時点）は、約385億円である。

総見積額		(単位：億円)
項目	見積額	
施設解体費	約284	
解体廃棄物処理処分費	約101	
合計	約385	

(端数処理のため合計額が一致しないことがある。)

## 2. 資金調達計画

廃止措置に要する費用は、全額自己資金により賄う。なお、1号炉の原子力発電施設解体引当金制度による原子力発電施設解体引当金累積積立額（平成30年度末時点）は、約348億円である。

今後、原子力発電施設解体引当金制度による積立期間において、総見積額の全額を積み立てる計画である。

## 添付書類八

廃止措置の実施体制に関する説明書

## 1. 実施体制

1号原子炉施設の廃止措置の実施体制については、「原子炉等規制法」第43条の3の24及び「実用炉規則」第92条第3項に基づき、「保安規定」において保安管理体制を定め、本店及び玄海原子力発電所の組織において廃止措置の業務に係る各職位とその職務内容を記載し、それぞれの役割分担を明確にすると共に、保安管理上重要な事項を審議するための委員会の設置及び審査事項を規定する。また、廃止措置における保安の監督を行う者の任命に関する事項及びその職務を明確にし、その者に各職位の業務を総括的に監督させることとする。

これらの体制を確立することにより、廃止措置に関する保安管理業務を円滑かつ適切に実施する。

## 2. 廃止措置に係る経験

当社は、昭和50年10月に玄海原子力発電所1号炉の営業運転を開始して以来、玄海原子力発電所及び川内原子力発電所において計6基の原子力発電所の運転を40年以上行っており、原子炉施設の運転及び保守について、多くの施設管理、放射線管理等の経験及び実績を有している。

廃止措置の実施に当たる組織はこれらの経験を有する者で構成し、これまでの原子炉施設の運転及び保守における経験を活かすと共に、国内外における廃止措置の調査も踏まえ、廃止措置期間において適切な解体撤去、設備の維持管理、放射線管理等を安全に実施する。

### 3. 技術者の確保

平成28年8月1日現在の本店及び玄海原子力発電所における当社原子力関係の技術者は840名であり、このうち、発電用原子炉主任技術者の有資格者は22名、核燃料取扱主任者の有資格者は5名及び第1種放射線取扱主任者の有資格者は82名である。

今後、廃止措置を適切に実施し、安全の確保を図るために必要な技術者及び有資格者を確保していく。

### 4. 技術者に対する教育及び訓練

技術者は、原則として入社後一定期間、当社社員研修所及び原子力発電所において、原子力発電所の仕組み、放射線管理等の基礎教育・訓練並びに機器配置及びプラントシステム等の現場教育・訓練を受け、原子力発電に関する基礎知識を習得する。

技術者の教育・訓練は、当社原子力訓練センターのほか、国内の原子力関係機関(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構、株式会社原子力発電訓練センター等)において、各職能、目的に応じた実技訓練や机上教育を計画的に実施し、一般及び専門知識・技能の習得及び習熟に努める。

廃止措置の実施に係る業務に従事する技術者に対しては、廃止措置を行うために必要となる専門知識、技術及び技能を維持、向上させるため、保安規定に基づき、教育及び訓練の実施計画を立て、それに従って教育及び訓練を実施する。

## 添付書類九

廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書



## 1. 概要

廃止措置期間中における玄海原子力発電所の原子力の安全を確保するため、原子炉設置許可申請書本文十一号の「発電用原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項」に基づき、廃止措置に係る保安活動を確実に実施するための品質マネジメントシステムを構築し、「保安規定」の品質マネジメントシステム計画に定める。

品質マネジメントシステム計画では、社長を経営責任者とし、品質マネジメントシステムを確立し、廃止措置に関する保安活動の計画、実施、評価及び改善の一連のプロセスを明確にし、効果的に運用することにより、原子力の安全を確保する。また、品質マネジメントシステムのもとで機能を維持すべき設備及びその他の設備の保守等の廃止措置に係る業務を実施する。

## 2. 品質マネジメントシステム

- (1) 保安に関する組織は、品質マネジメントシステム計画に従って、品質マネジメントシステムを確立し、実施するとともに、その実効性を維持するため、その改善を継続的に行う。
- (2) 保安に関する組織は、品質マネジメントシステムに必要なプロセスを明確にするとともに、そのプロセスを組織に適用することを決定し、次に掲げる業務を行う。
  - a. プロセスの運用に必要な情報及び当該プロセスの運用により達成される結果を規定文書に明確に定める。
  - b. プロセスの順序及び相互関係を明確に定める。
  - c. プロセスの運用及び管理の実効性の確保に必要な保安に関

する組織の保安活動の状況を示す指標（以下「保安活動指標」という。）並びに当該指標に係る判定基準を明確に定める。この、保安活動指標には、原子力規制検査等に関する規則第5条に規定する安全実績指標（特定核燃料物質の防護に関する領域に係るものを除く。）を含む。

- d. プロセスの運用並びに監視及び測定（以下「監視測定」という。）に必要な資源及び情報が利用できる体制を確保する（責任及び権限の明確化を含む。）。
- e. プロセスの運用状況を監視測定し、分析する。ただし、監視測定することが困難である場合は、この限りでない。
- f. プロセスについて、意図した結果を得、及び実効性を維持するための措置（プロセスの変更を含む。）を講ずる。
- g. プロセス及び組織を品質マネジメントシステムと整合的なものとする。
- h. 原子力の安全とそれ以外の事項において意思決定の際に対立が生じた場合には、原子力の安全が確保されるようにする。これには、セキュリティ対策が原子力の安全に与える潜在的な影響と原子力の安全に係る対策がセキュリティ対策に与える潜在的な影響を特定し、解決することを含む。

(3) 保安に関する組織は、健全な安全文化を育成し、及び維持する。これは、技術的、人的、組織的な要因の相互作用を適切に考慮した効果的な取組みを通じて、次に掲げる状態を目指していることをいう。

- a. 原子力の安全及び安全文化の理解が保安に関する組織全体で共通のものとなっている。

- b. 風通しの良い組織文化が形成されている。
  - c. 要員が、自らが行う原子力の安全に係る業務について理解して遂行し、その業務に責任を持っている。
  - d. 全ての活動において、原子力の安全を考慮した意思決定が行われている。
  - e. 要員が、常に問いかける姿勢及び学習する姿勢を持ち、原子力の安全に対する自己満足を戒めている。
  - f. 原子力の安全に影響を及ぼすおそれのある問題が速やかに報告され、報告された問題が対処され、その結果が関係する要員に共有されている。
  - g. 安全文化に関する内部監査及び自己評価の結果を組織全体で共有し、安全文化を改善するための基礎としている。
  - h. 原子力の安全にはセキュリティが関係する場合があることを認識して、要員が必要な情報の伝達を行っている。
- (4) 保安に関する組織は、機器等又は個別業務に係る要求事項（関係法令を含む。以下「個別業務等要求事項」という。）への適合に影響を及ぼすプロセスを外部委託することとしたときは、当該プロセスが管理されているようにする。
- (5) 保安に関する組織は、保安活動の重要度に応じて、資源の適切な配分を行う。

### 3. 経営責任者等の責任

社長は、原子力の安全のためのリーダーシップを発揮し、責任を持って品質マネジメントシステムを確立させ、実施させるとともに、その実効性を維持していることを、次に掲げる業務を行うことによ

って実証する。

- (1) 品質方針を定める。
- (2) 品質目標が定められているようにする。
- (3) 要員が、健全な安全文化を育成し、及び維持することに貢献できるようにする。
- (4) マネジメントレビューを実施する。
- (5) 資源が利用できる体制を確保するようにする。
- (6) 関係法令を遵守することその他原子力の安全を確保することの重要性を要員に周知するようにする。
- (7) 保安活動に関する担当業務を理解し、遂行する責任を有することを要員に認識させるようにする。
- (8) 全ての階層で行われる決定が、原子力の安全の確保について、その優先順位及び説明する責任を考慮して確実に行われるようにする。

#### 4. 個別業務に関する計画の策定及び個別業務の実施

##### 4.1 個別業務に必要なプロセスの計画

- (1) 保安に関する組織は、個別業務に必要なプロセスについて、計画（規定文書に基づき作成される各種手順書類を含む。）を策定する（機器等の故障若しくは通常想定されない事象の発生又は保安活動が不適切に計画され、若しくは実行されたことにより起こり得る影響を考慮して計画を策定することを含む。）とともに、そのプロセスを確立する。
- (2) 保安に関する組織は、(1)で策定した計画と当該個別業務以外のプロセスに係る個別業務等要求事項との整合性（業務計画

を変更する場合の整合性を含む。)を確保する。

(3) 保安に関する組織は、個別業務に関する計画（以下「個別業務計画」という。）の策定又は変更（プロセス及び組織の変更（累積的な影響が生じ得るプロセス及び組織の軽微な変更を含む。）を含む。）を行うに当たり、次に掲げる事項を明確にする。

a. 個別業務計画の策定又は変更の目的及び当該計画の策定又は変更により起こり得る結果。この起こり得る結果には、組織の活動として実施する次の事項を含む。

(a) 当該策定又は変更による原子力の安全への影響の程度の分析及び評価

(b) 当該分析及び評価の結果に基づき講じた措置

b. 機器等又は個別業務に係る品質目標及び個別業務等要求事項

c. 機器等又は個別業務に固有のプロセス、品質マネジメント文書及び資源

d. 使用前事業者検査等、検証、妥当性確認及び監視測定並びにこれらの個別業務等要求事項への適合性を判定するための基準

e. 個別業務に必要なプロセス及び当該プロセスを実施した結果が個別業務等要求事項に適合することを実証するために必要な記録

(4) 保安に関する組織は、策定した個別業務計画を、その個別業務の作業方法に適したものとする。

#### 4.2 個別業務の管理

保安に関する組織は、個別業務計画に基づき個別業務を次に掲げる事項（当該個別業務の内容等から該当しないと認められるものを除く。）に適合するように実施する。

- (1) 原子炉施設の保安のために必要な次の事項を含む情報が利用できる体制にある。
  - a. 保安のために使用する機器等又は実施する個別業務の特性
  - b. 当該機器等の使用又は個別業務の実施により達成すべき結果
- (2) 手順書等が必要な時に利用できる体制にある。
- (3) 当該個別業務に見合う設備を使用している。
- (4) 監視測定のための設備が利用できる体制にあり、かつ、当該設備を使用している。
- (5) 監視測定を実施している。
- (6) 品質マネジメントシステム計画に基づき、プロセスの次の段階に進むことの承認を行っている。

#### 4.3 評価及び改善

##### 4.3.1 監視測定、分析、評価及び改善

保安に関する組織は、監視測定、分析、評価及び改善に係るプロセス（取り組むべき改善に係る部門の管理者等の要員を含め、組織が当該改善の必要性、方針、方法等について検討するプロセスを含む。）を計画し、実施する。

##### 4.3.2 不適合の管理

- (1) 保安に関する組織は、個別業務等要求事項に適合しない機器等が使用され、又は個別業務が実施されることがないように、当該機器等又は個別業務を特定し、これを管理する。

- (2) 保安に関する組織は、次に掲げる方法のいずれかにより、不適合を処理する。
- a. 発見された不適合を除去するための措置を講ずる。
  - b. 不適合について、あらかじめ定められた手順により原子力の安全に及ぼす影響について評価し、機器等の使用又は個別業務の実施についての承認を行う。
  - c. 機器等の使用又は個別業務の実施ができないようにするための措置を講ずる。
  - d. 機器等の使用又は個別業務の実施後に発見した不適合については、その不適合による影響又は起こり得る影響に応じて適切な措置を講ずる。
- (3) 保安に関する組織は、(2)a.に基づく措置を講じた場合においては、個別業務等要求事項への適合性を実証するための検証を行う。

#### 4.3.3 継続的な改善

保安に関する組織は、品質マネジメントシステムの継続的な改善を行うために、品質方針及び品質目標の設定、マネジメントレビュー及び内部監査の結果の活用、データの分析並びに是正処置及び未然防止処置の評価を通じて改善が必要な事項を明確にするとともに、当該改善の実施その他の措置を講じる。

#### 5. 廃止措置に係る業務

廃止措置期間中における品質保証活動は、廃止措置の安全の重要性に応じた管理を実施する。廃止措置に係る工事、性能維持施設の施設管理等の廃止措置に係る業務は、品質マネジメントシステム計

画のもとで実施する。



## 廃止措置実施方針と廃止措置計画の記載項目対比

廃止措置実施方針	廃止措置計画
一 氏名又は名称及び住所	一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名
二 工場又は事業所の名称及び所在地	二 工場又は事業所の名称及び所在地
三 発電用原子炉の名称	三 発電用原子炉の名称
四 廃止措置の対象となることが見込まれる発電用原子炉施設及びその敷地	四 廃止措置対象施設及びその敷地 添付書類二 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
五 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法	五 廃止措置対象施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
六 廃止措置に係る核燃料物質の管理及び譲渡し	八 核燃料物質の管理及び譲渡し
七 廃止措置に係る核燃料物質による汚染の除去（核燃料物質による汚染の分布とその評価方法を含む。）	九 核燃料物質による汚染の除去 添付書類五 核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
八 廃止措置において廃棄する核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の発生量の見込み及びその廃棄	十 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の廃棄
九 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理	添付書類三 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
十 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等	添付書類四 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、地震、火災等があった場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
十一 廃止措置期間中に性能を維持すべき発電用原子炉施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間	六 性能維持施設 七 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能並びにその性能を維持すべき期間 添付書類六 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
十二 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法	一 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法は、別紙 1 参照

十三 廃止措置の実施体制	添付書類八 廃止措置の実施体制に関する説明書
十四 廃止措置に係る品質マネジメントシステム	十二 廃止措置に係る品質マネジメントシステム 添付書類九 廃止措置計画に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
十五 廃止措置の工程	十一 廃止措置の工程
十六 廃止措置実施方針の変更の記録 (作成若しくは変更又は第百十五条の四の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。)	該当なし 廃止措置実施方針の変更の記録は、別紙2参照

## 十二 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達の方法

### 1. 廃止措置に要する費用

「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」に基づき、使用済燃料再処理・廃炉推進機構（以下、「機構」という）が、廃炉推進業務に必要な費用を当社の廃止措置に要する費用を含めて算定する。

なお、原子力発電施設解体引当金制度（令和6年4月1日に廃止）に基づいて当社が算定していた原子力発電施設解体に要する費用の総見積額は、令和5年度末時点において玄海原子力発電所1号炉で約385億円である。

### 2. 資金調達計画

廃止措置に要する費用に相当する額が、各年度、機構から当社に支払われる。

なお、当社は機構の廃炉推進業務に必要な費用に相当する額を、各年度、機構に対して廃炉拠出金として納付する。

以上

十六 廃止措置実施方針の変更の記録（作成若しくは変更又は第百十五条の四の規定に基づく見直しを行った日付、変更の内容及びその理由を含む。）

1号炉における廃止措置実施方針の変更の記録を表16-1に示す。

表 16-1 廃止措置実施方針変更記録

No.	年月日	変更内容	理由
0	平成30年12月26日	新規作成	—
1	2020年3月18日	廃止措置計画変更 内容反映	廃止措置計画変更認可 に伴う変更
2	2020年4月1日	「実用発電用原子炉の 設置、運転等に関する 規則」の改正を反映	「実用発電用原子炉の設 置、運転等に関する規則」 の改正に伴う変更
3	2020年12月25日	廃止措置計画変更 内容反映	廃止措置計画変更認可 に伴う変更
4	2023年9月12日	廃止措置計画変更 内容反映	廃止措置計画変更認可 に伴う変更
5	2023年12月25日	変更を要する事項は なし	「実用発電用原子炉の設 置、運転等に関する規則」 に基づく廃止措置実施方針 の見直し
6	2024年4月1日	廃止措置に要する費用 の見積り及びその資金 の調達の方法の変更	原子力発電施設解体引当金 制度の廃止に伴う見直し

以上