

2024 年 6 月 25 日

九州電力送配電株式会社
長崎支社配電部
長崎配電事業所

長崎市の一部地域において停電が発生しました

本日 0 時 36 分に、長崎市中心部の一部地域において約 1.5 千戸のお客さまが停電しました。

原因は、地中ケーブルの改修工事において、作業手順を誤ったことにより停電したものです。

なお、停電は 0 時 42 分に解消しております。

停電されたお客さまには、大変ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

今後、原因を究明のうえ、同様の事象が発生することがないように再発防止策を徹底してまいります。

以 上