

2024年8月21日
九州電力株式会社

苓北発電所2号機の運転を停止しました

－ 当社の電力需給に問題はありません －

苓北発電所2号機（石炭：70万kW）は、ボイラーへの補給水量が増加していることを確認したため、ボイラー内部での蒸気漏洩の疑いがあると判断し、本日17時19分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、原因究明のうえ早期復旧を目指して参ります。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所2号機

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 2003 年 6 月 24 日
- ・ 運転時間 約 15 万 9 千時間
- ・ 起動回数 127 回