

よくあるご質問

Q1 なぜこのタイミングで出力制御機器の切替が必要なのか。

A1

出力制御に必要な標準化装置につきましては、国の実証事業で開発が行われていたが、この度、標準化出力制御装置の技術仕様が定まり公開されましたので、切替をお願いします。

なお、風力発電協会（JWPA）さまからご提案され採用された「JWPA方式」を全ての風力発電設備に適用することを前提に、九州本土の「30日等出力制御枠（180万kW）」を設定していることから、旧ルール事業者さまも対応の必要がございます※。

※ JWPA方式は、%単位でのきめ細かい制御を必要とするため、標準化装置の設置が不可欠となります。

Q2 必要な工事はどこに確認すればいいのか。

A2

切替に必要な手続き（PCSの設定変更、取替など）や費用は、風車メーカー、機種により異なりますので、工事業者や風車メーカーにご確認ください。