

## よくあるご質問

**Q1** なぜこのタイミングで出力制御機器の切替が必要なのか。

**A1** 出力制御に必要な標準化装置につきましては、国の実証事業で開発が行われていたが、開発前に連系を希望される発電事業者さまは、標準化出力制御装置の仕様が定まった際に速やかに当該仕様を満たす機器に切替えていただくことに同意の上、連系していただいております。

この度、標準化出力制御装置の技術仕様が定まり公開されましたので、切替をお願いします。

**Q2** 必要な工事はどこに確認すればいいのか。

**A2** 切替に必要な手続き（PCSの設定変更、取替など）や費用は、風車メーカー、機種により異なりますので、工事業者や風車メーカーにご確認ください。

**Q3** 今でも出力制御を行っているが、標準化装置を設置しなかった場合はどうなるのか。

**A3** 【新・指定ルール of 風力事業者さま】（2015年1月26日以降に系統連系を申込みの事業者さま）  
改正FIT法（2015年1月26日）以降に系統連系を申し込まれた事業者さまは、標準化装置の設置が義務付けられていますので、期限までの設置をお願いします。

お手続きに際していただけない場合、風力連系に関するご契約が解約となる場合があります。