

『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』
に基づく出力制御指示に関する報告

[kW]

指示日時	平成27年5月4日 (月) 16時 7分		
対象エリア	九州エリア 種子島		
出力制御期間	平成27年5月5日 (火) 9時00分～16時00分		
出力制御指示を行った出力の合計	最大余剰電力発生時刻	13時	
	出力制御必要量 もしくは制御設備量	600	
最大余剰電力発生時点の 予想需給状況	エリア需要予想	17,000	
	発電出力合計	17,600	
	内 訳	水力	—————
		火力 (内燃力機最低出力)	9,000
		自然変動電源	8,600
その他		—————	
その他	—————		

以上