

川内 2 号機 平成 2 8 年熊本地震を受けて実施した 特別点検に関する報告の概要について

○実施体制の構築

当社は、特別点検の実施にあたり、社長をトップとし、関係本部長以下、安全・品質保証部長を総括責任者とした全社を挙げた体制を構築した。

この体制のもと、本店から発電所へ派遣する社員及びプラントメーカ等の専門家からなる総点検チームを編成し、総点検の点検計画、点検実施の管理、記録管理、報告書管理を実施した。

この総点検チームとともに、日々のパトロールや設備メンテナンスにて設備状況を十分に把握する発電所員及び協力会社社員による特別点検を実施した。

○特別点検の結果

平成 2 8 年 1 1 月 2 5 日から平成 2 9 年 2 月 2 6 日の期間で特別点検を実施した結果、熊本地震の影響による異常は確認されなかった。

特別点検項目	点検期間	点検結果
①原子炉圧力容器の点検	平成 2 8 年 1 2 月 2 2 日 ～平成 2 9 年 1 月 1 1 日	異常なし
②格納容器の点検	平成 2 8 年 1 2 月 2 7 日 ～平成 2 9 年 1 月 1 0 日	異常なし
③使用済燃料ピットの点検	平成 2 9 年 1 月 1 4 日 ～1 月 2 7 日	異常なし
④ポンプ等基礎ボルト及び配管支持装置の点検	平成 2 8 年 1 2 月 2 6 日 ～平成 2 9 年 1 月 2 0 日	異常なし
⑤原子炉の安全確保の機能を持つ設備の作動試験	平成 2 8 年 1 2 月 1 6 日 ～平成 2 9 年 2 月 2 6 日	異常なし
⑥原子炉停止用地震計等の点検	平成 2 9 年 1 月 1 0 日 ～1 月 2 0 日	異常なし
⑦非常用電源装置や給水装置などのバックアップ設備の点検又は作動試験	平成 2 8 年 1 1 月 2 5 日 ～平成 2 9 年 1 月 2 0 日	異常なし
⑧緊急時の通信に使用する通信機器の点検及び機能確認	平成 2 8 年 1 2 月 1 9 日 ～1 2 月 2 7 日	異常なし