

松浦発電所 1 号機の運転停止について

松浦発電所 1 号機は、発電機出力 70 万 kW で運転中、8 月 1 日(木)23 時 30 分頃より、ボイラーへの補給水量の増加及びボイラー上部において異音を確認したことから、ボイラーの管より、蒸気が漏洩している可能性が高いと判断し、8 月 2 日(金)4 時 30 分に運転を停止しました。

今後、ボイラーの冷却を行い、早急に点検及び原因調査を行ってまいります。

なお、今回の運転停止に伴う供給支障は発生しておりませんが、需給状況が厳しくなる恐れがありますので、引き続き節電にご協力いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

以 上

〔参 考〕

○ 松浦発電所 1 号機の概要

- ・ 所 在 地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091 番地 1
- ・ 定格出力 70 万 kW
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成元年 6 月 30 日
- ・ 運転時間 約 17 万 6 千時間
- ・ 起動回数 243 回

○ 本日(8/2)の需給の状況

	松浦 1 号機停止前
予想最大電力 [万 kW]	1,520
ピーク時供給力 [万 kW]	1,699
供給予備力 [万 kW] (予備率)	179 (11.8%)
予想使用率 [%]	89%

8/1(18 時時点)のでんき予報



松浦 1 号機停止後
1,520
1,643
123 (8.1%)
93%

8/2(7 時時点)のでんき予報