

当面の需給見通しについて

[本日 8/2(金)]

(単位:万 kW)

		松浦 1 号停止前 (前日 8/1 公表)	松浦 1 号停止後 (本日 8/2 公表)
自 社	原子力	0	0
	火 力	988	917
	水 力	75	75
	揚 水	147	162
	地熱・太陽光	15	15
他社受電		474	474
うち融通		110	110
中部電力		70	70
北陸電力		30	30
中国電力		10	10
供 給 力 計		1,699	1,643
最大電力需要		1,520	1,520
使 用 率 (%)		89	93
需 給 状 況		A	B
予想最高気温 ()		34.9	35.0

四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。

[来週 8/5(月) ~ 8/9(金)] (松浦 1 号停止後)

(単位:万 kW)

		8/5 (月)	8/6 (火)	8/7 (水)	8/8 (木)	8/9 (金)
自 社	原子力	0	0	0	0	0
	火 力	920	920	920	920	920
	水 力	70	70	70	70	70
	揚 水	161	161	161	161	161
	地熱・太陽光	15	15	15	15	15
他社受電		424	423	423	423	423
うち融通		140	140	140	140	140
中部電力		70	70	70	70	70
北陸電力		30	30	30	30	30
中国電力		40	40	40	40	40
供 給 力 計		1,590	1,590	1,590	1,590	1,590
最大電力需要		1,490	1,500	1,510	1,520	1,520
使 用 率 (%)		94	94	95	96	96
需 給 状 況		B	B	B	C	C
予想最高気温 ()		34.6	34.7	34.8	34.9	35.0

(注) 今後、市場からの電力調達や他電力からの追加融通受電等による供給力増加に引き続き取り組んでまいります。

四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。