

川内原子力発電所1号機 第22回定期検査の概要

1．関係法令

原子炉等規制法 第43条の3の15 第1項（施設定期検査）

原子炉等規制法 第43条の3の16 第1項（定期事業者検査）

2．施設定期検査及び定期事業者検査を実施した設備

- （1）原子炉本体
- （2）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
- （3）原子炉冷却系統施設
- （4）計測制御系統施設
- （5）放射性廃棄物の廃棄施設
- （6）放射線管理施設
- （7）原子炉格納施設
- （8）非常用電源設備
- （9）蒸気タービン本体及び蒸気タービンの附属設備

3．定期検査期間中に実施した主な工事

（1）燃料の取替え

燃料集合体157体のうち、48体を新燃料に取り替えた。

4．今後の検査予定

総合負荷性能検査（平成29年1月上旬）

以 上