

平成28年11月11日
九州電力株式会社

東京電力の地中ケーブル事故を受けた緊急点検結果の報告について

当社は、10月12日に発生した東京電力の地中送電線ケーブル事故を受け、地中送電線(OFケーブル)の緊急点検を実施し、全て異常ないことを、本日、経済産業省に報告しました。

今後とも、電力の安定供給並びに公共の安全確保に努めてまいります。

以 上

(参考) 緊急点検箇所・内容

○点検箇所

・OFケーブル線路 : 8線路

○点検内容

・ケーブル点検 : 8線路

・油量、油圧点検 : 141箇所

・絶縁油成分分析 : 18箇所