

平成 28 年 7 月 3 日
九州電力株式会社

苓北発電所 2 号機の運転停止

苓北発電所 2 号機（石炭：70 万 kW）は、7 月 3 日（日）発電機出力 66 万 kW で運転中、ボイラーに送る水の量が増えたこと、ボイラーの上部付近から異音を確認したことから、蒸気漏洩の疑いがあると判断し、同日 2 時 39 分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、早期復旧を目指してまいります。

以 上

〔参 考〕

○ 苓北発電所 2 号機の概要

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番地
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 15 年 6 月 24 日
- ・ 運転時間 約 9 万 9 千時間
- ・ 起動回数 59 回