

2022年12月8日  
九州電力株式会社

## 松浦発電所2号機の発電機出力が低下しました

—当社の電力需給に問題はありません—

松浦発電所2号機（石炭：100万kW）は、12月7日（水）発電機出力100万kW付近で運転中、ボイラー給水ポンプ※2台のうち1台に異常を確認したため、同日19時11分に当該ポンプを停止しました。

このため、発電機出力を50万kWまで低下させた状態で運転を継続しております。

お客さまに節電要請期間中にもかかわらずご心配をおかけ致しますが、今後、需給状況に影響を与えないよう点検修理を実施する予定です。

※ ボイラーへ水を送るポンプ

以 上

### [参 考]

#### ○松浦発電所2号機

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091 番地 1
- ・定格出力 100 万 kW（発電所総出力 1、2号：170 万 kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 2019 年 12 月 20 日
- ・運転時間 約 2 万 1 千時間（2022 年 11 月末現在）
- ・起動回数 8 回（2022 年 11 月末現在）



「快適で、そして環境にやさしい」  
そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。  
それが、私たち九電グループの思いです。