

平成 26 年 10 月 20 日  
九州電力株式会社

## 苅田発電所新 1 号機 灰処理装置の点検実施について(お知らせ)

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、10 月 16 日（木）20 時 30 分頃、発電機出力 約 32 万 kW で運転中に、灰処理装置近傍よりボイラーの排気ガスの漏洩を確認したため、10 月 17 日（金）4 時 5 分に運転を停止しました。

その後、点検を行った結果、灰処理装置の管の一部に破口を確認しました。

今後、当該部位の修理及び類似箇所の点検を行い、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は発生しておりません。

以 上

### [参 考]

#### ○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・運転時間 約 6 万 3 千時間
- ・起動回数 154 回