

平成 26 年 8 月 27 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 2 号機の運転停止について

苅田発電所新 2 号機（石油：37.5 万 kW）は、発電機出力約 15 万 kW で運転中、本日 8 月 27 日（水）15 時 50 分頃、ボイラーの高さ 20m 付近より異音及び少量の蒸気漏洩を確認したため、同日 17 時 50 分に運転を停止しました。

今後、ボイラーの冷却を行い、早急に点検を行うとともに、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の大きな影響は発生しておりませんが、引き続き節電に御協力いただきますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所新 2 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力 37.5 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 47 年 4 月 27 日
- ・ 運転時間 約 8 万 1 千時間
- ・ 起動回数 241 回