

今夏(9月)の需給見通しについて
(川内原子力発電所1号機再稼働後)

		(発電端: 万kW)	
	当初見通し	川内原子力1号機再稼働後	
需要	1,487	1,487	
供給力(合計)	1,532	1,586	
原子力	0	89	
火力	1,151	1,151	
水力	110	110	
揚水	175	189	
太陽光・風力	35	35	
地熱	14	14	
融通	49	0	
新電力等	▲ 1	▲ 1	
予備力 [予備率]	45 [3.0%]	99 [6.7%]	

(注1) H25年度並みの猛暑を想定

(注2) 四捨五入の関係で合計値が合わないことがある