

平成 26 年 2 月 24 日
九州電力株式会社

豊前発電所 1 号機 通常運転復帰について

豊前発電所 1 号機(石油:50 万 kW)は、ボイラー給水ポンプ 1 台が自動停止したため、出力を 37.5 万 kW 以下に下げ、点検・修理を行っておりました。(2 月 20 日お知らせ済)

点検の結果、ボイラー給水ポンプの駆動装置に連結する油配管に損傷が確認されたため、新管への取替えを行い、本日、2 月 24 日(月)10 時に通常運転に復帰しましたのでお知らせします。

以 上

〔参 考〕

○ 豊前発電所 1 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県豊前市大字八屋 2643-9
- ・ 定格出力 50 万 kW (発電所総出力 1、2 号機 : 100 万 kW)
- ・ 燃 料 石油
- ・ 営業運転開始 昭和 52 年 12 月 9 日
- ・ 運転時間 約 11 万 4 千時間
- ・ 起動回数 482 回