

平成 26 年 10 月 14 日
九州電力株式会社

川内発電所 2 号機の通常運転復帰について（お知らせ）

川内発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、9 月 1 日（月）18 時 45 分頃、ボイラーの内部（高さ 10m 付近）にて少量の水漏れを確認したため、翌日 9 月 2 日（火）9 時からボイラーの点検を実施しておりました。（平成 26 年 9 月 2 日お知らせ済み）

点検の結果、全 32 台あるバーナーのうち、3 台のバーナー直近で管の損傷、2 台のバーナー直近で管の減肉を確認したため、損傷及び減肉管の取替を行い、10 月中旬の修理完了を目指しておりました。（平成 26 年 9 月 26 日お知らせ済み）

損傷及び減肉管の取替、類似箇所(point)の点検を行い、昨日、10 月 13 日（月）4 時 13 分に通常運転に復帰しましたので、お知らせいたします。

以 上

〔参 考〕

○川内発電所 2 号機の概要

- | | |
|---------|---------------------------------|
| ・所在地 | 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1 |
| ・定格出力 | 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW） |
| ・燃料 | 石油 |
| ・営業運転開始 | 昭和 60 年 9 月 27 日 |
| ・運転時間 | 約 10 万 1 千時間 |
| ・起動回数 | 1,382 回 |