

平成 27 年 6 月 26 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 1 号機の運転停止

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、6 月 26 日（金）発電機出力約 27 万 kW で運転中、ガスタービンのガス入口弁の異常を示す警報が発生し、同日 8 時 37 分に自動停止しました。

点検の結果、弁の開度を検出するスイッチの不良が認められました。

今後、スイッチの取替等を行い、数日中には運転復帰する見通しです。

なお、復旧までの間は、今後の需給動向を踏まえ、必要に応じて他電力からの融通の積み増しや電力取引市場からの調達等により、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 6 万 6 千時間
- ・ 起動回数 157 回