

当面の需給見通しについて
(苅田新 1 号機停止後)

(単位：万 kW)

		本日	翌週 ^{※2}				
		6/26 (金)	6/29 (月)	6/30 (火)	7/1 (水)	7/2 (木)	7/3 (金)
自 社	原子力	0	0	0	0	0	0
	火 力	658	685	698	730	774	750
	水 力	91	95	95	95	95	95
	揚 水	170	170	170	170	170	170
	地熱等	16	16	16	16	16	16
他社受電		390	403	336	379	272	289
供給力計 ^{※1}		1,325	1,369	1,315	1,389	1,326	1,320
最大電力需要		1,160	1,130	1,120	1,110	1,120	1,110
使用率 (%)		88	83	85	80	84	84
需給状況		A	A	A	A	A	A
予想最高気温 (°C)		28.0	28.5	27.9	27.3	27.9	27.4

【凡例】 **A**：安定、**B**：やや厳しい、**C**：厳しい、**D**：大変厳しい

※1 四捨五入の関係で供給力合計が合わないことがあります。

※2 今週の需給見通しについては、今後の気象予報等に基づく需要動向等を踏まえ、最新のでんき予報にて都度お知らせします。