

平成 27 年 6 月 27 日
九州電力株式会社

苅田発電所新 1 号機 6 月 27 日に運転復帰

苅田発電所新 1 号機（石炭：36 万 kW）は、平成 27 年 6 月 26 日（金）に自動停止し（6 月 26 日お知らせ済み）、不良が認められた弁の開度を検出するスイッチの取替を行い、本日 8 時 00 分に運転復帰しました。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所新 1 号機の概要

- ・ 所 在 地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1-1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 新 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 6 万 6 千時間
- ・ 起動回数 158 回