

平成 27 年 6 月 18 日  
九州電力株式会社

## 苓北発電所 1 号機の運転停止

苓北発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、6 月 18 日（木）発電機出力 65 万 kW で運転中、ボイラーからの蒸気漏洩の疑いがあることから、同日 8 時 34 分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、早期復旧を目指してまいります。

なお、復旧までの間は、今後の需給動向を踏まえ、必要に応じて他電力からの融通の積み増しや電力取引市場からの調達等により、電力の安定供給維持に努めてまいります。

以 上

### 〔参 考〕

#### ○ 苓北発電所 1 号機の概要

- ・ 所在地 熊本県天草郡苓北町大字年柄字苓陽 1091 番地
- ・ 定格出力 70 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：140 万 kW）
- ・ 燃 料 石炭
- ・ 営業運転開始 平成 7 年 12 月 14 日
- ・ 運転時間 約 14 万時間
- ・ 起動回数 152 回