平成 25 年 8 月 15 日

九州電力株式会社

苅田発電所新 1 号機の通常運転復帰について

苅田発電所新 1 号機（定格出力：36 万 kW）は、8 月 14 日（水）に、クラゲの大量襲来により、クラゲ等を除去する装置が故障し、発電機等の冷却に必要な海水の取水が困難となったことから、運転を停止し点検・修理を行っておりました。

（8 月 14 日お知らせ済）

同装置他の点検・修理が完了し、本日、8 月 15 日（木）6 時 38 分に発電を開始し、12 時 35 分に通常運転に復帰しましたので、お知らせします。

以 上

〔参 考〕

○ 苅田発電所 新 1 号機の概要

- ・ 所在地 福岡県京都郡苅田町長浜町 1 番地 1
- ・ 定格出力 36 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：73.5 万 kW）
- ・ 燃 料 石 炭
- ・ 営業運転開始 平成 13 年 7 月 3 日
- ・ 運転時間 約 5 万 5 千時間
- ・ 起動回数 150 回