

## 主な補正内容について

### 1. 補正書の記載事項

総則	燃料管理
品質保証	放射性廃棄物管理
保安管理体制及び評価	放射線管理
運転管理	保守管理
(重大事故等対応の訓練を含む)	非常時の措置
運転上の制限	保安教育 等

### 2. 主な補正内容

#### (1) 記載の充実

##### 重大事故等への対応訓練の明確化

要員の力量を維持向上させるための教育訓練に加え、設置変更許可に記載している重大事故対応の成立性を確認する訓練を行い、操作や作業が想定時間内にできるか等の評価を実施

##### 【成立性確認訓練の内容】

- ・可搬型のポンプの準備やホースの接続等を行う訓練
- ・中央制御室での操作を主体としたシミュレータ訓練
- ・現場対応等を主体とした事故対応に係る机上訓練
- ・厳しい事故に対する一連の対応を行う総合訓練

##### 工事計画認可申請の内容の反映

- ・火災への対応として、屋外の可搬型ポンプ等を配備しているエリアの周辺植生については、除草等の管理を実施するなど、自然災害対応の運用管理の記載を充実
- ・竜巻への対応として、非常用ディーゼル発電機等の燃料を輸送するタンクローリについて、4台のうち1台は、タンクローリ車庫内に保管することを明確化

#### (2) 記載の適正化

表現の統一、明確な表現への見直し 等

以 上