

平成 27 年 3 月 2 日  
九州電力株式会社

## 川内発電所 2 号機 3 月下旬に運転復帰の見通し

川内発電所 2 号機（石油：50 万 kW）は、ボイラーの蒸気漏洩のため、平成 27 年 1 月 21 日（水）に運転を停止し（1 月 21 日お知らせ済み）、点検・修理を行っておりますが、完了の目途が立ち、3 月下旬に運転復帰する見通しです。

復帰までの間は、今後の需給状況を踏まえ、必要に応じて、電力取引市場からの調達や、他電力からの融通の積み増し等を行い、引き続き電力の安定供給維持に努めてまいります。

お客さまにはご不便とご迷惑をお掛けし、誠に申し訳ございませんが、引き続き節電へのご協力をお願いいたします。

以 上

### [参 考]

#### ○川内発電所 2 号機の概要

- ・所在地 鹿児島県薩摩川内市港町字唐山 6110 番地 1
- ・定格出力 50 万 kW（発電所総出力 1、2 号機：100 万 kW）
- ・燃料 石油
- ・営業運転開始 昭和 60 年 9 月 27 日
- ・運転時間 約 10 万 3 千時間
- ・起動回数 1,383 回