

平成 27 年 1 月 19 日
九州電力株式会社

松浦発電所 1 号機の運転停止について（お知らせ）

松浦発電所 1 号機（石炭：70 万 kW）は、1 月 19 日（月）13 時 26 分、発電機出力 70 万 kW で運転中に、ボイラーへの水をろ過する装置に不具合が発生し、水の量が一時的に減少したため、自動停止しました。

現在、原因究明及び詳細点検を行っており、一日も早い復旧を目指してまいります。

なお、今回の運転停止に伴う需給上の影響は発生しておりません。

以 上

〔参 考〕

○松浦発電所 1 号機の概要

- ・所在地 長崎県松浦市志佐町白浜免字開発 2091-1
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力 70 万 kW）
- ・燃 料 石炭
- ・営業運転開始 平成元年 6 月 30 日
- ・運転時間 約 18 万 7 千時間
- ・起動回数 246 回