

主な補正内容について

1. 記載の適正化

発電所において想定する降下火砕物(火山灰等)の層厚について、火山灰シミュレーションプログラム「Tephra^{テフラ}2」にバグ(欠陥)を確認したため、バグを修正した再計算結果を記載。なお、再計算した層厚は、当初より薄くなることから、評価結果への影響はなし。

2. 記載の充実

重大事故等に対処するための要員等の教育及び訓練について、対象者を明記

重大事故等発生時の本部の体制について、広報班が運営支援組織に属するなど、各班の属する組織を明記

重大事故等発生時に対応する手順のうち、使用済燃料ピットへ水を補給する操作開始の判断基準について明記

重大事故等対策の有効性評価に用いた解析条件の設定の考え方について明記 等

3. その他

重大事故等に対処する要員の名称を、「運転員(当直員)」、「緊急時対策本部要員(指揮者等)」などに統一 等

以上