

第 15 回 原子力に係る安全性・信頼性向上委員会 議事概要

- 1 開催日時 2025 年 2 月 5 日（水）
- 2 開催方法 Web 開催
- 3 出席者 野口委員長、出光委員、高田委員、天日委員、藤本委員、松田委員
（幹事）原子力監査室長

4 議事概要

川内原子力発電所 1 号機第 7 回安全性向上評価届出内容について、様々な視点から検討いただいた。安全の方針に関する主な意見等は以下のとおり。

[主な意見]

- ・実績指標について、今の実績指標でカバーできているのか、肝心な指標が抜けていないかなど、実績指標が自分たちの実際の活動を評価するために必要十分かどうかの確認をお願いしたい。
- ・能登半島地震に係る新知見へ対応について、志賀原子力発電所で落下したケーブルベアと同様な構造の機器類がないことを確認するだけでなく、落下という観点で問題がないかを確認する必要がある。
- ・原子力発電所は重要設備であり、原子力のセキュリティに関する情報が漏洩したというだけで、非常に大きな問題になる。DXを活用するのであれば、情報セキュリティに関する取り組み内容についての記載があった方がよい。

以 上