

# お知らせ

2025年7月23日  
九州電力株式会社  
川内原子力発電所

## 川内原子力発電所の運転状況等について (2025年度 第1四半期)

川内原子力発電所の2025年度第1四半期(4月～6月)の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2025年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
川内1号機	89万kW	通常運転中 (2024年9月25日～)	20.8億kWh	107.2%	—
川内2号機	89万kW	通常運転中 (2024年12月25日～)	20.8億kWh	107.1%	—

### 2 トラブル情報<sup>※1</sup> なし

### 3 保全品質情報<sup>※2</sup>

- (1) 原子力規制検査結果について「川内原子力発電所1、2号機 構造物等の設置がアクセスルートに及ぼす影響評価の未実施による複数のアクセスルートの確保失敗」  
(2025年5月21日 当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以 上