

お知らせ

2025 年 2 月 3 日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2024 年度 第 3 四半期)

川内原子力発電所の 2024 年度第 3 四半期（10 月～12 月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2024 年 12 月末時点)	発電電力量 (第 3 四半期)	設備利用率 (第 3 四半期)	備 考
川内 1 号機	89 万 kW	通常運転中 (2024 年 9 月 25 日～)	20.9 億 kWh	106.6%	—
川内 2 号機	89 万 kW	通常運転中 (2024 年 12 月 25 日～)	6.8 億 kWh	34.6%	—

2 トラブル情報^{※1} な し

3 保全品質情報^{※2} な し

※ 1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※ 2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上