

お知らせ

2023年4月26日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2022年度)

川内原子力発電所の2022年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度)	設備利用率 (年度)	定期検査実績
川内1号機	89.0万kW	73.1億kWh	93.8%	第27回定期検査 (2023年2月16日～実施中)
川内2号機	89.0万kW	66.0億kWh	84.6%	第25回定期検査 (2022年2月21日～ 2022年7月11日)

2 トラブル情報^{※1}

なし

3 保全品質情報^{※2}

(1) 川内原子力発電所の保安規定に定める特定重大事故等対処施設に係る運転上の制限の逸脱及び復帰について (2022年7月7日当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上