

# お知らせ

2020年10月30日  
九州電力株式会社  
川内原子力発電所

## 川内原子力発電所の運転状況等について (2020年度 第2四半期)

川内原子力発電所の2020年度第2四半期（7月～9月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

### 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2020年9月末時点)	発電電力量 (第2四半期)	設備利用率 (第2四半期)	備 考
川内1号機	89.0万kW	第25回定期検査中 (2020年3月16日～)	0.0億kWh	0.0%	—
川内2号機	89.0万kW	第24回定期検査中 (2020年5月20日～)	0.0億kWh	0.0%	—

### 2 トラブル情報<sup>※1</sup>

な し

### 3 保全品質情報<sup>※2</sup>

川内原子力発電所1号機 第25回定期検査における制御棒の曲がり発生について  
(2020年7月16日、20日お知らせ済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上