

お知らせ

2025年7月23日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (2025年度 第1四半期)

玄海原子力発電所の2025年度第1四半期（4月～6月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2025年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海3号機	118万kW	第18回定期検査中 (2025年3月28日～)	3.9億kWh	15.2%	※1
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2024年6月28日～)	26.1億kWh	101.1%	—

※1 玄海3号機は、2025年6月15日に発電を再開し、7月10日に通常運転に復帰しました

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中 (2020年6月29日～)

3 トラブル情報※2

な し

4 保全品質情報※3

- (1) 玄海原子力発電所3号機における法令報告値を下回る微量の放射性物質の体内への取り込みについて (2025年5月11日、20日 お知らせ済み)
- (2) 玄海原子力発電所3号機主蒸気系統の計器の点検について (2025年6月28日、29日 お知らせ済み)

※2 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※3 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上