

お知らせ

2023年7月27日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (2023年度 第1四半期)

玄海原子力発電所の2023年度第1四半期（4月～6月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2023年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2023年1月10日～)	26.4億kWh	102.4%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2023年3月8日～)	26.1億kWh	101.4%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中（2017年11月1日～）
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染状況の調査中（2020年8月17日～）
		汚染のない設備の解体撤去作業中（2020年6月29日～）

3 トラブル情報^{※1}

なし

4 保全品質情報^{※2}

なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上