

玄海原子力発電所の運転状況等について  
(2020年度 第1四半期)

玄海原子力発電所の2020年度第1四半期（4月～6月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

## 1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2020年6月末時点)	発電電力量 (第1四半期)	設備利用率 (第1四半期)	備 考
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2019年8月20日～)	26.3億kWh	102.1%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2019年11月20日～)	26.1億kWh	101.1%	—

## 2 廃止措置状況

プラント名	工 程	現在の廃止措置状況
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染状況の調査中 (2017年8月29日～)
		汚染のない設備の解体撤去作業中 (2017年11月1日～)
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中 (2020年6月29日～)

3 トラブル情報<sup>※1</sup>

なし

4 保全品質情報<sup>※2</sup>

なし

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上