

2025年9月23日

九州電力株式会社

**苓北発電所1号機の運転を停止しました**

— 当社の電力需給に問題はありません —

苓北発電所1号機（石炭：70万kW）は、運転中にボイラーからの蒸気漏洩を確認したため、本日7時52分に運転を停止しました。

現在、ボイラーの冷却を行っており、冷却完了後に速やかに点検を実施し、原因究明のうえ早期復旧を目指して参ります。

以 上

## 〔参 考〕

## ○ 苓北発電所1号機

- ・所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091 番 6
- ・定格出力 70 万 kW（発電所総出力：140 万 kW）
- ・燃料 石炭
- ・営業運転開始 1995 年 12 月 14 日
- ・運転時間 約 21 万 3 千時間
- ・起動回数 205 回