

2025年11月4日九州電力株式会社

苓北発電所1号機が通常運転に復帰しました

- ボイラーの点検、修理が完了 -

苓北発電所 1 号機(石炭:70 万 kW) は、運転中にボイラーからの蒸気漏洩を確認したため、2025 年 9 月 23 日(火) 7 時 52 分に運転を停止して点検を実施しておりました。 (2025 年 9 月 23 日お知らせ済)

点検の結果、ボイラー側壁(右側)の管1本に損傷を確認したことから、新管への 取替え修理を実施し、11月4日(火)16時40分、通常運転に復帰しました。

当社は、今後も発電所の安全、安定運転に努めてまいります。

以上

[参考]

o 苓北発電所 1 号機

•所在地 熊本県天草郡苓北町年柄字苓陽 1091番6

・定格出力 70万kW(発電所総出力:140万kW)

燃料 石炭

・営業運転開始 1995 年 12 月 14 日・運転時間 約 21 万 3 千時間

・起動回数 206 回

