

お知らせ

2026年2月9日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2025年度 第3四半期)

川内原子力発電所の2025年度第3四半期（10月～12月）の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運 転 状 況 (2025年12月末時点)	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備 考
川内1号機	89万kW	第29回定期検査中 (2025年10月16日～)	5.4億kWh	27.6%	—
川内2号機	89万kW	通常運転中 (2024年12月25日～)	20.9億kWh	106.4%	—

2 トラブル情報^{※1} な し

3 保全品質情報^{※2} な し

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以 上