

お知らせ

2026年2月9日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について (2025年度第3四半期)

玄海原子力発電所の2025年度第3四半期(10月～12月)の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	運転状況 (2025年12月末時点)	発電電力量 (第3四半期)	設備利用率 (第3四半期)	備考
玄海3号機	118万kW	通常運転中 (2025年7月10日～)	26.7億kWh	102.3%	—
玄海4号機	118万kW	通常運転中 (2025年11月14日～)	20.5億kWh	78.6%	—

2 廃止措置状況

プラント名	工程	廃止措置状況(2025年12月末時点)
玄海1号機	解体工事準備期間 (2017～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中(2017年11月1日～)
玄海2号機	解体工事準備期間 (2020～2025年度)	汚染のない設備の解体撤去作業中(2020年6月29日～)

3 トラブル情報※¹

なし

4 保全品質情報※²

- (1) 玄海原子力発電所3号機主蒸気系統の圧力計の点検に伴う運転上の制限の逸脱について (2025年6月28日、29日、2025年12月24日 お知らせ済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー(ニューシア)に登録する情報

以上