

【特別高圧】

記載例(風力)

接 続 検 討 申 込 書

電力広域的運営推進機関 or ●●株式会社

御中

一般送配電事業者又は配電事業者が同一法人又は親子法人等である系統連系希望者で特定発電設備等の申込みは、「電力広域的運営推進機関」となります。

電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する一般送配電事業者又は配電事業者の約款・要綱等を承認の上、以下のとおり接続検討を申し込みます。

【申込者】

住所 〒 ●●●● - ●●●●
●●●●県●●●●市●●●●町●●●●-●●●●
(フリガナ) (△△△△△△)
事業者名 ●●●●株式会社
代表者氏名 ●●●●●●

Table with 9 rows and 2 columns. Row 1: (1) 発電設備等設置者名又は発電者の名称 (仮称可) (フリガナ) (△△△) ●●●●発電株式会社. Row 2: 一般送配電事業者又は配電事業者の同一法人又は親子法人等 該当有無 無. Row 3: (2) 発電所名 (仮称可) (フリガナ) (△△△) ●●●●発電所 (仮称). Row 4: (3) 発電設備等設置場所の住所 ●●●●県●●●●市●●●●町●●●●丁目●●●●番●●●●号. Row 5: (4) 連系先一般送配電事業者又は配電事業者 ●●●●株式会社. Row 6: (5) 既設アクセス設備*1の有無 無. Row 7: (6) 発電設備等変更の有無 新規. Row 8: (7) 契約種別*2 (予定) 一般送配電事業者又は配電事業者と受給契約を締結予定 (FIT制度の適用予定の場合). Row 9: (8) 連絡先. Row 10: (9) 特記事項. Includes callouts for connection fees and response letters.

※電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者又は配電事業者は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。

※記載内容について、虚偽が判明した場合は、申込は無効となる場合があります。

本記載例は、様式2～5の18まで「可変速風車20,000kWの発電所」を想定して記載しています。

●● 年 ●● 月 ●● 日

発電設備等の概要

1. 希望時期

(1) アクセス設備 ^{※1} の運用開始希望日（一般送配電等側設備への接続希望日）	2025	年	10	月	1	日
(2) 発電設備等の連系開始希望日（試運転） ^{※2}	2026	年	2	月	1	日
(3) 発電設備等の連系開始希望日（営業運転開始日）	2026	年	6	月	30	日

発電に限らず、電力系統に接続しアクセス設備を使用可能とする希望日をご記載ください。（発電所の所内電力受電時期等）

試運転で系統連系する予定時期をご記載ください。（発電機の連系開始までには技術要件が整うことが必要です）

託送供給開始（営業運転開始）の予定時期をご記載ください。

※1：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※2：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載

2. 希望受電電圧・予備電線路希望の有無

(1) 希望受電電圧 ^{※3}	66	[kV]
(2) 予備電線路希望の有無	有	
希望する予備送電サービス（有の場合）	A（予備線）	
予備送電サービス契約電力（有の場合）	19,998	[kW]

連系エリアの一般送配電事業者及び配電事業者の託送供給等約款又はその他要綱等に定める契約受電電力に対する標準電圧を参考に、ご希望の受電電圧をご記載ください。接続検討の結果、近傍の送配電設備の状況等により、希望受電電圧と異なる電圧でご回答することもあります。この場合は、予め推奨する連系電圧が最適であることを説明いたします。

発電設備のアクセス線の予備電線路の希望有無をご記載ください。予備電線路がない場合、アクセス線の作業停止や事故停止等に伴って、運用上の制約が発生します。 ※無の場合は、以下項目の記載は省略可。

・予備送電サービスAとは、常時利用変電所から常時利用と同位の電圧で利用する場合があります。

・予備送電サービスBとは、常時利用変電所以外の変電所を利用する場合または常時利用変電所から常時利用と異なった電圧（高圧または特別高圧に限り）で利用する場合があります。

※3：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。

3. 電源種別

該当する電源種別（陸上又は洋上）を選択してください。

(1) -1 新設・増設の電源種別

新設・増設する電源種別	風力（陸上）
特別措置の適用予定 ^{※10}	（揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
早期連系追加対策（充電制限）の適用希望 ^{※11}	（蓄電池の場合のみ選択して下さい）
備考欄	

(1) -2 新設・増設の電源種別^{※8}

新設・増設する電源種別	初期設定は「なし」
特別措置の適用予定 ^{※10}	（揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
早期連系追加対策（充電制限）の適用希望 ^{※11}	（蓄電池の場合のみ選択して下さい）
備考欄	

(2) -1 既設の電源種別（既設電源がある場合）^{※9}

既設電源種別	初期設定は「なし」
特別措置の適用予定 ^{※10}	（揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
備考欄	

(2) -2 既設の電源種別（既設電源がある場合）^{※9}

既設電源種別	初期設定は「なし」
特別措置の適用予定 ^{※10}	（揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
備考欄	

※4：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。

※5：発電機定格出力1,000kW以下のもの。

※6：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含まず。

※7：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式1「(9)特記事項」にその旨記載願います。

なお、その場合で燃料貯蔵や技術に由来する制御等により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式1「(9)特記事項」にその旨記載願います。

※8：新設、増設時に電源種別が複数ある場合は、「(1) -2 新設・増設の電源種別」を使用してください。（初期設定は「なし」）

※9：既設電源種別について選択ください。既設電源種別が複数ある場合は、「(2) -2 既設の電源種別」を使用してください。（初期設定は「なし」）

※10：電源種別が「揚水」または「蓄電池」の場合は、「特別措置の適用予定」の有無についてご選択ください。

なお、「有」の場合のその他負荷とは、揚水発電設備または蓄電池に付随する負荷以外の負荷を指します。

※11：電源種別が「蓄電池」の場合に「早期連系追加対策（充電制限）」の適用希望有無についてご選択ください。

早期連系追加対策（充電制限）とは、順潮流側混雑に対する早期連系対策として、特定の断面における充電を制限することへの同意等を前提に、熱容量面の系統増強をすることなく系統接続を認める対策を指します。

4. 発電設備等の定格出力合計^{※12}

(1) 変更前	初期設定は「なし」	— [台]	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])
	初期設定は「なし」	— [台]	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])
(2) 変更後	風力（陸上）	10 [台]	20,000 [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])
	初期設定は「なし」	— [台]	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])

※12：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合、各温度における発電出力を記載

5. 受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）^{※13}

(1) 変更前	最大 ^{※14}	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])
	最小	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])
(2) 変更後	最大	19,998 [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])
	最小	-80 [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])	— [kW]	(— [°C])

受電地点における受電電力（系統への送電電力）の最大値、最小値をご記載ください。最小値は、停止時の系統からの供給電力をマイナス表記します。

最大：発電機最大出力(4項の数値)

最小：自家消費最小電力(6項の数値)

※14：自家消費最大電力(6項の数値)

（記載例の計算式に拠らない場合は、考え方や理由を記載）：

※13：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合、各温度における受電電力を記載（発電出力が最大になる外気温の受電電力記載は必須）

※14：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、0を記載

6. 自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）

自家消費する電力（所内電力を含む）の最大値（最小値）とその負荷の力率をご記載ください。力率はご不明な場合「不明」と記載。

最大：風車停止中の補機電力+監視制御装置等の常時電力

最小：風車運転中の監視制御装置等の常時電力

最大	80 [kW]	(力率 100 [%])
最小 ^{※15}	2 [kW]	(力率 100 [%])

※15：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載

【参考：「発電事業」の要件 資源174頁-17HPより】

「発電事業」は、以下のいずれの条件にも該当する発電用の電気工作物について、小売電気事業等の用に供する電力の合計が1万kWを超えるものであること。

①出力計1,000kW以上

②託送契約上の同時最大受電電力が5割超

③年間の逆潮流量（電力量）が5割超

【参考：「小規模事業用電気工作物の例」経済産業省HPより】

出力10kW以上50kW未満の太陽光発電設備と出力20kW未満の風力発電設備

7. サイバーセキュリティ対策

【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を知りたく必要があるため、その確認をさせていただきます。

下記の対策について、同意の上、□にチェックを反映いただくとともに、セキュリティ管理責任者を記載ください。

対策	<input checked="" type="checkbox"/> 系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
	<ul style="list-style-type: none"> 事業用電気工作物（発電事業の用に供するものに限る。）は、電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。 自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）に係る遠隔監視システム及び制御システムは、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠すること。 上記以外の発電設備等は、以下の対策を講じること。 <ol style="list-style-type: none"> 外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備等の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策 発電設備等の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策
セキュリティ管理責任者：	その他 氏名 ●●●●

発電設備のセキュリティ管理責任者について、いずれかをご選択ください。その他を選択された場合、氏名をご記載ください。

【風力解説】
可変速風車のうち同期発電機の場合、本様式を使用すること。
なお、全出力を逆変換装置を介して連系する場合の本様式の
提出は、不要とする。

発電設備仕様（同期機）

1～□ 号発電機 新設

1. 全般

(1) 原動機の種類（蒸気タービン、ガスタービン、ガスタービンなど）	風力
(2) コージェネ採用有無	無
(3) 発電機台数	□ [台]

2. 交流発電機（1/2）

(1) メーカー・型式	【メーカー】 ○○○○	【型式】 ○○○○
(2) 電気方式	三相3線式	
(3) 定格容量	○○○○ [kVA]	定格出力 ○○○○ [kW]
(4) 出力変化範囲	0 [kW]～ ○○○○ [kW]	出力変化速度 ○○○○ [kW/分]
(5) 出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合）	風力の場合は記載不要です。	
(6) 定格電圧	○○ [kV]	連続運転可能端子電圧 0.95 [pu]～ 1.05 [pu]
(7) 力率（定格）	98 [%]	力率（運転可能範囲）遅れ 90 [%]～ 進み 95 [%]
(8) 定格周波数	50 [Hz]	
(9) 連続運転可能周波数	48.5 [Hz]～ 50.5 [Hz]	運転可能周波数 47.5 [Hz]～ 51.5 [Hz]
(10) 周波数低下時の運転継続時間 ^{*1}	0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2 [Hz]） 10 [分] 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6 [Hz]） 1 [分]	
(11) 並列時許容周波数（上限）	設定可能範囲 50.1 [Hz]～ 51.0 [Hz] 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1 [Hz]） 50.1 [Hz]	
(12) 周波数調整機能（下記に該当する場合） ・定格出力100MW ^{*2} 以上の火力（地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む） ・定格出力10MW以上の揚水	風力の場合は記載不要です。 添付 様式5の13 参照	
(13) 出力低下防止機能（下記に該当する場合） ・火力 ・コージェネ（定格出力60MW未満のガスタービン・ガスタービンを除く）	（該当する場合、有無を選択下さい） 有の場合 出力低下防止周波数： [Hz] （詳細は様式5の13 別紙1に記載）	
(14) 周波数調定率設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{*3} の風力の場合）	（制御応答性とは）を確認のうえ、ご記載ください。 2 [%]～ 5 [%]（設定刻み 1 [%]）	
(15) 周波数制御応答性（定格出力合計10MW以上 ^{*3} の風力の場合）	出力変化開始 2 [s] 出力変化完了 10 [s]	
(16) 不感帯設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{*3} の風力の場合）	50.1 [Hz]～ 50.3 [Hz]（設定刻み 0.1 [Hz]）	
(17) リザーブ量（定格出力合計10MW以上 ^{*3} の風力の場合）	0 [%]～ 10 [%]	
(18) 早期再並列のための機能（定格出力の合計が400MW ^{*4} 以上の火力（火力）の場合）	風力の場合は記載不要です。 （該当する場合、有無を選択下さい）	
(19) 励磁系	(a) 励磁方式 添付 様式5の1 参照 (b) 自動電圧調整装置（AVR等）の有無・定数 有（添付 様式5の1参照） 有の場合制御方式 AVR (c) 系統安定化装置（PSS）の有無・定数 無	
(20) 調速機（ガバナ）の定数	添付 様式5の2 参照	
(21) 系統並解列箇所	添付 様式5の4 参照	
(22) 自動同期検定装置の有無	有	
(23) 発電機の飽和特性	添付 様式5の3 参照	
(24) 諸定数	基準容量 定格容量をご記載ください。 ○○○○ [kVA]	
	飽和値	不飽和値
(a) 直軸同期リアクタンス (Xd)	○○ [%]	○○ [%]
(b) 直軸過渡リアクタンス (Xd')	○○ [%]	○○ [%]
(c) 直軸初期過渡リアクタンス (Xd'')	○○ [%]	○○ [%]
(d) 直軸短絡時定数 (Td')		○○ [s]
または直軸開路時定数 (Tdo')		○○ [s]
(e) 直軸短絡初期過渡時定数 (Td'')		○○ [s]
または直軸開路初期時定数 (Tdo'')		○○ [s]
(f) 横軸同期リアクタンス (Xq)	○○ [%]	○○ [%]
(g) 横軸過渡リアクタンス (Xq')	○○ [%]	○○ [%]
(h) 横軸初期過渡リアクタンス (Xq'')	○○ [%]	○○ [%]
(i) 横軸短絡時定数 (Tq')		○○ [s]
または横軸開路時定数 (Tqo')		○○ [s]
(j) 横軸短絡初期過渡時定数 (Tq'')		○○ [s]
または横軸開路初期時定数 (Tqo'')		○○ [s]
(k) 電機子漏れリアクタンス (XL)	○○ [%]	○○ [%]
(l) 電機子時定数 (Ta)		○○ [s]
(m) 逆相リアクタンス (X2)	○○ [%]	○○ [%]
(n) 零相リアクタンス (X0)	○○ [%]	○○ [%]
(o) 慣性定数（発電機+タービン合計値） (2H)		○○ [MW・s/MVA]
(p) 励磁系頂上電圧 ^{*5}		○○ [pu]
(q) 制動巻線 ^{*6}	有	

○○○○の各数値は、発電機メーカーへお問い合わせいただき、記載してください。
発電設備容量、連系系統、受電電圧等によって接続検討が必要とするデータ項目が異なります。
記載困難な場合は、接続検討での前提条件について協議させていただきます。

どの周波数領域においても耐量可能な電圧範囲をご記載ください。

力率は発電設備等側からみた遅れまたは進みの値をご記載ください。

周波数が0.97pu時（50Hzエリア：48.5Hz/60Hzエリア：58.2Hz）の運転継続時間をご記載ください。

周波数が0.96pu時（50Hzエリア：48.0Hz/60Hzエリア：57.6Hz）の運転継続時間をご記載ください。

発電機並列時に系統周波数が並列時許容周波数（50Hzエリア：50.1Hz/60Hzエリア：60.1Hz）以下となっていることを確認する装置または機能の設定可能範囲をご記載ください。

並列時許容周波数（上限）の設定値をご記載ください。

リザーブ量とは、系統周波数低下時の出力（有効電力）増加幅の設定可能範囲です。発電出力抑制中に系統周波数低下が生じた際に、出力増加可能な量を定格出力基準でご記載ください。

通常は無、有の場合はブロック図を追加してください。

○○の各数値は、発電機メーカーへお問い合わせいただき、ご記載ください。
発電設備容量、連系系統、受電電圧等によって接続検討が必要とするデータ項目が異なります。
記載困難な場合は、接続検討での前提条件について協議させていただきます。

発電設備仕様（同期機）

2. 交流発電機（2/2）

(25) 発電機の実出力特性（風力の場合）	添付 様式5の14～16 参照
(26) 出力変動対策の方法（風力の場合）	添付 様式5の17 参照

※1：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要

※2：沖縄エリアの場合は35MW

※3：北海道・沖縄エリアの場合は2MW

※4：エリアの個別事情を考慮して別に定める場合があります。

※5：励磁系頂上電圧は無負荷定格電圧運転時の励磁電圧を基準として記載

※6：制動巻線を有しているものと同等以上の乱調防止効果を有する資料を添付

【留意事項】

- 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式3を作成し、ご提出ください。
- 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

【風力解説】

可変速風車のうち誘導機の場合、本様式を使用すること。
なお、全出力を逆変換装置を介して連系する場合の本様式の提出は、不要とする。

発電設備仕様（誘導機）

●● 年 ●● 月 ●● 日

1～□ 号発電機 新設

1. 全般

(1) 原動機の種類（水力、ガスタービン、風力など）	風力
(2) コージェネ採用有無	無
(3) 発電機の種類（かご形、巻線形など）	かご形三相誘導
(4) 発電機台数	□ [台]

2. 交流発電機

(1) メーカー・型式	【メーカー】 ○○○○	【型式】 ○○○○	
(2) 電気方式	三相3線式		
(3) 定格容量	2,100/650 [kVA]	定格出力 2,000/600 [kW]	
(4) 出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合）	風力の場合は記載不要です。		
(5) 定格電圧	0.69 [kV]	運転可能電圧範囲 0.95 [pu]～ 1.05 [pu]	
(6) 力率（定格）	100 [%]	力率（運転可能範囲）遅れ 90 [%]～ 進み 100 [%]	
(7) 定格周波数	50 [Hz]		
(8) 連続運転可能周波数	48.5 [Hz]～ 50.5 [Hz]	運転可能周波数 47.5 [Hz]～ 51.5 [Hz]	
(9) 周波数低下時の運転継続時間 ^{※1}	0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2 [Hz]）	10 [分]	
	0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6 [Hz]）	1 [分]	
(10) 並列時許容周波数（上限）	設定可能範囲	50.1 [Hz]～ 51.0 [Hz]	
	設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1 [Hz]）	50.1 [Hz]	
(11) 周波数調整機能（下記に該当する場合）	添付 様式5の13 参照		
・定格出力100MW ^{※2} 以上の火力（地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む）	風力の場合は記載不要です。		
・定格出力10MW以上の揚水	風力の場合は記載不要です。		
(12) 出力低下防止機能（下記に該当する場合）	（該当する場合、有無を選択下さい）		
・火力	有の場合 出力低下防止周波数： [Hz]		
・コージェネ（定格出力60MW未満のガスタービン・ガスタービンを除く）	（詳細は様式5の13 別紙1に記載）		
(13) 周波数調定率設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	（制御応答性とは）を確認のうえ、ご記載ください。		
(14) 周波数制御応答性（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	出力変化開始 2 [s]	出力変化完了 10 [s]	
(15) 不感帯設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	50.1 [Hz]～ 50.3 [Hz]（設定刻み 0.1 [Hz]）		
(16) リザーブ量（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	0 [%]～ 10 [%]		
(17) 系統並解列箇所	添付 様式5の4 参照		
(18) 諸定数	基準容量	2,100 [kVA]	
	(a) 拘束リアクタンス (X _i)	20 [%]	
	(b) 限流リアクトル	容量 [kVA]	
		%インピーダンス [%]	
	(c) ソフトスタート機能の有無	有	
	(d) ソフトスタートによる突入電流制限値	80 [%]	
(e) 始動電流（ソフトスタート機能無の場合）	[A]		
(19) 発電機の出力特性（風力の場合）	添付 様式5の14～16 参照		
(20) 出力変動対策の方法（風力の場合）	添付 様式5の17 参照		
(21) 蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合） ^{※4}	有 ^{※4}		
(22) ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）	有		

※1：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要

※2：沖縄エリアの場合は35MW

※3：北海道・沖縄エリアの場合は2MW

※4：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）

【留意事項】

- 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式3を作成し、ご提出ください。
- 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

各数値は、発電機メーカーへお問い合わせいただき、ご記載ください。
記載困難な場合は、接続検討での前提条件について協議させていただきます。

2段速度風車の場合は、両方をご記載ください。
(2000 / 650)

力率の値は発電設備等側からみだ遅れまたは進みの値をご記載ください。
力率改善用コンデンサを具備している場合は、自動制御後の運転力率をご記載ください。

周波数が0.97pu時（50Hzエリア：48.5Hz/60Hzエリア：58.2Hz）の運転継続時間をご記載ください。

周波数が0.96pu時（50Hzエリア：48.0Hz/60Hzエリア：57.6Hz）の運転継続時間をご記載ください。

発電機並列時に系統周波数が並列時許容周波数（50Hzエリア：50.1Hz/60Hzエリア：60.1Hz）以下となっていることを確認する装置または機能の設定可能範囲をご記載ください。

並列時許容周波数（上限）の設定値をご記載ください。

定格出力基準で周波数調定率をご記載ください。

リザーブ量とは、系統周波数低下時の出力（有効電力）増加幅の設定可能範囲です。発電出力抑制中に系統周波数低下が生じた際に、出力増加可能な量を定格出力基準でご記載ください。

【風力解説】

可変速風車のうち二次励磁巻線形誘導機の場合、本様式を使用すること。なお、全出力を逆変換装置を介して連系する場合は本様式の提出は、不要とする。

発電設備仕様（二次励磁巻線形誘導機）

年 月 日

1~10号発電機 新設

1. 全般

(1) 原動機の種類（風力など）	風力
(2) コージェネ採用有無	無
(3) 発電機台数	10 [台]

2. 交流発電機

(1) メーカー・型式	【メーカー】 ○○○○	【型式】 ○○○○
(2) 電気方式	三相3線式	
(3) 定格容量	2,100 [kVA]	定格出力 2,000 [kW]
(4) 出力抑制時の最低出力（火力・バイオマスの場合）	風力の場合は記載不要です。	
(5) 定格電圧	0.69 [kV]	運転可能電圧範囲 0.95 [pu]～1.05 [pu]
(6) 力率	定格 100 [%]	運転可能範囲 遅れ 95 [%]～進み 95 [%]
	調整範囲 力率設定範囲： 遅れ 95 [%]～進み 95 [%]	力率設定ステップ： 1.0 [%]
(7) 電圧・無効電力制御	無効電力一定制御、力率一定制御	
(8) 定格周波数	50 [Hz]	
(9) 連続運転可能周波数	48.5 [Hz]～50.5 [Hz]	運転可能周波数 47.5 [Hz]～51.5 [Hz]
(10) 周波数低下時の運転継続時間 ^{※1}	0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2 [Hz]）	10 [分]
	0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6 [Hz]）	1 [分]
(11) 並列時許容周波数（上限）	設定可能範囲 50.1 [Hz]～51.0 [Hz]	設定値 50.1 [Hz]
(12) 周波数調整機能（下記に該当する場合）	添付 様式5の13 参照	
・定格出力100MW ^{※2} 以上の火力（地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む）	風力の場合は記載不要です。	
・定格出力10MW以上の揚水	風力の場合は記載不要です。	
(13) 出力低下防止機能（下記に該当する場合）	（該当する場合、有無を選択下さい）	
・火力	有の場合 出力低下防止周波数： [Hz]	
・コージェネ（定格出力60MW未満のガスタービン・ガゼンジンを除く）	（詳細は様式5の13 別紙1に記載）	
(14) 周波数調定率設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	2 [%]～5 [%]（設定刻み 1 [%]）	
(15) 周波数制御応答性（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	出力変化開始 2 [s]	出力変化完了 10 [s]
(16) 不感帯設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	50.1 [Hz]～50.3 [Hz]（設定刻み 0.1 [Hz]）	
(17) リザーブ量（定格出力合計10MW以上 ^{※3} の風力の場合）	0 [%]～	10 [%]
(18) 系統並解列箇所	添付 様式5の4 参照	
(19) 自動的に同期がとれる機能の有無	有	
(20) 誘導発電機諸定数	基準容量 2,100 [kVA]	
	(a) 拘束リアクタンス (X _t) 20 [%]	
(21) 二次励磁装置種類	(a) 主回路方式 他（自励式）	
	(b) 出力制御方式 電圧型	
		電流制御方式
		PWM
(22) 事故時運転継続（FRT）要件適用の有無	有	
(23) 高調波電流歪率	総合 0.5 [%]	
	各次最大 第 17 次 0.2 [%]	
(24) 発電機の出力特性（風力の場合）	添付 様式5の14～16 参照	
(25) 出力変動対策の方法（風力の場合）	添付 様式5の17 参照	
(26) 蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合） ^{※4}	有 ^{※4}	
(27) ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）	有	

※1：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
 ※2：沖縄エリアの場合は35MW
 ※3：北海道・沖縄エリアの場合は2MW
 ※4：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。（任意様式）

【留意事項】

- 異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 異なる種類の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式3を作成し、ご提出ください。
- 系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

各数値は、メーカーへお問い合わせいただき、ご記載ください。

力率は発電設備等側からみた遅れまたは進みの値をご記載ください。

発電設備に具備する電圧・無効電力制御機能について記載ください。

周波数が0.97pu時（50Hzエリア：48.5Hz/60Hzエリア：58.2Hz）の運転継続時間をご記載ください。

周波数が0.96pu時（50Hzエリア：48.0Hz/60Hzエリア：57.6Hz）の運転継続時間をご記載ください。

発電機並列時に系統周波数が並列時許容周波数（50Hzエリア：50.1Hz/60Hzエリア：60.1Hz）以下となっていることを確認する装置または機能の設定可能範囲をご記載ください。

並列時許容周波数（上限）の設定値をご記載ください。

リザーブ量とは、系統周波数低下時の出力（有効電力）増加幅の設定可能範囲です。発電出力抑制中に系統周波数低下が生じた際に、出力増加可能な量を定格出力基準でご記載ください。

事故時運転継続（FRT）要件適用の有無をご記載ください。通常は適用有。

逆変換装置の高調波電流歪率を記載してください。ご不明な場合は、メーカーへお問い合わせください。別途示す上限値を超過する場合には、再検討が必要となる場合があります。

【参考：自励式三相ブリッジ（PWM制御）の場合】サイリスタ適用時と異なり、「等価容量」（6パルス変換装置容量に変換）算出計数がゼロ（ki=0）の為、数値はゼロとなるが、ここでは風車認証時等のデータをご記載ください。＜参考＞電協研46巻2号 総合5%以下、各次3%以下が望ましい。

【風力解説】

風力発電では、出力量によらず逆変換装置を介して連系する機種が該当する。

発電設備仕様（逆変換装置）

●● 年 ●● 月 ●● 日

1～□ 号発電機 新設

各数値は、メーカーへお問い合わせいただき、ご記載ください。

1. 全般

(1) 原動機の種類（風力、太陽光など）	風力
(2) 台数（逆変換装置またはPCSの台数）	□ [台]

2. 逆変換装置

(1) メーカー・型式	【メーカー】 ○○○○	【型式】 ○○○○
(2) 電気方式	三相3線式	
(3) 定格容量	2,100 [kVA]	
(4) 定格出力	2,000 [kW]	
(5) 出力変化範囲	0 [kW]～ 2,000 [kW]	
(6) 定格電圧	0.69 [kV]	運転可能電圧範囲 0.92 [pu]～ 1.08 [pu]
(7) 力率（定格）	100 [%]	
(8) 力率（運転可能範囲）	遅れ 90 [%]～ 進み	95 [%]
(9) 電圧・無効電力制御	電圧一定制御、力率一定制御	
(10) 定格周波数	50 [Hz]	
(11) 連続運転可能周波数	48.5 [Hz]～ 52.5 [Hz]	運転可能周波数 47.5 [Hz]～ 51.5 [Hz]
(12) 周波数低下時の運転継続時間 ^{※1}	0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2 [Hz]）	10 [分]
	0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6 [Hz]）	1 [分]
(13) 並列時許容周波数（上限）	設定可能範囲	50.1 [Hz]～ 51.0 [Hz]
	設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1 [Hz]）	50.1 [Hz]
(14) 周波数調定率設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{※2} の風力・太陽光の場合）	2 [%]～ 5 [%]（設定刻み	1 [%]
(15) 周波数制御応答性（定格出力合計10MW以上 ^{※2} の風力・太陽光の場合）	（制御応答性とは）を確認のうえ、ご記載ください。	出力変化開始 2 [s] 出力変化完了 10 [s]
(16) 不感帯設定可能範囲（定格出力合計10MW以上 ^{※2} の風力・太陽光の場合）	50.1 [Hz]～ 50.3 [Hz]（設定刻み	0.1 [Hz]
(17) リザーブ量（定格出力合計10MW以上 ^{※2} の風力・太陽光の場合）	0 [%]～	10 [%]
(18) 自動同期検定機能（自励式の場合）	発電機の並解列箇所の分かる図を様式5の4にご記載ください。	有
(19) 系統並解列箇所	添付 様式5の4 参照	
(20) 通電電流制限値	150 [%]	
(21) 系統事故時の力率制御時間	5 [ms]	
(22) 主回路方式	自励式（電圧形）	
(23) 出力制御方式	電流制御方式	
(24) 事故時運転継続（FRT）要件適用の有無	有	
(25) 高調波電流歪率	総合	0.8 [%]
	各次最大 第 13 次	0.5 [%]
(26) 発電機の出力特性（風力の場合）	添付 様式5の14～15 参照	
(27) 発電機の周波数調定率（風力・太陽光の場合）	添付 様式5の16 参照	
(28) 出力変動対策の方法（風力の場合）	添付 様式5の17 参照	
(29) 蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合） ^{※3}	有 ^{※3}	
(30) ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）	有	
(31) 蓄電容量	風力のみ場合は記載不要です。	出力 [kW] 時間 [h]

力率の値は発電設備等側からみた遅れまたは進みの値をご記載ください。自励式の場合は、無効電力（力率）調整が可能であり、特殊な要求がない限り別置のSVCなどは不要です。

発電設備に具備する電圧・無効電力制御機能について記載ください。

発電機並列時に系統周波数が並列時許容周波数（50Hzエリア：50.1Hz/60Hzエリア：60.1Hz）以下となっていることを確認する装置または機能の設定可能範囲をご記載ください。

並列時許容周波数（上限）の設定値をご記載ください。

定格出力基準で周波数調定率をご記載ください。

リザーブ量とは、系統周波数低下時の出力（有効電力）増加幅の設定可能範囲です。発電出力抑制中に系統周波数低下が生じた際に、出力増加可能な量を定格出力基準でご記載ください。

系統事故発生を起点として、事故中に供給される無効電力が指定力率に応じた値へ収束するまでの時間を記載ください。接続検討申込時には記載困難な場合、協議させていただきます。なお、系統事故発生とは系統連系規程の電圧低下時のFRT要件で言えば、「電圧低下開始」時となります。

逆変換装置の高調波電流歪率をご記載ください。ご不明な場合は、メーカーへお問い合わせください。別途示す上限値を超過する場合には、再検討が必要となる場合があります。

【参考：自励式三相ブリッジ（PMW制御）の場合】サイリスタ適用時と異なり、「等価容量」（6パルス変換装置容量に変換）算出計数がゼロ（ki=0）の為、数値はゼロとなるが、ここでは風車認証時等のデータをご記載ください。<参考>電協研4.6巻2号 総合5%以下、各次3%以下が望ましい


※1：北海道エリアの場合は、「0.97pu時」は「連続」が要件となるほか、「0.96pu時」欄の記載は不要
 ※2：北海道・沖縄エリアの場合は2MW
 ※3：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。（任意様式）

【留意事項】

- 異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式3を作成し、ご提出ください。
- 電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。


制御応答性とは

<制御応答性>



出力変化開始時には、出力変化開始遅れ時間を記入してください。なお、出力変化開始遅れ時間とは、発電事業者設備にて計測を開始し、発電機出力変化を開始した時間までの合計時間です。

出力変化完了時には、出力変化完了遅れ時間を記入してください。なお、出力変化完了遅れ時間とは、発電事業者設備にて計測を開始し、発電機出力変化を完了するまでの合計時間である。発電機出力変化量の50%到達で発電機出力変化を完了したものとみなします。



(15) 周波数制御応答性 (定格出力合計10MW以上 ^{※2} の風力・太陽光の場合)	出力変化開始	2	[s]	出力変化完了	10	[s]
---	--------	---	-----	--------	----	-----

※2：北海道・沖縄エリアの場合は2MW

保護リレー

保護リレー整定値一覧表

保護リレーの種類別	リレー DevNo.	設置 相数	遮断箇所 (CBNo.)	リレー 製造者・型式	整定範囲 (時限含む)	CT比	VT比	申請 整定値	備考
構内事故	比率差動	RDfR (87T)	3	152、52F1、52F2	○○○ ○○○	基準電流：2.9～8.7A (0.1A ステップ) 最小動作感度：基準電流制定の30% 動作比率：50%	300/5A 800/5A		
	地絡過電圧	OVGR (64B)	1	152、52F1、52F2	○○○ ○○○	整定範囲：10-50V (1V ステップ) タイマ：0-30s (0.05s ステップ)		22kV/110V/110/3V	
	地絡過電流	OCGR (51NG)	1	152、52F1、52F2	○○○ ○○○	整定範囲：0.1-3A (0.1A ステップ) タイマ：0-30s (0.05s ステップ)	50/5A		
	不足電圧	UVR (27B)	3	52F1、52F2	○○○ ○○○	整定範囲：20-100V (1V ステップ) タイマ：0-30s (0.1s ステップ)		22kV/110V/110/3V	
	過電流 (瞬時)	OCR-H (51FH)	3	52F1	○○○ ○○○	整定範囲：10-80A (1A ステップ)	400/5A		
	過電流 (反限時)	OCR (51F1)	3	52F1	○○○ ○○○	整定範囲：2-18A (0.1A ステップ) 反限時：倍率0.5-20 (0.1倍ステップ)	400/5A		
	地絡方向	DGR (67F1)	1	67F1	○○○ ○○○	整定範囲：0.1-3A (0.1A ステップ) タイマ：0-30s (0.05s ステップ)	50/5A	22kV/110V/110/3V	
	過電流 (瞬時)	OCR-H (51F2H)	3	52F2	○○○ ○○○	整定範囲：10-80A (1A ステップ)	400/5A		
	過電流 (反限時)	OCR (51F2)	3	52F2	○○○ ○○○	整定範囲：2-18A (0.1A ステップ) 反限時：倍率0.5-20 (0.1倍ステップ)	400/5A		
	地絡方向	DGR (67F2)	1	52F2	○○○ ○○○	整定範囲：0.1-3A (0.1A ステップ) タイマ：0-30s (0.05s ステップ)	50/5A	22kV/110V/110/3V	
系統事故	過電流 (瞬時)	OCR-H (51RH)	3	152	○○○ ○○○	整定範囲：10-80A (1A ステップ)	300/5A		構内事故及び 系統事故対応
	過電流 (反限時)	OCR (51R)	3	152	○○○ ○○○	整定範囲：2-18A 普通反限時：時間倍率0.5-20	300/5A		構内事故及び 系統事故対応
	地絡過電流	OCGR (51RG)	1	152	○○○ ○○○	整定範囲：0.1-3A (0.1A ステップ) タイマ：0-30s (0.05s ステップ)	300/5A		構内事故及び 系統事故対応
	地絡過電圧	OVGR (64)	1	152	○○○ ○○○	整定範囲：10-50V (1V ステップ) タイマ：0-30s (0.05s ステップ)		66kV/110V/110/3V	
	不足電圧	UVR (27)	3	152	○○○ ○○○	整定範囲：20-100V (1V ステップ) タイマ：0-30s (0.1s ステップ)		66kV/110V/110/3V	系統事故及び 発電機事故対応
発電機事故	過電圧	OVR (59)	1	152	○○○ ○○○	整定範囲：110-140V (1V ステップ) タイマ：0-30s (0.1s ステップ)		66kV/110V/110/3V	
(事故時運転継続考慮) 単独運転防止	周波数低下	UFR (95L)	1	152	○○○ ○○○	整定範囲：47-50Hz (0.1Hz ステップ) タイマ：0-30s (0.1s ステップ)		66kV/110V/110/3V	
	周波数上昇	OFR (95H)	1	152	○○○ ○○○	整定範囲：50-53Hz (0.1Hz ステップ) タイマ：0-30s (0.1s ステップ)		66kV/110V/110/3V	

接続検討申込時には記載困難な場合、協議させていただきます。

※保護リレーブロック図を様式5の9に示す。

↑ 判る範囲で記載
(空欄でもよい)

【留意事項】

- 連系する電圧や発電機形態により、系統連系規程で定める必要な保護リレーについてご記載ください。
- 「リレーDevNo.」、「遮断箇所 (CBNo.)」は、様式5の4「単線結線図」や様式5の9「保護リレーブロック図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください。
- 「CT比」、「VT比」は、様式5の4「単線結線図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください。
- 系統連系規程に基づく保護リレーの一般的な適用例は以下のとおりです。詳細は系統連系規程をご確認ください。

[系統事故]

○直接接地方式の場合

短絡保護、地絡保護兼用 「電流差動リレー (DfR)」

○直接接地方式以外の場合

・短絡保護

同期発電機の場合 「短絡方向リレー (DSR)」又は「短絡方向距離リレー (DZR)」、「電流差動リレー (DfR)」等

誘導発電機の場合 「不足電圧リレー (UVR)」

二次励磁発電機の場合 「不足電圧リレー (UVR)」

逆変換装置の場合 「不足電圧リレー (UVR)」

・地絡保護

「地絡過電圧リレー (OVGR)」又は「地絡方向リレー (DGR)」、「電流差動リレー (DfR)」等

[発電機事故]

「過電圧リレー (OVR)」及び「不足電圧リレー (UVR)」

変圧器および線路

1. 連系用変圧器

(1) メーカー・型式	【メカ】	○○○○	【型式】	○○○○
(2) 名称	変圧器番号 ^{※1}	TR1		(添付 様式5の4 参照)
(3) 定格容量 (1次/2次/3次)				22,000 [kVA]
(4) 定格電圧 (1次/2次/3次)				66/22 [kV]
(5) 結線方法	高圧側 デルタ/低圧側 スター			
(6) タップ切換器	無電圧タップ 切換	有	タップ数	5
	負荷時タップ 切換	無	タップ電圧	69.3-67.65-66.0-64.35-62.7 [kV]
(7) %インピーダンス ^{※2}			タップ数	
			電圧調整範囲	[kV]
(8) 中性点接地方式 (電力系統側中性点)			基準容量	22,000 [kVA]
	Xps	9.0 [%]	Xst	[%]
(9) 台数				1 [台]
(10) 昇圧対象発電設備 (昇圧変圧器の場合)	TR1			
(11) 励磁特性曲線	(添付 様式5の18 参照)			

※1: 様式5の4に記載の対象変圧器の番号を記載

※2: Xps (1次-2次)、Xst (2次-3次)、Xtp (3次-1次)

接続検討申込時には記載困難な場合、協議させていただきます。

昇圧用変圧器など、上記連系用変圧器以外の変圧器の仕様についてご記載ください。

2. その他の変圧器

(1) メーカー・型式	【メカ】	○○○○	【型式】	○○○○
(2) 名称	変圧器番号 ^{※3}	UTR1 ~ UTR10		(添付 様式5の4 参照)
(3) 定格容量 (1次/2次/3次)				2,100/2,100 [kVA]
(4) 定格電圧 (1次/2次/3次)				22/0.69 [kV]
(5) 結線方法	高圧側 デルタ/低圧側 スター			
(6) タップ切換器	無電圧タップ 切換	有	タップ数	5
	負荷時タップ 切換	無	タップ電圧	23.1-22.55-22.0-21.45-20.9 [kV]
(7) %インピーダンス ^{※4}			タップ数	
			電圧調整範囲	[kV]
(8) 台数			基準容量	2,100 [kVA]
	Xps	6.0 [%]	Xst	[%]
(9) 昇圧対象発電設備 (昇圧変圧器の場合)				5 [台]
	No.1 風力発電機 ~ No.10 風力発電機			

※3: 様式5の4に記載の対象変圧器の番号を記載

※4: Xps (1次-2次)、Xst (2次-3次)、Xtp (3次-1次)

【変圧器に関する留意事項】

- 異なる仕様の変圧器がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
- 必要により、その他変圧器の励磁特性も確認させていただく場合があります。

3. 線路

(1) インピーダンス	添付 様式5の11 参照
-------------	--------------

【留意事項】

- 発電設備から連系点までの線路こう長が長い場合にご記載ください。

受電設備および負荷設備

1. 受電設備

(1) 絶縁方式	ガス絶縁
----------	------

2. 連系用遮断器

(1) メーカー・型式	【メーカー】	○○○○	【型式】	○○○○
(2) 定格電圧				72 [kV]
(3) 定格電流				600 [A]
(4) 定格遮断電流				25 [kA]
(5) 定格遮断時間				3 [サイクル]

3. 調相設備^{※1}

(1) 種類	なし		
(2) 電圧別容量	特別高圧		
	高圧		
	低圧		
(3) 合計容量			
(4) 自動力率制御装置の有無	(有無を選択下さい)		

※1：様式2の自家消費電力の力率に調相設備を含む場合は不要

4. 高調波発生機器 (無)

【留意事項】

○高調波発生機器を有する場合には、別紙「高調波流出電流計算書」を提出してください。

5. 電圧フリッカ発生源 (無)

電圧フリッカの発生源と対策設備の概要

【留意事項】

○電圧フリッカ対策検討資料を添付してください。

6. 不平衡負荷 (無)

不平衡負荷の概要

7. 特記事項

高調波流出電流計算書 (その1)

受電電圧 [kV] ①契約電力相当値 [kW]

第1ステップ										第2ステップ									
高調波発生機器				相数	② ^{※2}	③	④=②×③	⑤	⑥	⑦=④×⑥	⑨ ^{※2}	⑩	⑪=⑨×高調波発生量×⑩						
No.	機器名称	製造業者	型式		定格入力容量 [kVA]	台数	定格入力容量 (合計) Pi [kVA]	回路種別No.	換算係数 Ki ^{※1}	等価容量 Ki×Pi [kVA]	定格入力電流 (受電電圧換算値) [mA]	最大稼働率 k [%]	高調波流出電流 [mA]						
												5次	7次	11次	13次	17次	19次	23次	25次
1	該当機器なし																		
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
11																			
12																			
13																			
14																			
15																			
16																			
17																			
18																			
					⑧ = Σ⑦	合計 P ₀				⑫ 合計 In									
					限度値 [kVA]					対策要否判定									
					第2ステップの検討要否判定														

風車以外の負荷設備で、該当する機器がある場合には、様式4の2「4. 高調波発生機器」で、「有」を選択した上で、本シートの内容を記載し提出してください (高調波抑制対策技術指針JEAG9702に従ってご記載ください)

- ・第1ステップによる等価容量合計⑧が、300kVA (22,33kV受電) または2,000kVA (66kV以上受電) を超える場合は、第2ステップへ
- ・第2ステップにおいて、各次数について、高調波流出電流⑫>高調波流出電流上限値⑬ならば
 - ー構内に高調波を低減する設備がある場合・抑制対策を実施している場合は、計算書 (その2) へ
 - ー上記以外の場合は、別途対策を要する。

【留意事項】

○様式4の2別紙1および別紙2は、高調波抑制対策技術指針(JEAG9702)に従ってご記載ください。
 ※1 : Ki=0の場合も、「0」を記載するようお願いします。

高調波流出電流の上限値								
⑬=契約電力相当値1kW当たりの高調波流出電流の上限値×①								
次数	5次	7次	11次	13次	17次	19次	23次	25次
上限値[mA]								

※2 : 厳密には、②に基本波入力容量、⑨に基本波入力電流を用いて計算することが望ましいが、定格入力容量、定格入力電流を用いて計算してもよい。

高調波流出電流計算書 (その2)

受電電圧 [kV] ①契約電力相当値 [kW]

構内単線結線図	〔 高調波発生機器、受電用変圧器、高調波を低減する機器の設置位置・諸元・電気定数等、計算に必要な情報を必ず記載 〕	高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討	〔 指針202-1の2.の「(4) 高調波流出電流の詳細計算と抑制対策の検討」の実施結果として、高調波流出電流の計算過程を具体的に記載 〕
---------	---	----------------------	---

該当機器なし

	5次	7次	11次	13次	17次	19次	23次	25次
計算書(その1)の高調波流出電流 [mA]								
低減後の高調波流出電流 [mA]								
高調波流出電流の上限値 [mA]								
対策要否判定								

(注) 本様式により難しい場合は、別の様式を用いてもよい。

監視制御

1. 通信形態

保安通信用電話	通信回線形態	電気通信事業者の専用回線
	設置場所	発電設備等設置地点
情報伝送装置	通信回線形態	電気通信事業者の専用回線
	装置の種類	C D T方式
	設置場所	発電設備等設置地点

2. 監視制御方式

監視制御方式	随時監視制御方式
--------	----------

監視制御方式についてご記載ください。区分・考え方の一例は以下のとおりとなっています。

- ・常時監視制御：技術員が発電所またはこれと同一構内に常時駐在し、監視制御すること。
- ・遠方常時監視制御：技術員が発電制御所に常時駐在し、監視制御すること。
- ・随時監視制御：技術員が発電所またはその構外に常時駐在し、必要に応じ発電所に向き、制御すること。

※その他は「風力発電規程（JESC_V0001）」「発電規程（JESC_E0003）」にて、ご確認ください。

発電機制御系伝達関数ブロック図


－ 励磁系 －

各定数の設定範囲、設定値もご記載ください。

【風力解説】
 本様式は、可変速風車のうち同期発電機を連系する場合に提出が必要です。
 全出力を逆変換装置を介して連系する場合、本様式の提出は不要です。

以下は同期機の場合のサンプルですが、求められるブロック図の詳細
 度合いや各定数が異なる場合があるので、接続検討申込書提出先の
 一般送配電事業者にご相談・確認等を行ってください。

(例)




発電機制御系伝達関数ブロック図
- ガバナ系 -

各定数の設定範囲、設定値もご記載ください。

【風力解説】
本様式は、可変速風車のうち同期発電機を連系する場合に提出が必要です。
全出力を逆変換装置を介して連系する場合、本様式の提出は不要です。
以下は同期機の場合のサンプルですが、求められるブロック図の詳細
度合いや各定数が異なる場合があるので、接続検討申込書提出先の
一般送配電事業者にご相談・確認等を行ってください。

(例)




発電機の飽和特性

発電機 発電機飽和特性曲線

タービン発電機特性曲線

TAKS-2P- 3000rpm-1GH-21000V-16771A-50Hz-0.90PF
水素圧 410 kPa・g

端子電圧・電機子電流 (単位法)




【風力解説】

本様式は、可変速風車のうち同期発電機を連系する場合に提出が必要です。
全出力を逆変換装置を介して連系する場合、本様式の提出は不要です。

(本サンプルは、タービン発電機の例)

単線結線図

発電機、昇圧用変圧器、連系用変圧器等の単線図を添付してください。
 系統並解箇所を明示してください。
 ※縮小形連系設備を使用される場合、専用の直結形VCTを設置させていただきます。



転送遮断装置、自動再閉路装置を設置する場合は、本図に記載

← 系統並解列箇所

← 系統並解列箇所 (同期)

【留意事項】

- 「リレーDevNo.」、「遮断箇所 (CBNo.)」は、様式3の5「保護リレー」や様式5の9「保護リレーブロック図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください
- 「CT比」、「VT比」は、様式3の5「保護リレー」にご記載の内容と整合をとってご記載ください

設備運用方法

ー 発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン ー

時季*1	(選択して下さい)
------	-----------

※1：通年のパターンを代表でご記入ください。ただし、必要に応じて季節別のパターンの提出を求める場合がございます。

時刻	移	発電
0:00		
1:00		
2:00		
3:00		
4:00		
5:00		
6:00		
7:00		
8:00		
9:00		
10:00		
11:00		
12:00		
13:00		
14:00		
15:00		
16:00		
17:00		
18:00		
19:00		
20:00		
21:00		
22:00		
23:00		

【風力解説】

風速に応じて、発電電力が変化するので、月別、日別（曜日別）、時刻別の運転パターンは、不定形となります。また、風況調査にもとづく、8760時間の出力予測を求められる場合があります。

受電地点における受電電力（同時最大受電電力）などは、様式2を参照してください。


（例） 最大：19,998 kW 最小：-80 kW

〈注〉上記は、風力発電機から見ると、送電電力を意味します。

発電最大能力値*として送信する値の詳細についてご記載ください。

※可能な範囲で出力抑制や作業・故障を考慮した値とする

- 回答例1) 出力制約を考慮した発電最大能力値を送信する。
- 回答例2) 出力制約は考慮できないが、作業・故障を除く発電設備の定格出力を合計した値を送信する。
- 回答例3) ウィンドファームコントローラを有していないため、発電最大能力値の送信は困難。運転可能な発電設備の台数を送信する。



※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。

設備運用方法



蓄電池運転パターン、受電地点における受電電力パターン

風力は不要

時季 ^{※1}	(選択して下さい)
------------------	-----------

※1：通年のパターンを代表でご記入ください。ただし、必要に応じて季節別のパターンの提出を求める場合がございます。

時刻	稼働 [kW]		停止 [kW]	
	放電	充電	放電	充電
0:00				
1:00				
2:00				
3:00				
4:00				
5:00				
6:00				
7:00				
8:00				
9:00				
10:00				
11:00				
12:00				
13:00				
14:00				
15:00				
16:00				
17:00				
18:00				
19:00				
20:00				
21:00				
22:00				
23:00				



※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。


設備配置関連

ー 主要設備レイアウト図 ー

電気設備（受電設備・発電設備等）、引込み位置、計量器設置位置等を示すための「平面図」をご記載ください。
（未定の場合は希望位置をご記載ください）

風車位置、受変電設備位置、敷地境界、配電線ルート図、電力会社の電柱位置および電柱番号が判る図面をご記載ください。
様式5の7の主要機器位置の拡大図相当

風向・風速の観測地点※および計測方法（発電機のナセルで計測等）が判る図面をご記載ください。
※観測地点が風車から離れた箇所である場合や複数ある場合は、様式5の7「敷地平面図」にご記載ください。



※計量器・VCT・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載

縮 尺	1 / ●●●
	(図中に寸法記載も可)

※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。


設備配置関連

－敷地平面図－

開閉所（又は変電所）、発電所、風車の敷地平面図を記載ください。
その際、隣接地、道路等の境界がわかるようにご記載ください。

隣接する土地と明確にしゃ断されていることが解かるようご記載ください。
※1 発電場所とは、1 構内又は1 建物としており、構内とは、柵・塀・その他の客観的なしゃ断物によって明確に区画された区域をいい、建物とは、独立した建物をいいます。

風速・風向の観測地点が風車から離れた箇所である場合や複数ある場合は、観測地点をご記載ください。




平面図

縮 尺	1 / ●●● (図中に寸法記載も可)
-----	------------------------

※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。

発電場所周辺地図


受電地点、受電設備の設置場所をご記載ください。



縮 尺	1 / ●●● (図中に寸法記載も可)
-----	------------------------

※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。


保護リレーブロック図



【留意事項】

・ 「リレーDevNo.」、「遮断箇所 (CBNo.)」は、様式3の5「保護リレー」や様式5の4「単線結線図」にご記載の内容と整合をとってご記載ください

制御電源回路図



※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。

インピーダンスマップ

発電所構内の電線路、変圧器のインピーダンス等をご記載ください。

1. アクセス送電線データ

区間	電線線種・サイズ×导体数	距離 [km]	インピーダンス・アドミタンス値			%インピーダンス・アドミタンス			%零相インピーダンス・アドミタンス ^{※1}			基準電圧 [kV]
			R[Ω]	X[Ω]	Y/2[μS]	基準容量 10,000 [kVA]	R[%]	X[%]	Y/2[%]	基準容量 xx,xxx [kVA]	R ₀ [%]	
A	ACSR160sq×3	0.3	0.005	0.011	0.056	0.001	0.003	0.002	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	66
B												

※1：直接接地系へ接続する場合に記載

2. 変圧器データ

区間	変圧器容量・接地・電圧	%正相インピーダンス			%零相インピーダンス ^{※2}	
		基準容量 10,000 [kVA]	基準容量 xx,xxx [kVA]			
		Xps[%]	Xst[%]	Xtp[%]	X ₀ [%]	
I	22,000 kVA 66/22 kV	4.1			x.xxxxxxx	
II	2,100 kVA 22/0.69 kV	28.6			x.xxxxxxx	
III						


※2：直接接地系へ接続する場合に記載

3. 線路データ

区間	電線線種・サイズ×导体数	距離 [km]	インピーダンス・アドミタンス値			%インピーダンス・アドミタンス			%零相インピーダンス・アドミタンス ^{※3}			基準電圧 [kV]
			R[Ω]	X[Ω]	Y/2[μS]	基準容量 10,000 [kVA]	R[%]	X[%]	Y/2[%]	基準容量 xx,xxx [kVA]	R ₀ [%]	
①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22
②	CVT200sq×1	3.00	0.306	0.402	180.849	0.632	0.831	0.875	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
③	CVT150sq×1	0.25	0.034	0.035	13.659	0.070	0.073	0.066	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
④	CVT100sq×1	0.25	0.051	0.038	11.775	0.104	0.078	0.057	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑤	CVT100sq×1	0.25	0.051	0.038	11.775	0.104	0.078	0.057	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑥	CVT60sq×1	0.25	0.084	0.041	9.891	0.173	0.085	0.048	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑦	CVT200sq×1	2.50	0.255	0.335	150.708	0.527	0.692	0.729	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑧	CVT150sq×1	0.25	0.034	0.035	13.659	0.070	0.073	0.066	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑨	CVT100sq×1	0.25	0.051	0.038	11.775	0.104	0.078	0.057	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑩	CVT100sq×1	0.25	0.051	0.038	11.775	0.104	0.078	0.057	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22
⑪	CVT60sq×1	0.25	0.084	0.041	9.891	0.173	0.085	0.048	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	x.xxxxxxx	22

※3：直接接地系へ接続する場合に記載

記載例



発電設備運転開始までの工事工程をご記載ください。
工程表内に、アクセス設備の運用開始、発電設備等の
連系開始日（試運転）を明記してください。

工 事 工 程 表

	〇〇年度		〇〇年度		〇〇年度		〇〇年度		〇〇年度	
	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期	上期	下期
用地取得	■									
敷地造成			■							
機器配置				■						
調整・試験					■					
アクセス設備の運用開始						■	〇〇年〇月〇日			
発電設ば等の連系開始（試運転）							■	〇〇年〇月〇日		
発電設備等の連系開始（営業運転開始）							■	〇〇年〇月〇日		

火力等の周波数調整機能の仕様・性能

風力は不要

機能	仕様・性能(定格出力基準)
GF 調定率	[%]
GF 幅 ^{※1}	[%]
GF 制御応答性	出力変化開始 [秒]
	GF幅の出力変化完了 [秒]
LFC 幅 ^{※1}	[%]
LFC 変化速度 ^{※2}	[%/分]
LFC 制御応答性	出力変化開始 [秒]
EDC 変化速度 ^{※2}	[%/分]
EDC 制御応答性	出力変化開始 [秒]
EDC + LFC 変化速度 ^{※2}	[%/分]
最低出力 ^{※3※4}	[%]
DSS 機能 ^{※4}	(有無を選択下さい)
	有の場合 発電機解列～並列までの最短時間： 時間
周波数変動補償機能	(有無を選択下さい)
	有の場合 不感帯幅： [Hz]

※1 出力帯によりGF幅、LFC幅に差がある場合には区分して記載してください。

※2 出力帯によりLFC変化速度、EDC変化速度、EDC+LFC変化速度に差がある場合には区分して記載してください。

※3 EDC、LFC指令で制御可能な最低出力を記載してください。

※4 火力(地域資源バイオマス以外の混焼バイオマス含む)の場合に記載してください。

【留意事項】

各一般送配電事業者又は配電事業者の系統連系技術要件で求めている以下の機能については、上表の各機能の欄に記載してください。

- ・ AFC変化速度は、「LFC変化速度」に記載
- ・ AFC幅は、「LFC幅」に記載
- ・ DPC変化速度またはOTM変化速度は、「EDC変化速度」に記載
- ・ DPC+AFC変化速度またはOTM+AFC変化速度は、「EDC+LFC変化速度」に記載
- ・ DPC指令、OTM指令、AFC指令で制御可能な最低出力は、「最低出力」に記載

火力等の周波数調整機能の仕様・性能


－ 出力低下防止機能特性 －

風力は不要

風力発電の出力特性
- 出力変化速度 -


【風力解説】
 発電機出力変化率制限機能について特性図を添付ください。
 ウィンドファームコントローラーを設置する場合は、発電所における出力変動幅がわかる特性図を添付ください。

【発電機出力変化率制限機能】



- P_{Rated} : 定格出力
- $P_{available}$: 発電可能出力(風速から得られる最大出力)
- P_{WT} : 制御後の発電出力
- $\Delta P/\Delta t$: 出力変化率制限 $(P_2 - P_1)/(t_2 - t_1)$


【発電所出力】



風力発電の出力特性

- カットイン/カットアウト特性 -

【風力解説】
 カットイン/カットアウト事象に対して、連系点で急激な出力変動とならないよう、風車のストーム制御機能の特性等その対策が分かる図を添付ください。




- P_{Rated} : 定格出力
- V_{cutout} : カットアウト風速(出力低下開始点)
- V_{stop} : 風車停止風速
- $V_{restart}$: 風車再起動風速

風力・太陽光発電の出力特性
- 周波数調定率 -

【風力解説】
周波数が上昇し適正値を逸脱するおそれがある場合、発電設備の出力を調定率に応じて自動的に抑制する風車の周波数調定率制御機能の特性図等を添付ください。

周波数調定率制御機能の特性例
(60Hz系、定格出力の50%出力抑制時)

周波数調定率 5% 不感帯 ±0.2Hz
最低出力 10% 出力増加幅 10%



風力発電の出力変動対策の方法

【風力解説】


以下の場合における制御方法等について、ブロック図、計算式等を用い詳細に記載願います。

- a. 出力変動対策の方法
- b. 故障、作業等による蓄電池等の停止により、出力変動対策が行えない場合に自動的に発電を停止する制御の方法
- c. 発電所合成出力を常時監視し、発電所合成出力が基準を逸脱したことを判定する方法
- d. 発電所合成出力が基準を逸脱した場合に自動的に発電を停止、あるいは、基準を満たすまで自動的に出力を抑制する制御の方法
- e. 蓄電池により対策を行う場合には、充電量（SOC）を監視し、事前に出力を抑制する制御を組み込む等、充電量（SOC）を調整する制御の方法
- f. 蓄電池により対策を行う場合には、電力系統から蓄電池への充電を防止する対策方法
- g. オンライン出力抑制動作時における出力変動制御との切替等の制御方法

変 圧 器 励 磁 特 性 曲 線

変圧器の励磁特性曲線および代表点の数値を記載してください。

接続検討申込時には記載困難な場合、協議させていただきます。



励磁電流I(A)	磁束 φ (Wb)
-9000	-5789.7
-4.30	-1663.2
-2.152	-1587.2
-0.861	-1462.3
-0.123	-1293.4
0.492	-1085.7
0.615	-844.3
0.639	-577.5
0.658	-293.8
0.676	293.8
0.738	577.5
0.861	844.3
1.107	1085.7
1.721	1293.4
2.705	1462.3
4.18	1587.2
5.533	1663.2
6.148	1688.5
9000	5789.7

※用紙の大きさは、日本産業規格A3サイズまたはA4サイズとしてください。

土地調査結果

様式 1 (3) 発電設備等設置場所の住所にて、「他●筆」と纏めて記載される場合、本様式には「他●筆」と纏めて記載せず、一筆毎にご記載ください。なお、各項目で記載する内容が同一の場合は、纏めてご記載いただいても問題ありません。

発電場所や受電場所に該当しない場所（例えば、自営線設置場所など）は、「その他」を選択ください。

「住所」「所有区分」「地目」「所有者名」については、登記簿や行政台帳（不明な場合は自治体や法務局）等での確認結果を踏まえて、ご記載ください。

各項目で記載する内容が異なる場合は、行を分けてご記載ください

No.	住所※1	用途	所有区分	地目	所有者名※2	対応状況※3	添付書類の有無※4	添付書類の種類
1	○県口市○町一丁目 1 番 1 号、4号、5号、6号、11号、12号、13号	発電場所	民地	田	▲▲ 太郎	接続検討申込みを行うことを地権者に了解を得ている（農地転用については、許可申請予定）	有	地権者の同意書
2	○県口市○町一丁目 1 番 2 号、20号、21号	発電場所	民地	宅地	▲▲ 花子	地権者と●頃に協議予定	無	—
3	○県口市○町一丁目 1 番 3 号	発電場所	官地	公園	○市	○市に発電設備等を設置できることを確認している	有	土地利用に関する確認結果
4	○県口市○町一丁目 2 番 4 号	発電場所	民地	山林	不明	所有者特定に向け、●頃に弁護士相談予定	無	—
5								
6								
7								
8								
9								

- ※1 記載いただく住所は、様式 1 の「(3) 発電設備等設置場所の住所」と整合を図ってください。
なお、発電設備と受電設備の設置場所が異なる場合は、いずれの設置場所も調査の対象となります。
- ※2 国や自治体の所有の土地の場合は、その名称をご記載ください。
- ※3 現地確認状況や地権者との交渉予定等について、ご記載ください。
- ※4 土地に制約がないこと（連系可能な土地であること）を証明する書類（所有者の同意書、土地の購入契約書、土地の借用契約書、土地の権原があることを証する書類、自治体などの使用許可証など）がある場合は、ご提出（任意）ください。
なお、申込時点における書類の提出は任意となりますが、土地に制約がないことを確認するために、必要に応じて一般送配電事業者等から提出を求められることがあります。
- ※5 欄が足りない場合は項目を網羅の上、別紙で提出してください。