

お知らせ

2026年4月24日
九州電力株式会社
玄海原子力発電所

玄海原子力発電所の運転状況等について
(2025年度)

玄海原子力発電所の2025年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度)	設備利用率 (年度)	定期検査実績
玄海3号機	118万kW	83.2億kWh	80.5%	第18回定期検査 (2025年3月28日～ 2025年7月10日)
玄海4号機	118万kW	79.9億kWh	77.3%	第17回定期検査 (2025年7月27日～ 2025年11月14日)

2 廃止措置状況

プラント名	工程	廃止措置状況 (2026年3月末時点)	定期事業者検査実績 (廃止措置段階)
玄海1号機	解体工事準備期間	解体工事準備期間において 計画していた全ての作業完了	第7回定期事業者検査 (2026年1月9日～ 実施中)
玄海2号機	解体工事準備期間	解体工事準備期間において 計画していた全ての作業完了	第4回定期事業者検査 (2026年1月9日～ 実施中)

3 トラブル情報^{※1}

なし

4 保全品質情報^{※2}

- (1) 玄海原子力発電所3号機における法令報告値を下回る微量の放射性物質の体内への取り込みについて (2025年5月11日、20日 お知らせ済み)
- (2) 玄海原子力発電所3号機主蒸気系統の圧力計の点検に伴う運転上の制限の逸脱について (2025年6月28日、29日、2025年12月24日 お知らせ済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上