

お知らせ

2026年4月24日
九州電力株式会社
川内原子力発電所

川内原子力発電所の運転状況等について (2025年度)

川内原子力発電所の2025年度の運転状況等について、以下のとおりお知らせします。

1 運転状況

プラント名	定格電気出力	発電電力量 (年度)	設備利用率 (年度)	定期検査実績
川内1号機	89万kW	67.6億kWh	86.6%	第29回定期検査 (2025年10月16日～ 2026年1月16日)
川内2号機	89万kW	67.8億kWh	86.9%	第28回定期検査 (2026年1月24日～ 実施中)

2 トラブル情報^{※1} なし

3 保全品質情報^{※2}

- (1) 原子力規制検査結果について「川内原子力発電所1、2号機 構造物等の設置がアクセスルートに及ぼす影響評価の未実施による複数のアクセスルートの確保失敗」
(2025年5月21日当社ホームページに掲載済み)

※1 法令に基づき、国への報告が必要となる事象の情報

※2 全国の事業者等で情報を共有し、それぞれの保全活動向上に資するため、原子力安全推進協会の原子力施設情報公開ライブラリー（ニューシア）に登録する情報

以上