

お知らせ

2026年 7 月 21 日
九州電力株式会社

川内原子力発電所 1 号機 主蒸気系統の計器点検の完了について

通常運転中の川内原子力発電所 1 号機（加圧水型軽水炉、定格電気出力89万キロワット）において、2026年 7 月 20 日、主蒸気系統の圧力を計測している計器の 1 つの指示値が正しい値を示していないことを確認したため、同日、保安規定に定める運転上の制限からの逸脱を判断し、点検作業を行っていました。

(2026年 7 月 21 日お知らせ済み)

点検の結果、当該計器からの信号を処理する制御盤内の部品の不具合により圧力を正しく計測できていないことを確認したため、部品の取り替えを行いました。

その後、本日 7 時 10 分に圧力が正常に計測されていることを確認したことから、保安規定に定める運転上の制限からの逸脱から復帰したと判断しました。

当社は、引き続き、運転パラメータの監視を着実にを行いながら、川内原子力発電所の安全・安定運転に万全を期してまいります。

(参考) 運転上の制限

保安規定には、原子力発電所の安全機能を確保するために必要な項目を「運転上の制限」として定めており、その制限を逸脱した際の措置についてもあらかじめ定めている。

今回の計器がその項目に含まれるため、運転上の制限からの逸脱を判断。

以 上



ずっと先まで、明るくしたい。

「快適で、そして環境にやさしい」

そんな毎日を子どもたちの未来につなげていきたい。

それが、私たち九電グループの思いです。