（別　紙）

玄海原子力発電所４号機第１８回定期検査計画の概要

１．関係法令

原子炉等規制法　第４３条の３の１６　第１項（定期事業者検査）

２．定期事業者検査を実施する設備

（１）原子炉本体
（２）核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
（３）原子炉冷却系統施設
（４）計測制御系統施設
（５）放射性廃棄物の廃棄施設
（６）放射線管理施設
（７）原子炉格納施設
（８）その他発電用原子炉の附属施設
①非常用電源設備
②常用電源設備
③火災防護設備

３．定期検査期間中に実施する主な工事

（１）　燃料の取替え

燃料集合体１９３体のうち、一部を新燃料に取り替える。

以　　上